

<物 件>

津久井小学校放課後子ども教室空調機 仕様書

1	物件名称	津久井小学校放課後子ども教室空調機
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙特記仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和元年7月26日(金)※可能な限り早期の納品を希望する
6	納入場所	横須賀市津久井5-2-1 横須賀市立津久井小学校
7	特記事項	別紙特記仕様書のとおり ※入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連絡し、日程調整を行うこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	設置完了後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市こども育成部 こども育成総務課 新倉仁 電話046-822-8061 FAX046-827-0652

指示事項	
グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。

冷暖房空調機 特記仕様書

1 購入機器及び数量

冷暖房空調機 1台

2 設置場所

横須賀市津久井5-2-1

横須賀市立津久井小学校 1階 放課後子ども教室

3 履行期間

契約締結の日から令和元年7月26日まで

4 購入機器仕様

(1) 室内機

ア 形式 天吊型、3馬力相当 1台

イ 冷房能力 7.1kW程度

ウ 暖房能力 8.0kW程度

エ リモコン ワイヤレスリモコン

(2) 室外機

ア 仕様 標準仕様 1台

イ 電源 単相200V(室外電源タイプ)

ウ オプション 架台(スライドブロック) 2個

(3) その他

ア 冷媒用被覆銅管、ドレン管

イ 室内機、室外機 渡り連絡線

ウ 配管用化粧カバー(室内スリムダクト、室外SUSラッキング) 1式

エ 電灯盤(室内廊下設置) 2P20A漏電ブレーカー 1式

オ 室外機まで単相200V電源線配線

カ その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

5 施工内容

(1) 1階の放課後子ども教室に冷暖房空調機を新規設置する。なお、室外機は2階のバルコニーに設置する。

(2) 廊下にある電灯盤に2P20A漏電ブレーカーを新規取付し、電源線を室外機まで配線する。

(3) 試運転、真空引き、冷媒配管の気密試験及び停電補償試験を行うこと。

(4) その他上記施工に付随する作業

6 法令遵守

本件については、関係法令に従い施工を行うこと。

7 提出書類(任意様式)

完了報告書(取扱説明書等) 3部

校舎1階

