

<物 件>

長坂埋立地浄化センター 水処理用ポンプ部品 仕様書

1	物件名称	長坂埋立地浄化センター 水処理用ポンプ部品
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1式(内訳は別紙のとおり)
5	納入期限	令和2年2月28日
6	納入場所	横須賀市長坂5丁目3270番地 長坂埋立地浄化センター
7	特記事項	納入についての詳細は、別途協議とする。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	資源循環部資源循環施設課 村上 (TEL 046-822-8530)

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	新明和工業㈱製ポンプ CVS651(1.5kW Ser.No.:1431- 895/1DA)用 メカニカルシール	S47035-A	無	個	3		
2	同上ポンプ用 ベアリング(下)	6305ZZC	無	個	3		
3	新明和工業㈱製ポンプ JA552(5.5kW Ser.No.:1613- 531)用 メカニカルシール	S64399-A	無	個	2		
4	同上ポンプ用 ベアリング(上)	6305ZZ	無	個	3		
5	新明和工業㈱製ポンプ JA372(3.7kW Ser.No.:1679- 799)用 メカニカルシール	S64398-A	無	個	3		
6	同上ポンプ用 ベアリング(上)	S94159-L	無	個	3		
7	同上ポンプ用 ベアリング(下)	S63123-H	無	個	3		
8	同上ポンプ用 オイルシール	S62962-J	無	個	3		
9	同上ポンプ用 シール部品	H17754-A	無	個	3		
10	㈱荏原製作所製ポンプ 100 (80)DLC-57.5(7.5kW Ser. No.:T17 22193 L1)用 メカニカルシール	P-40ADL	無	個	2		
11	㈱荏原製作所製ポンプ 80DL-53.7(3.7kW Ser.No.: T17 36171 M1)用 メカニカルシール	EA-30	無	個	2		
12	同上ポンプ用 ベアリング(上)	DCDS1-7050	無	個	2		
13	同上ポンプ用 ベアリング(下)	CES01-6415	無	個	2		
14	同上ポンプ用 O-リング	3.1 × 170	無	個	2		
15	同上ポンプ用 O-リング	3.1 × 165	無	個	2		
16	同上ポンプ用 O-リング	3.1 × 155	無	個	2		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。