

横須賀市立学校電力供給（長期継続契約）仕様書

1. 概要

- (1) 件名 横須賀市立学校電力供給（長期継続契約）
- (2) 需要場所 横須賀市立追浜小学校ほか71箇所（別紙1のとおり）
- (3) 業種及び用途 学校
- (4) 契約種別 業務用電力

2. 仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式 交流3相3線式
- イ 供給電圧（標準電圧） 6,000V
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000V
- エ 標準周波数 50Hz
- オ 受電方式 1回線受電
- カ 蓄熱式負荷設備の有無 無

(2) 契約電力、予定使用電力量等

- ア 予定契約電力 264,860kW
各学校の予定契約電力は別紙1のとおり。
ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
- イ 予定使用電力量 25,829,400kWh
各学校の月別の予定使用電力量は別紙2のとおり。
- ウ 使用電力量等実績 各学校の使用電力量・契約電力・最大需要電力の実績は別紙3のとおり。

(3) 契約期間

契約締結の日から令和5年9月30日までとする。
なお、電力供給期間は次のとおりとする。
令和3年10月1日0:00から令和5年9月30日24:00まで

(4) 電力量等の計量

- ア 自動検針装置 有
- イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針
- ウ 電力量計構成 電力需給用複合計器（通信機能付き）

(5) 需給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点

別紙1のとおり。

(6) 電気料金の算定方法

ア 電気料金は各月の契約電力、使用電力量等により算定するものとする。

イ 電気料金は基本料金、電力量料金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。）を合算した額とする。

(ア) 基本料金

基本料金単価、契約電力及び力率から以下に従い算出する。

・基本料金＝基本料金単価×契約電力×(1.85－力率/100)

(イ) 電力量料金

電力量料金単価、使用電力量から以下に従い算出する。

・電力量料金＝「夏季」または「その他季」電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整額

*夏季電力量料金

7月1日から9月30日までの1月における使用電力量1kWh当たりの単価（1銭単位）

*その他季電力量料金

夏季以外の月の1月における使用電力量1kWh当たりの単価（1銭単位）

*燃料費調整額

関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）の燃料費調整単価から以下に従い算出する。

・燃料費調整額＝使用電力量×(±燃料費調整単価)

(ウ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金

関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）による。

※令和3年5月～令和4年4月分については3.36円/kWh

ウ 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

(ア) 契約電力及び最大需要電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

(イ) 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

(ウ) 力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

(エ) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

(オ) 消費税額（地方消費税額を含む）の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

(7) 電気料金の請求

ア 料金の請求は月毎に行い、全需要場所を一括して請求する。なお、請求書については紙で発行する。

イ 請求額は学校毎に各種の調整加減算を行った後、税込金額を算出し、学校毎の合計とする。

ウ 請求書は教育委員会学校管理課へ郵送する。加えて、学校毎の内訳（電力種別、最大需要電力、契約電力、使用電力量、単価、料金、力率等）をひとつの電子データにして提出する。

エ データの形式は、エクセルやCSV形式等のファイルとし、学校毎のデータを別紙1の施設名称順に整列したものとする。その他の詳細は別途協議のうえ決めるものとする。なお、このデータについては、毎月の請求単位で提出すること。

(8) 使用廃止に伴う料金の精算等

ア 需要場所の一部について、電力使用を廃止する場合は、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当す

る者が定める標準供給条件（電気需給約款）により精算する。

イ 契約の終了は精算した需要場所のみとし、他の需要場所については、この契約を変更することなく履行する。

(9) 消費税率が変更となった場合の請求金額

ア 契約期間内に消費税法（昭和63年12月30日法律第108号）並びに地方税法（昭和25年7月31日法律226号）の改正による消費税率の変更があった場合における請求金額は、新たな消費税法による消費税率に基づき次の算定方法により算出する。

	料金項目	算定方法
ア	基本料金	基本料金単価×契約電力×(1.85-力率/100)×1XX/110
イ	電力量料金	「夏季」または「その他季」電力量料金単価×使用電力量× 1XX/110±燃料費調整額 *燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)
ウ	再生可能エネルギー 発電促進賦課金	再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量

* Xは改正後の消費税率（地方消費税率を含む）

* 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、2-(6)-イ-(イ)・(ウ)による。

* 端数処理は、2-(6)-ウのとおり。

イ 関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）の燃料調整費単価の算定方法について変更があった場合は、前項の算定方法によらない場合がある。

(10) その他

ア 力率の実績は、すべての需要場所で100%である。契約期間中は100%を保持する予定。

イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。

ウ 非常用自家発電設備（予備電力）は有していない。太陽光発電設備（3箇所合計16kW）を有している。なお、令和4年度以降、自家消費型太陽光発電設備・蓄電池の設置を検討しているが、設置する学校及び設備の容量等の詳細は未定である。

エ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金については、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）によるものとする。

オ 入札金額の算定に当たっては、力率は100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないものとする。

カ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、別紙入札金額積算内訳書により算出した入札金額（税抜）を入札書に記載すること。

なお、契約の締結は単価契約により行う。

キ 本入札は契約期間中の電力供給単価を競争により決定するものであるため、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が単価を改定した場合も、単価改定は行わない。

ク 使用電力量等の検針後、検針結果（電力種別、最大需要電力、契約電力、使用電力量、単価、料金、力率等）を速やかに各学校に通知すること。

ケ この仕様書にない事項は、横須賀市の指定する電力供給契約約款（以下、「電力供給契約約款」という。）の定めるところによるものとする。

コ この仕様書及び電力供給契約約款に定めのない供給条件については、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）等により横須賀市と落札者で協議するものとする。

3. 連絡先

教育委員会事務局教育総務部 学校管理課 施設管理係 電話 046-822-8476

【別紙1】需要場所及び契約電力・契約期間予定使用電力量

NO	施設名称 (学校名)	需要場所(横須賀市)	契約電力 (kW) (3年4月)	契約期間契 約電力合計 (kW)	契約期間予定 使用電力量 (kWh)	需給地点	太陽光発 電設備の 有無	太陽光発 電設備の 容量(kW)
1	追浜小学校	鷹取2丁目16番1号	95	2,198	182,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
2	夏島小学校	浦郷町4丁目35番地	152	3,478	290,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
3	浦郷小学校	追浜東町2丁目14番地	192	4,464	440,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
4	鷹取小学校	湘南鷹取4丁目7番1号	151	3,484	359,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
5	船越小学校	船越町5丁目34番地	176	4,140	498,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
6	田浦小学校	田浦町3丁目55番地	100	2,274	213,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
7	長浦小学校	安針台3番1号	129	2,888	252,800	東京電力パワーグリッド供給用配電箱における東京電力パワーグリッドの母線と横須賀市の地絡しゃ断装置(UGS)の電源側接続点	無	
8	逸見小学校	西逸見町1丁目14番地	101	2,034	190,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
9	沢山小学校	東逸見町3丁目35番地	72	1,668	180,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
10	桜小学校	坂本町1丁目19番地	156	3,536	362,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
11	汐入小学校	汐入町2丁目53番地	111	2,534	226,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
12	諏訪小学校	小川町18番地	172	3,920	772,800	東京電力パワーグリッド供給用配電箱における東京電力パワーグリッドの母線と横須賀市の地絡しゃ断装置(UGS)の電源側接続点	有	4
13	田戸小学校	米が浜通2丁目12番地	184	4,364	421,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
14	山崎小学校	三春町6丁目4番地	127	2,896	277,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
15	豊島小学校	上町3丁目21番地	137	2,888	270,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
16	鶴久保小学校	不入斗町1丁目1番地	217	4,992	395,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
17	公郷小学校	公郷町4丁目5番地	197	4,498	365,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
18	池上小学校	池上3丁目5番1号	210	5,008	444,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
19	城北小学校	平作1丁目6番1号	173	4,002	300,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
20	衣笠小学校	小矢部2丁目16番1号	126	2,976	275,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
21	大矢部小学校	大矢部3丁目26番1号	168	3,782	324,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	有	2
22	森崎小学校	森崎3丁目13番1号	182	4,272	360,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
23	大津小学校	大津町3丁目24番1号	148	3,326	272,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
24	根岸小学校	大津町5丁目5番1号	205	4,646	362,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
25	走水小学校	走水2丁目2番2号	94	2,066	196,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
26	馬堀小学校	馬堀町4丁目10番1号	126	2,898	304,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
27	望洋小学校	桜が丘1丁目50番1号	150	3,552	292,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
28	大塚台小学校	池田町3丁目1番1号	238	5,610	759,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	有	10
29	浦賀小学校	浦賀3丁目8番1号	154	3,450	357,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
30	小原台小学校	小原台3番1号	169	3,850	356,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
31	鴨居小学校	鴨居3丁目1番6号	202	4,548	411,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
32	高坂小学校	西浦賀3丁目1番1号	166	3,806	313,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
33	岩戸小学校	岩戸5丁目20番1号	154	3,480	332,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	
34	久里浜小学校	久里浜6丁目6番1号	212	4,844	427,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無	

35	明 浜 小学校	久里浜6丁目7番1号	225	5,110	405,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
36	神 明 小学校	神明町407番地	183	4,272	350,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
37	粟 田 小学校	ハイランド2丁目41番1号	151	3,478	372,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
38	野 比 小学校	野比1丁目25番1号	169	3,984	293,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
39	野比東 小学校	野比4丁目6番1号	168	3,844	358,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
40	北下浦 小学校	長沢1丁目29番1号	147	3,324	280,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
41	津久井 小学校	津久井5丁目2番1号	164	3,766	321,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
42	長 井 小学校	長井5丁目9番1号	148	3,492	318,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
43	富士見 小学校	武3丁目19番1号	150	3,460	282,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
44	武 山 小学校	太田和3丁目1番1号	169	3,966	363,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
45	荻 野 小学校	荻野8番1号	104	2,448	239,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
46	大 楠 小学校	芦名1丁目29番18号	177	4,138	389,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
47	追 浜 中学校	夏島町12番地	167	3,862	362,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
48	鷹 取 中学校	湘南鷹取2丁目30番1号	95	2,196	232,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
49	田 浦 中学校	船越町7丁目66番地	151	3,394	325,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
50	坂 本 中学校	坂本町1丁目19番地	151	3,534	391,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
51	不入斗 中学校	坂本町1丁目19番地	134	3,026	283,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
52	公 郷 中学校	公郷町5丁目81番地	152	3,412	302,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
53	池 上 中学校	池上3丁目5番1号	133	2,950	249,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
54	衣 笠 中学校	平作2丁目31番1号	152	3,438	341,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
55	大矢部 中学校	森崎5丁目14番2号	136	3,120	337,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
56	大 津 中学校	大津町5丁目2番1号	277	6,290	610,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
57	馬 堀 中学校	馬堀町4丁目10番2号	107	2,464	253,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
58	浦 賀 中学校	浦賀3丁目26番1号	217	4,956	449,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
59	鴨 居 中学校	鴨居3丁目2番2号	151	3,376	396,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
60	岩 戸 中学校	岩戸5丁目6番3号	89	2,016	228,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
61	久里浜 中学校	久里浜2丁目11番1号	193	4,362	406,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
62	神 明 中学校	神明町903番地	176	3,908	347,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
63	野 比 中学校	野比4丁目4番1号	134	3,006	324,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
64	北下浦 中学校	長沢1丁目30番17号	90	2,016	176,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
65	長 沢 中学校	長沢5丁目1番1号	134	3,044	396,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
66	長 井 中学校	長井5丁目12番1号	117	2,546	244,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
67	武 山 中学校	武3丁目31番1号	139	3,202	376,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
68	大 楠 中学校	芦名1丁目2番1号	125	2,550	308,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
69	総合高校 (校舎)	久里浜6丁目1番1号	406	9,570	1,817,400	東京電力パワーグリッド供給用配電箱における東京電力パワーグリッドの母線と横須賀市の地絡しや断装置(UGS)の電源側接続点	無
70	総合高校 (実習棟)	久里浜6丁目1番1号	151	3,608	263,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
71	ろう 学校	森崎5丁目13番1号	128	3,792	211,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
72	養護 学校	岩戸5丁目6番4号	336	7,568	429,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッドの架空引込み線との接続点。	無
合計			11,542	264,860	25,829,400		

番号	施設名	3年10月分	3年11月分	3年12月分	4年1月分	4年2月分	4年3月分	4年4月分	4年5月分	4年6月分	4年7月分	4年8月分	4年9月分	合計 (R3.10-R5.9)	夏季	その他季
		4年10月分	4年11月分	4年12月分	5年1月分	5年2月分	5年3月分	5年4月分	5年5月分	5年6月分	5年7月分	5年8月分	5年9月分			
47	追浜中学校	11,100	10,300	14,300	17,900	15,600	11,300	9,600	4,700	18,300	21,700	24,600	21,600	362,000	135,800	226,200
48	鷹取中学校	8,600	8,200	10,600	11,700	9,500	8,600	7,600	4,300	9,000	10,600	14,400	13,000	232,200	76,000	156,200
49	田浦中学校	10,900	11,100	15,300	16,300	13,400	12,000	10,500	4,400	13,500	16,300	20,500	18,300	325,000	110,200	214,800
50	坂本中学校	15,400	13,300	16,900	17,000	14,800	14,600	13,200	6,800	16,000	19,900	24,900	22,800	391,200	135,200	256,000
51	不入斗中学校	9,500	9,400	12,900	12,800	9,800	9,700	9,600	3,900	11,400	15,200	18,600	18,800	283,200	105,200	178,000
52	公郷中学校	8,700	8,500	12,900	14,600	12,100	9,400	7,600	5,400	14,700	17,600	20,600	19,200	302,600	114,800	187,800
53	池上中学校	7,900	7,000	11,200	14,700	11,800	9,800	8,000	4,200	8,100	10,400	16,500	15,100	249,400	84,000	165,400
54	衣笠中学校	11,400	9,700	14,100	14,900	12,800	10,700	8,500	8,600	16,600	19,800	23,100	20,400	341,200	126,600	214,600
55	大矢部中学校	12,400	11,500	16,800	18,100	14,300	13,000	10,400	5,900	13,100	15,700	17,700	19,800	337,400	106,400	231,000
56	大津中学校	19,600	16,100	25,800	29,300	22,700	19,800	16,100	9,700	26,500	33,900	45,200	40,300	610,000	238,800	371,200
57	馬堀中学校	9,200	9,300	12,100	11,600	9,500	8,900	7,500	4,500	10,000	13,000	16,700	14,500	253,600	88,400	165,200
58	浦賀中学校	14,900	13,300	19,800	21,600	17,800	15,400	13,100	8,000	21,100	24,900	28,900	26,000	449,600	159,600	290,000
59	鴨居中学校	14,900	12,900	18,200	19,900	16,900	14,400	11,400	6,000	13,100	22,000	26,100	22,300	396,200	140,800	255,400
60	若戸中学校	8,700	8,700	11,700	11,500	10,000	9,000	7,700	4,100	7,600	10,500	12,200	12,400	228,200	70,200	158,000
61	久里浜中学校	11,600	9,700	15,800	17,900	14,900	11,800	9,600	9,100	21,100	24,700	28,900	27,900	406,000	163,000	243,000
62	神明中学校	12,500	10,500	17,100	16,500	14,200	12,000	9,900	4,500	13,800	17,700	22,700	22,100	347,000	125,000	222,000
63	野比中学校	10,900	10,900	13,400	13,500	10,700	10,400	10,400	5,700	13,400	18,900	22,500	21,700	324,800	126,200	198,600
64	北下浦中学校	6,500	6,300	8,300	8,700	7,200	6,600	5,900	3,400	5,900	7,800	11,000	10,800	176,800	59,200	117,600
65	長沢中学校	13,400	12,900	20,000	21,100	17,700	15,700	12,000	6,200	16,400	18,800	22,000	22,100	396,600	125,800	270,800
66	長井中学校	9,400	8,600	10,500	10,600	9,800	9,100	8,900	4,800	8,600	11,500	14,900	15,700	244,800	84,200	160,600
67	武山中学校	13,300	11,300	16,800	16,900	14,800	13,000	12,500	9,200	15,200	20,000	23,400	22,000	376,800	130,800	246,000
68	大楠中学校	10,900	10,200	16,200	17,200	14,400	12,900	9,700	5,700	11,200	13,200	16,700	16,000	308,600	91,800	216,800
69	総合高校(校舎)	81,800	69,500	81,800	75,100	56,400	65,000	65,900	35,400	73,700	98,500	102,500	103,100	1,817,400	608,200	1,209,200
70	総合高校(実習棟)	12,000	11,100	12,500	7,200	5,200	6,100	10,000	9,200	10,800	15,300	16,300	15,900	263,200	95,000	168,200
71	ろっ学校	6,700	6,100	10,500	12,100	9,900	8,700	6,500	4,300	6,600	9,700	12,100	12,500	211,400	68,600	142,800
72	養護学校	15,900	14,300	17,200	13,800	21,800	15,200	28,400	12,200	11,700	18,100	18,000	28,000	429,200	128,200	301,000
	契約期間合計	1,925,200	1,744,200	2,426,200	2,518,800	2,149,200	1,902,000	1,654,600	891,000	1,921,000	2,687,200	2,856,600	3,153,400	25,829,400	8,697,200	17,132,200

夏季とは7月1日から9月30日までの期間、その他季とは4月1日から6月30日までの期間および10月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
1	追浜小	使用電力量 (kwh)	3,473	6,266	9,214	9,456	11,012	6,591	6,000	8,986	9,336	8,012	7,241	5,768	91,355
		契約電力 (kw)	82	82	82	93	95	95	95	95	95	95	95	95	-
		最大需要電力 (kw)	13	63	79	93	95	32	34	60	79	66	51	28	-
2	夏島小	使用電力量 (kwh)	4,388	11,892	16,921	15,704	17,796	11,469	9,502	12,928	13,996	10,320	11,076	9,435	145,427
		契約電力 (kw)	122	122	129	150	152	152	152	152	152	152	152	152	-
		最大需要電力 (kw)	20	108	129	150	152	73	50	83	114	97	90	49	-
3	浦郷小	使用電力量 (kwh)	6,191	15,936	22,615	20,538	25,317	15,246	14,693	21,981	25,682	22,779	16,437	12,863	220,278
		契約電力 (kw)	168	168	168	192	192	192	192	192	192	192	192	192	-
		最大需要電力 (kw)	30	152	146	192	185	82	82	153	188	162	130	62	-
4	鷹取小	使用電力量 (kwh)	6,852	12,704	17,790	16,364	19,595	13,681	12,553	18,389	19,401	15,985	14,160	11,986	179,460
		契約電力 (kw)	125	125	133	151	151	151	151	151	151	151	151	151	-
		最大需要電力 (kw)	30	120	133	151	148	67	75	109	144	112	101	59	-
5	船越小	使用電力量 (kwh)	9,844	18,414	25,872	25,217	28,446	17,544	17,106	23,903	26,139	22,309	19,419	15,322	249,535
		契約電力 (kw)	162	162	162	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-
		最大需要電力 (kw)	32	123	150	176	173	98	85	131	169	140	116	64	-
6	田浦小	使用電力量 (kwh)	3,346	7,843	10,602	9,871	11,401	8,203	7,724	10,900	11,369	10,263	8,700	6,746	106,968
		契約電力 (kw)	79	79	79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力 (kw)	12	63	72	100	84	43	43	66	84	74	60	36	-
7	長浦小	使用電力量 (kwh)	4,747	8,402	12,504	13,074	15,822	9,257	8,508	11,835	12,946	10,711	10,577	8,058	126,441
		契約電力 (kw)	96	96	96	124	129	129	129	129	129	129	129	129	-
		最大需要電力 (kw)	14	76	92	124	129	46	51	74	90	73	71	43	-
8	逸見小	使用電力量 (kwh)	3,135	6,726	9,036	9,382	10,744	7,163	6,807	9,568	10,033	8,256	7,644	6,587	95,081
		契約電力 (kw)	73	73	73	74	80	80	80	80	101	101	101	101	-
		最大需要電力 (kw)	18	52	57	74	80	41	37	63	101	74	61	32	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
9	沢山小	使用電力量 (kwh)	3,336	5,686	8,416	7,986	9,067	6,346	6,542	9,721	9,999	9,288	7,415	6,278	90,080
		契約電力 (kw)	62	62	62	72	72	72	72	72	72	72	72	72	-
		最大需要電力 (kw)	12	45	57	72	66	31	39	65	71	66	59	30	-
10	桜小	使用電力量 (kwh)	6,087	12,279	18,635	18,615	21,462	14,814	13,727	17,136	17,133	15,256	13,738	12,590	181,472
		契約電力 (kw)	117	117	130	156	156	156	156	156	156	156	156	156	-
		最大需要電力 (kw)	32	95	130	156	148	66	78	96	115	110	90	64	-
11	汐入小	使用電力量 (kwh)	3,989	7,825	11,504	13,334	14,170	7,890	7,463	10,548	10,714	9,467	8,759	7,433	113,096
		契約電力 (kw)	90	90	90	109	111	111	111	111	111	111	111	111	-
		最大需要電力 (kw)	20	67	90	109	111	46	48	83	91	69	62	37	-
12	諏訪小	使用電力量 (kwh)	17,626	29,959	35,497	31,718	37,925	35,064	33,100	37,495	34,211	31,396	31,504	30,890	386,385
		契約電力 (kw)	157	157	157	157	161	161	161	161	172	172	172	172	-
		最大需要電力 (kw)	69	130	136	148	161	123	129	156	172	168	148	117	-
13	田戸小	使用電力量 (kwh)	6,878	15,224	22,364	21,574	25,614	15,555	14,131	20,896	22,657	17,722	15,428	12,720	210,763
		契約電力 (kw)	176	176	176	182	184	184	184	184	184	184	184	184	-
		最大需要電力 (kw)	28	128	148	182	184	81	92	124	184	152	124	63	-
14	山崎小	使用電力量 (kwh)	4,776	10,358	15,322	13,317	17,284	10,600	9,448	12,778	13,201	11,222	10,446	9,854	138,606
		契約電力 (kw)	100	100	113	119	127	127	127	127	127	127	127	127	-
		最大需要電力 (kw)	21	84	113	119	127	53	57	73	103	85	73	53	-
15	豊島小	使用電力量 (kwh)	3,597	8,707	12,178	14,235	14,775	9,087	9,317	15,515	15,237	14,007	10,946	7,820	135,421
		契約電力 (kw)	102	102	102	118	118	118	118	118	137	137	137	137	-
		最大需要電力 (kw)	20	72	87	118	118	51	66	113	137	121	95	38	-
16	鶴久保小	使用電力量 (kwh)	5,321	13,891	22,260	21,286	26,776	13,692	12,159	17,686	20,231	17,312	14,665	12,271	197,550
		契約電力 (kw)	181	181	181	217	217	217	217	217	217	217	217	217	-
		最大需要電力 (kw)	22	128	173	217	209	83	68	125	156	150	112	65	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
17	公郷小	使用電力量 (kwh)	4,646	13,632	20,942	18,769	25,732	13,635	11,252	17,692	17,987	14,792	12,935	10,952	182,966
		契約電力 (kw)	157	157	162	197	197	197	197	197	197	197	197	197	-
		最大需要電力 (kw)	27	145	162	197	190	84	66	105	146	109	99	57	-
18	池上小	使用電力量 (kwh)	6,935	15,116	22,545	23,595	29,833	15,881	14,873	22,148	23,357	19,792	15,088	13,329	222,492
		契約電力 (kw)	206	206	206	206	210	210	210	210	210	210	210	210	-
		最大需要電力 (kw)	46	152	182	206	210	88	86	133	176	143	134	67	-
19	城北小	使用電力量 (kwh)	5,086	10,911	16,048	15,847	21,213	12,029	9,656	13,450	13,912	12,216	10,181	9,842	150,391
		契約電力 (kw)	153	153	153	158	173	173	173	173	173	173	173	173	-
		最大需要電力 (kw)	24	103	129	158	173	68	55	85	126	95	78	51	-
20	衣笠小	使用電力量 (kwh)	5,024	9,316	14,567	11,680	16,463	11,172	10,086	13,508	13,891	12,185	10,402	9,206	137,500
		契約電力 (kw)	120	120	120	120	126	126	126	126	126	126	126	126	-
		最大需要電力 (kw)	27	84	97	120	126	50	59	84	126	97	88	44	-
21	大矢部小	使用電力量 (kwh)	4,721	12,409	17,044	18,972	21,100	11,890	10,568	15,115	15,954	12,904	11,552	9,875	162,104
		契約電力 (kw)	130	130	130	157	168	168	168	168	168	168	168	168	-
		最大需要電力 (kw)	19	108	126	157	168	63	62	100	121	100	90	49	-
22	森崎小	使用電力量 (kwh)	4,011	11,430	17,825	18,411	22,568	12,774	11,568	17,419	21,491	17,746	13,984	10,802	180,029
		契約電力 (kw)	172	172	172	172	180	180	180	180	182	182	182	182	-
		最大需要電力 (kw)	24	123	137	171	180	64	78	104	182	142	138	55	-
23	大津小	使用電力量 (kwh)	4,233	10,143	15,806	13,672	17,956	10,626	9,310	11,814	13,100	11,521	9,324	8,665	136,170
		契約電力 (kw)	113	113	113	140	148	148	148	148	148	148	148	148	-
		最大需要電力 (kw)	21	96	105	140	148	54	52	74	105	90	78	44	-
24	根岸小	使用電力量 (kwh)	5,390	13,151	19,465	21,749	24,148	12,655	11,471	15,771	18,183	15,326	13,197	10,505	181,011
		契約電力 (kw)	151	158	169	205	205	205	205	205	205	205	205	205	-
		最大需要電力 (kw)	27	158	169	205	200	83	78	116	140	138	119	52	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
25	走水小	使用電力量 (kwh)	3,351	6,008	9,966	9,683	11,464	7,378	6,772	10,048	10,380	8,585	8,010	6,327	97,972
		契約電力 (kw)	63	63	65	90	94	94	94	94	94	94	94	94	-
		最大需要電力 (kw)	16	62	65	90	94	36	49	68	78	70	67	32	-
26	馬堀小	使用電力量 (kwh)	4,761	10,851	15,369	15,988	17,366	11,161	10,115	15,024	15,492	13,756	12,298	10,030	152,211
		契約電力 (kw)	105	105	105	126	126	126	126	126	126	126	126	126	-
		最大需要電力 (kw)	28	83	99	126	122	57	55	97	124	112	91	47	-
27	望洋小	使用電力量 (kwh)	4,982	9,564	13,226	15,892	18,585	11,338	10,144	13,547	15,475	12,266	11,004	10,003	146,026
		契約電力 (kw)	144	144	144	144	150	150	150	150	150	150	150	150	-
		最大需要電力 (kw)	27	78	94	144	150	57	56	82	126	105	87	49	-
28	大塚台小	使用電力量 (kwh)	12,090	26,024	40,370	30,746	43,873	33,841	31,987	37,748	33,970	31,478	33,112	24,591	379,830
		契約電力 (kw)	221	221	221	238	238	238	238	238	238	238	238	238	-
		最大需要電力 (kw)	65	176	207	238	238	185	181	187	189	190	182	124	-
29	浦賀小	使用電力量 (kwh)	5,827	14,104	19,730	18,386	21,608	13,368	11,454	16,659	17,361	15,708	13,081	11,094	178,380
		契約電力 (kw)	107	116	125	145	154	154	154	154	154	154	154	154	-
		最大需要電力 (kw)	29	116	125	145	154	70	67	109	127	119	92	53	-
30	小原台小	使用電力量 (kwh)	5,288	11,842	18,032	18,206	23,279	13,800	11,980	16,906	18,386	16,530	13,612	10,574	178,435
		契約電力 (kw)	138	138	138	159	169	169	169	169	169	169	169	169	-
		最大需要電力 (kw)	34	94	135	159	169	79	65	105	148	121	110	55	-
31	鴨居小	使用電力量 (kwh)	7,459	13,890	20,329	23,604	25,854	15,268	14,297	20,736	21,457	16,986	14,778	10,821	205,479
		契約電力 (kw)	156	156	164	182	202	202	202	202	202	202	202	202	-
		最大需要電力 (kw)	44	134	164	182	202	95	89	117	170	123	115	54	-
32	高坂小	使用電力量 (kwh)	4,796	11,091	17,262	17,847	21,479	12,494	10,389	14,511	14,284	12,097	11,048	9,599	156,897
		契約電力 (kw)	138	138	138	161	166	166	166	166	166	166	166	166	-
		最大需要電力 (kw)	22	119	136	161	166	70	55	85	108	93	86	46	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
33	岩戸小	使用電力量 (kwh)	4,715	11,727	17,897	16,031	19,479	12,411	10,882	16,874	17,204	14,979	13,287	10,685	166,171
		契約電力 (kw)	116	118	128	146	154	154	154	154	154	154	154	154	-
		最大需要電力 (kw)	30	118	128	146	154	55	65	95	143	103	106	51	-
34	久里浜小	使用電力量 (kwh)	5,106	13,072	23,344	20,438	27,297	15,110	13,635	22,812	24,143	21,222	15,607	12,115	213,901
		契約電力 (kw)	167	167	180	212	212	212	212	212	212	212	212	212	-
		最大需要電力 (kw)	17	136	180	212	212	88	98	167	192	167	138	61	-
35	明浜小	使用電力量 (kwh)	5,606	13,084	20,602	23,302	27,141	15,346	13,881	18,434	20,233	17,404	14,598	12,982	202,613
		契約電力 (kw)	182	182	182	209	225	225	225	225	225	225	225	225	-
		最大需要電力 (kw)	31	136	163	209	225	85	77	140	148	145	115	59	-
36	神明小	使用電力量 (kwh)	5,763	11,927	20,365	21,297	23,571	13,654	11,952	14,503	16,290	13,164	12,011	10,425	174,922
		契約電力 (kw)	163	163	163	183	183	183	183	183	183	183	183	183	-
		最大需要電力 (kw)	28	123	161	183	173	78	61	87	128	95	84	57	-
37	栗田小	使用電力量 (kwh)	7,075	11,950	17,265	19,091	21,640	14,075	13,194	17,832	18,575	17,413	15,564	12,516	186,190
		契約電力 (kw)	127	127	127	150	151	151	151	151	151	151	151	151	-
		最大需要電力 (kw)	31	108	126	150	151	61	66	98	126	130	98	61	-
38	野比小	使用電力量 (kwh)	4,598	10,057	16,029	16,452	19,660	10,776	9,407	13,809	15,131	12,376	9,412	8,787	146,494
		契約電力 (kw)	157	157	157	169	169	169	169	169	169	169	169	169	-
		最大需要電力 (kw)	22	111	139	169	157	62	60	87	121	103	81	46	-
39	野比東小	使用電力量 (kwh)	5,392	11,428	18,395	19,623	23,404	12,338	11,668	17,703	18,517	17,065	13,452	10,041	179,026
		契約電力 (kw)	136	136	141	165	168	168	168	168	168	168	168	168	-
		最大需要電力 (kw)	25	110	141	165	168	66	66	102	119	112	99	50	-
40	北下浦小	使用電力量 (kwh)	3,745	9,822	14,956	17,315	19,470	9,038	7,575	12,943	13,889	13,691	10,340	7,618	140,402
		契約電力 (kw)	104	107	132	143	147	147	147	147	147	147	147	147	-
		最大需要電力 (kw)	23	107	132	143	147	63	50	76	105	99	77	43	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
41	津久井小	使用電力量 (kwh)	4,914	11,549	15,416	16,860	22,295	12,399	10,693	15,537	16,474	12,742	12,076	9,926	160,881
		契約電力 (kw)	137	137	137	160	164	164	164	164	164	164	164	164	-
		最大需要電力 (kw)	22	93	125	160	164	74	65	94	125	107	107	50	-
42	長井小	使用電力量 (kwh)	5,523	10,196	16,171	17,775	19,764	11,412	9,972	15,566	15,925	14,023	12,871	9,751	158,949
		契約電力 (kw)	139	139	139	145	148	148	148	148	148	148	148	148	-
		最大需要電力 (kw)	20	85	137	145	148	60	51	93	132	97	92	50	-
43	富士見小	使用電力量 (kwh)	4,889	9,676	14,334	14,183	18,389	10,368	9,531	13,834	14,540	12,193	10,786	8,445	141,168
		契約電力 (kw)	128	128	128	146	150	150	150	150	150	150	150	150	-
		最大需要電力 (kw)	22	90	121	146	150	62	69	96	121	105	94	37	-
44	武山小	使用電力量 (kwh)	5,684	15,304	21,441	17,171	23,393	12,717	12,022	17,197	18,111	14,479	12,393	11,659	181,571
		契約電力 (kw)	154	154	154	169	169	169	169	169	169	169	169	169	-
		最大需要電力 (kw)	38	117	140	169	169	85	73	100	132	106	87	60	-
45	荻野小	使用電力量 (kwh)	4,398	8,814	12,303	11,823	14,610	9,492	8,705	11,332	11,784	9,980	9,056	7,212	119,509
		契約電力 (kw)	97	97	97	101	104	104	104	104	104	104	104	104	-
		最大需要電力 (kw)	16	73	94	101	104	50	54	71	87	76	71	38	-
46	大楠小	使用電力量 (kwh)	5,754	13,036	20,296	21,175	24,272	13,690	13,254	20,093	19,107	17,461	14,661	11,840	194,639
		契約電力 (kw)	162	162	162	167	177	177	177	177	177	177	177	177	-
		最大需要電力 (kw)	19	109	148	167	177	88	85	129	155	128	112	63	-
47	追浜中	使用電力量 (kwh)	4,669	18,321	21,685	24,647	21,571	11,084	10,308	14,267	17,892	15,603	11,294	9,621	180,962
		契約電力 (kw)	139	143	149	164	167	167	167	167	167	167	167	167	-
		最大需要電力 (kw)	16	143	149	164	167	70	69	113	152	150	124	51	-
48	鷹取中	使用電力量 (kwh)	4,255	9,029	10,602	14,397	13,022	8,617	8,155	10,622	11,698	9,486	8,610	7,566	116,059
		契約電力 (kw)	81	81	81	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-
		最大需要電力 (kw)	21	67	67	95	81	36	43	60	93	68	54	30	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
49	田浦中	使用電力量 (kwh)	4,441	13,480	16,305	20,454	18,312	10,894	11,055	15,261	16,344	13,382	11,964	10,478	162,370
		契約電力 (kw)	106	110	122	151	151	151	151	151	151	151	151	151	-
		最大需要電力 (kw)	23	110	122	151	141	50	63	95	108	105	83	48	-
50	坂本中	使用電力量 (kwh)	6,778	15,988	19,869	24,924	22,768	15,449	13,291	16,904	16,956	14,771	14,561	13,241	195,500
		契約電力 (kw)	136	136	136	151	151	151	151	151	151	151	151	151	-
		最大需要電力 (kw)	23	99	118	151	138	57	61	89	103	94	87	53	-
51	不入斗中	使用電力量 (kwh)	3,861	11,432	15,161	18,631	18,773	9,483	9,390	12,873	12,786	9,788	9,727	9,642	141,547
		契約電力 (kw)	99	99	109	134	134	134	134	134	134	134	134	134	-
		最大需要電力 (kw)	20	93	109	134	126	40	42	93	94	77	73	39	-
52	公郷中	使用電力量 (kwh)	5,353	14,719	17,576	20,581	19,236	8,692	8,506	12,937	14,649	12,073	9,434	7,558	151,314
		契約電力 (kw)	106	118	122	144	152	152	152	152	152	152	152	152	-
		最大需要電力 (kw)	37	118	122	144	152	49	58	93	118	98	78	38	-
53	池上中	使用電力量 (kwh)	4,153	8,087	10,415	16,460	15,099	7,905	7,001	11,236	14,688	11,843	9,830	8,029	124,746
		契約電力 (kw)	111	111	111	118	123	123	123	123	133	133	133	133	-
		最大需要電力 (kw)	14	65	74	118	123	35	33	71	133	111	111	33	-
54	衣笠中	使用電力量 (kwh)	8,581	16,592	19,810	23,083	20,415	11,446	9,657	14,133	14,876	12,822	10,715	8,501	170,631
		契約電力 (kw)	117	117	117	152	152	152	152	152	152	152	152	152	-
		最大需要電力 (kw)	36	96	113	152	121	50	58	85	119	88	72	38	-
55	大矢部中	使用電力量 (kwh)	5,946	13,123	15,655	17,684	19,760	12,428	11,477	16,828	18,082	14,264	12,961	10,350	168,558
		契約電力 (kw)	117	117	117	118	136	136	136	136	136	136	139	136	-
		最大需要電力 (kw)	22	94	98	118	136	47	84	94	132	121	97	40	-
56	大津中	使用電力量 (kwh)	9,712	26,540	33,872	45,183	40,342	19,637	16,135	25,754	29,255	22,673	19,798	16,124	305,025
		契約電力 (kw)	207	207	238	277	277	277	277	277	277	277	277	277	-
		最大需要電力 (kw)	30	195	238	277	257	112	89	147	198	171	137	73	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
57	馬堀中	使用電力量 (kwh)	4,548	9,978	13,032	16,665	14,502	9,172	9,310	12,077	11,618	9,549	8,940	7,493	126,884
		契約電力 (kw)	89	89	91	107	107	107	107	107	107	107	107	107	-
		最大需要電力 (kw)	22	77	91	107	106	37	52	81	79	68	68	32	-
58	浦賀中	使用電力量 (kwh)	7,970	21,134	24,894	28,919	25,969	14,922	13,320	19,798	21,570	17,790	15,388	13,100	224,774
		契約電力 (kw)	175	175	175	217	217	217	217	217	217	217	217	217	-
		最大需要電力 (kw)	36	174	172	217	203	82	62	130	161	151	121	52	-
59	鴨居中	使用電力量 (kwh)	6,036	13,111	22,048	26,085	22,270	14,916	12,885	18,184	19,921	16,923	14,422	11,427	198,228
		契約電力 (kw)	100	100	129	151	151	151	151	151	151	151	151	151	-
		最大需要電力 (kw)	22	83	129	151	144	61	64	123	144	124	116	51	-
60	岩戸中	使用電力量 (kwh)	4,052	7,590	10,472	12,197	12,405	8,733	8,741	11,735	11,503	10,047	8,991	7,675	114,141
		契約電力 (kw)	69	69	69	89	89	89	89	89	89	89	89	89	-
		最大需要電力 (kw)	17	50	61	89	75	34	42	67	85	76	68	32	-
61	久里浜中	使用電力量 (kwh)	9,087	21,127	24,696	28,877	27,899	11,619	9,710	15,790	17,926	14,941	11,792	9,649	203,113
		契約電力 (kw)	138	153	153	193	193	193	193	193	193	193	193	193	-
		最大需要電力 (kw)	26	153	147	193	184	77	63	109	151	115	99	41	-
62	神明中	使用電力量 (kwh)	4,540	13,806	17,696	22,716	22,127	12,518	10,472	17,110	16,466	14,176	12,005	9,879	173,511
		契約電力 (kw)	119	119	132	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-
		最大需要電力 (kw)	18	107	132	176	153	69	67	107	130	123	99	45	-
63	野比中	使用電力量 (kwh)	5,679	13,432	18,850	22,489	21,703	10,949	10,856	13,403	13,463	10,677	10,417	10,379	162,297
		契約電力 (kw)	95	95	107	134	134	134	134	134	134	134	134	134	-
		最大需要電力 (kw)	23	82	107	134	127	49	70	75	107	83	71	40	-
64	北下浦中	使用電力量 (kwh)	3,353	5,898	7,784	11,036	10,756	6,494	6,281	8,258	8,699	7,157	6,610	5,897	88,223
		契約電力 (kw)	67	67	69	85	90	90	90	90	90	90	90	90	-
		最大需要電力 (kw)	14	53	69	85	90	29	33	54	72	57	48	24	-

【別紙3】横須賀市立小学校・中学校・ろう学校・総合高校 使用電力量及び最大需要電力等実績

番号	学校名等	令和2年5月から令和3年4月													
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
65	長沢中	使用電力量 (kwh)	6,223	16,435	18,822	22,041	22,061	13,371	12,940	19,994	21,118	17,725	15,662	12,030	198,422
		契約電力 (kw)	97	108	116	133	133	133	133	133	134	134	134	134	-
		最大需要電力 (kw)	20	108	116	133	133	58	70	104	134	123	104	43	-
66	長井中	使用電力量 (kwh)	4,799	8,563	11,514	14,870	15,668	9,390	8,590	10,521	10,572	9,771	9,071	8,949	122,278
		契約電力 (kw)	79	79	79	100	117	117	117	117	117	117	117	117	-
		最大需要電力 (kw)	17	68	77	100	117	42	40	57	74	64	53	35	-
67	武山中	使用電力量 (kwh)	9,192	15,193	20,040	23,439	21,986	13,304	11,302	16,791	16,881	14,780	13,024	12,494	188,426
		契約電力 (kw)	116	116	120	137	139	139	139	139	139	139	139	139	-
		最大需要電力 (kw)	25	98	120	137	139	62	66	104	127	130	87	50	-
68	大楠中	使用電力量 (kwh)	5,716	11,239	13,217	16,705	15,988	10,935	10,164	16,240	17,158	14,428	12,905	9,742	154,437
		契約電力 (kw)	84	84	87	104	104	104	104	104	125	125	125	125	-
		最大需要電力 (kw)	22	60	87	104	100	61	61	101	125	107	87	39	-
69	総合高校 (校舎)	使用電力量 (kwh)	35,446	73,697	98,486	102,545	103,078	81,768	69,540	81,761	75,055	56,410	64,990	65,894	908,670
		契約電力 (kw)	377	377	377	406	406	406	406	406	406	406	406	406	
		最大需要電力 (kw)	144	317	358	406	374	274	283	290	310	259	238	266	
70	総合高校 (実習棟)	使用電力量 (kwh)	9,207	10,782	15,280	16,307	15,868	11,976	11,060	12,478	7,213	5,239	6,110	9,994	131,514
		契約電力 (kw)	149	149	149	149	151	151	151	151	151	151	151	151	-
		最大需要電力 (kw)	22	60	139	142	151	139	129	140	131	95	86	134	-
71	ろう学校	使用電力量 (kwh)	4,277	6,618	9,734	12,061	12,489	6,727	6,091	10,478	12,134	9,856	8,736	6,546	105,747
		契約電力 (kw)	80	80	90	122	128	128	128	128	128	128	128	128	-
		最大需要電力 (kw)	20	54	90	122	128	33	58	66	92	69	68	37	-
72	養護学校	使用電力量 (kwh)	12,151	11,717	18,124	17,998	28,031	15,877	14,346	17,151	13,762	21,767	15,231	28,363	214,518
		契約電力 (kw)	305	305	305	305	305	305	305	305	336	336	336	336	-
		最大需要電力 (kw)	229	80	97	132	157	108	266	293	336	296	291	232	-
使用電力量合計			445,373	960,867	1,343,709	1,428,248	1,576,210	962,644	871,656	1,213,414	1,259,173	1,074,326	951,063	827,459	12,914,142

番号1から46までは小学校、番号47から68までは中学校である。