

明示テープ 仕様書

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1 | 物件名称 | 明示テープ |
| 2 | 品質・形状・寸法又は型式 | 別紙、上下水道局配水管工事材料仕様書(抜粋)「明示テープ」のとおり。 別紙、上下水道局配水管工事材料仕様書(抜粋)「明示テープ」のうち、(2)形状の「〇〇〇〇」は、「2022」とする。 |
| 3 | グリーン物品の指定 | 指定しない |
| 4 | 数量 (単価契約の場合は予定数量) | 2,000巻 |
| 5 | 納入期限 | 令和3年12月20日(月)まで |
| 6 | 納入場所 | 横須賀市西逸見町2丁目10番地 水道管路課 (1,600巻) 横須賀市小川町11番地 給排水課 (400巻) |
| 7 | 特記事項 | 納入業者は、物件を納入する場合、事前に納入日時及び納入方法等について担当課職員と打ち合わせ、その指示に従うこと。併せて、納入品については、担当課職員の指示に従い、所定の位置に整然と荷卸しすること。 |
| 8 | 契約方法 | 総価契約 |
| 9 | 支払方法 | 納入後、一括払い |
| 10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 |
| 11 | 連絡先 | 水道管路課 管路調整係 釘持(電話046-823-1777) |

| 指示事項 | |
|--------|---|
| グリーン物品 | 上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。 |

上下水道局配水管工事材料仕様書

引用規格においては、その最新版を適用する。

明示テープ

1. 適用範囲

この仕様書は、横須賀市上下水道局が上水道等の埋設表示に用いる印刷テープ（以下：明示テープ）に適用する。

2. 材料検査

材料検査については、「水道工事共通仕様書」に準ずる。

3. 材料仕様

材料は、特に指定のない限り、次の仕様に基づき製作されたものであること。

(1) 材料及び構造

明示テープは、ポリエチレンを主体としたフィルムに規定の文字を印刷し、反対側のフィルム面に粘着剤を均一に塗布し、粘着剤を内側として巻芯に均一に巻いた物で、規程長さ、巾に切断し製品とする。尚、品質特性については次項（4）に準ずること。

(2) 形状

① 色

| 色 | 表示内容 |
|--------|---------------|
| 青地に白文字 | 横須賀水道 〇〇〇〇 |

〇〇〇〇は年数（西暦）

② 寸法

| 寸 法 | | |
|-------|------|------|
| 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m |
| 0.2 | 30 | 20 |

参考図



〇〇〇〇は年数（西暦）

文字：8 mm × 8 mm

書体：角ゴシック

(3) 外 観

明示テープ、均一に巻かれ著しい変形、折れ目がなく、切断面は平らで著しいわん曲や巻芯の突き出し等、使用上支障のある欠点がないこと。文字は参考図と同等であること。

(4) 性 能

| 項 目 | | 規 格 値 | 試 験 方 法 |
|-----------------------|-----------|--------------|------------|
| 総厚み (μm) | | 180 \pm 20 | JIS Z 0237 |
| 引張強度 (kgf/19mm) | | 11.6 以上 | JIS L 1096 |
| 引張伸度 (%) | | 10 以上 | JIS L 1096 |
| 引裂強度 kgf | | 0.22 以上 | JIS L 1096 |
| ステン板接着力 | (gf/19mm) | 1500 以上 | JIS Z 0237 |
| ステン板保持力(40℃) | (mm) | 0.1 以上 | JIS Z 0237 |

4. 試 験

上記試験方法に準拠すること。