

<物 件>

空調機 仕様書

1	物件名称	空調機
2	品質・形状・寸法又は型式	特記仕様書のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	特記仕様書のとおり
5	納入期限	令和4年2月28日
6	納入場所	横須賀市池上7丁目28番22ほか3か所
7	特記事項	特記仕様書のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	上下水道局技術部浄水課 笹本 敦史 電話 046-823-0604

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)
1	空調機(業務用エアコン)	特記仕様書のとおり	無	台	3	—	
2	空調機(家庭用エアコン)	特記仕様書のとおり	無	台	1	—	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

空調機購入 特記仕様書

1 購入機器及び数量

- (1) 池上配水池
空調機（業務用エアコン）：1台
- (2) 逸見1号配水池
空調機（業務用エアコン）：1台
- (3) 湘南国際村配水池
空調機（業務用エアコン）：1台
- (4) 鴨居配水池
空調機（家庭用エアコン）：1台

2 購入機器設置場所

- (1) 池上配水池 横須賀市池上7丁目28番22
- (2) 逸見1号配水池 横須賀市西逸見町2丁目10番地
- (3) 湘南国際村配水池 横須賀市湘南国際村3丁目1番1号
- (4) 鴨居配水池 横須賀市小原台55番

3 購入機器仕様

(1) 池上配水池

ア 室内機

- (ア) 形式 : 壁掛形 1台
- (イ) 電源 : 単相200V 50/60Hz 室外電源タイプ
- (ウ) 冷房能力 : 5.0kW以上
- (エ) 暖房能力 : 5.6kW以上
- (オ) オプション機能 : 停電補償付（復電後、自動で運転再開）

イ 室外機

- (ア) 仕様 : 耐塩害 1台
- (イ) オプション : 据付架台（コンクリートブロック製）

ウ その他

- (ア) 冷媒用被覆銅管 : 1式
- (イ) ドレン管 : 1式
- (ウ) 室内機、室外機接続ケーブル : 1式
- (エ) 配管用化粧カバー : 1式
- (オ) ワイヤードリモコン : 1式
- (カ) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

(2) 逸見1号配水池

ア 室内機

- (ア) 形式 : 壁掛形 1台
- (イ) 電源 : 単相 200V 50/60Hz 室外電源タイプ
- (ウ) 冷房能力 : 4.5kW 以上
- (エ) 暖房能力 : 5.0kW 以上
- (オ) オプション機能 : 停電補償付 (復電後、自動で運転再開)

イ 室外機

- (ア) 仕様 : 耐塩害 1台

ウ その他

- (ア) 冷媒用被覆銅管 : 1式
- (イ) ドレン管 : 1式
- (ウ) 室内機、室外機接続ケーブル : 1式
- (エ) 配管用化粧カバー : 1式
- (オ) ワイヤードリモコン : 1式
- (カ) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

(3) 湘南国際村配水池

ア 室内機

- (ア) 形式 : 床置形 1台
- (イ) 電源 : 三相 200V 50/60Hz 室外電源タイプ
- (ウ) 冷房能力 : 12.5kW 以上
- (エ) 暖房能力 : 14.0kW 以上
- (オ) オプション機能 : 停電補償付 (復電後、自動で運転再開)
- (カ) その他 : リモコン内蔵

イ 室外機

- (ア) 仕様 : 耐塩害 1台

ウ その他

- (ア) 冷媒用被覆銅管 : 1式
- (イ) ドレン管 : 1式
- (ウ) 室内機、室外機接続ケーブル : 1式
- (エ) 配管用化粧カバー : 1式
- (オ) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

(4) 鴨居配水池

ア 室内機

- (ア) 形式 : 壁掛形 1台
- (イ) 電源 : 単相 100V 50/60Hz 室外電源タイプ
- (ウ) 冷房能力 : 3.6kW 以上
- (エ) 暖房能力 : 4.0kW 以上

(オ) オプション機能：停電補償付（復電後、自動で運転再開）

イ 室外機

(ア) 仕様 : 耐塩害 1台

(イ) オプション : 据付架台（コンクリートブロック製）

ウ その他

(ア) 冷媒用被覆銅管 : 1式

(イ) ドレン管 : 1式

(ウ) 室内機、室外機接続ケーブル : 1式

(エ) 配管用化粧カバー : 1式

(オ) リモコン : 1式

(カ) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

4 作業内容

- (1) 池上配水池、逸見1号配水池及び湘南国際村配水池の既設空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル、室外機架台等）を撤去し、新規空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル、室外機架台等）を設置すること。ただし、逸見1号配水池及び湘南国際村配水池の室外機の設置には既設架台を流用すること。なお、逸見1号配水池は既設架台の大きさから、幅800mm、奥行き400mm以内とすること。
- (2) 鴨居配水池に新規空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル、室外機架台等）を設置すること。その際、設置に伴い冷媒管等を通すため、壁にコア抜きを行うこと。また電源は既設コンセントを使用すること。
- (3) 配管の長さは湘南国際村配水池が約3m、それ以外は約4mである。
- (4) 試運転、真空引き、冷媒配管の気密試験及び停電補償試験を行うこと。
- (5) その他上記施工に付随する作業

5 撤去品

(1) 池上配水池

ア 空調機（SAYP56PVE 耐塩害仕様 ダイキン製） : 1式

(ア) 室内機 : FAYP56P

(イ) 室外機 : RYP56PVE

イ その他撤去品及び発生品 : 1式

(2) 逸見1号配水池

ア 空調機（SAYP50PV ダイキン製） : 1式

(ア) 室内機 : FAYP50P

(イ) 室外機 : RYP50PVH

イ その他撤去品及び発生品 : 1式

(3) 湘南国際村配水池

ア 空調機（SZVYP140HH 耐塩害仕様 ダイキン製） : 1式

- (ア) 室内機 : FVYP140P
- (イ) 室外機 : RZYP140HH
- イ その他撤去品及び発生品 : 1式

6 法令遵守

本件については、関係法令に従い施工を行うこと。

7 提出書類（任意様式）

- (1) 完了報告書：各設置場所ごとに2部
- (2) 取扱説明書、産業廃棄物管理票及びフロン破壊処理証明書等

8 その他

- (1) 承諾函にて当局監督員の承諾を得ること。
- (2) 工程について当局監督員と十分に協議すること。
- (3) 毎日作業終了後、施工場所付近の清掃を行うこと。
- (4) 撤去品は、請負者の責任において適正に処分すること。
- (5) 保証期間は、しゅん工検査合格の日より2年間とする。請負者は、保証期間内に発生した故障については、無償で修理すること。

以上