

<物 件>

小型動力ポンプ（横須賀市消防団 第39分団）仕様書

1	物件名称	小型動力ポンプ（横須賀市消防団 第39分団）
2	品質・形状・寸法 又は型式	別添仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定なし
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和5年3月31日
6	納入場所	横須賀市消防総合訓練センター（横須賀市長瀬3丁目4番1号）
7	特記事項	納入後、旧資機材及び別表に記載する資機材と同等のものを引取り 処分すること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議する ものとする。
11	連絡先	横須賀市消防局 警防課 車両整備係 齋藤(046-821-6506)

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を 選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

令和4年度

小型動力ポンプ 仕様書

(横須賀市消防団 第39分団)

横須賀市消防局

第1 総 則

この仕様書は、横須賀市(以下「本市」という。)が購入し、横須賀市消防団第39分団に配置する小型動力ポンプ(以下「ポンプ」という。)について必要な事項を定める。不明な点は本市へ確認し、十分熟知のうえ契約するものとする。また、契約後に生じた疑義は、本市の解釈に従うものとする。

第2 規 格

ポンプの規格は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に定めるB-2級の可搬消防ポンプとする。

第3 提出書類

- 1 受注者は契約後5日以内に契約内訳書を本市へ提出すること。
- 2 受注者は、納入期限までに次に掲げる書類を提出すること。
 - (1) ポンプ取扱説明書 2部
 - (2) ポンプパーツリスト 1部
 - (3) その他本市が必要と認めたもの

第4 検査、受領及び保証

- 1 検査申請
検査の申請は、検査日の2週間前までに検査日及び検査場所を明記した書面で本市に申請すること。
- 2 納入検査
本市検査員及び納入者が立会のうえ実施する。
- 3 受 領
納入検査の実施後、本市が合格と認めた場合に受領するものとする。
- 4 保 証
設計、製作、塗装、材質等の不良により起因する不都合の発生については、受注者において無償により是正修復すること。
- 5 技術指導
納入者は、ポンプの取扱いについて技術指導を行うこと。なお、実施時期については別途指示する。

第5 納 入

- 1 納入場所
横須賀市消防総合訓練センター（横須賀市長瀬3丁目4番1号）
- 2 納入期限
令和5年3月31日(金)

第6 引取り・処分

受注者は以下のとおり、ポンプおよび別表に記載する付属品と同等のものを引取り・処分すること。

- 1 記入文字の全てを完全に消すこと（色付スプレー等で塗装処理は不可）。
- 2 転売及び再利用ができないよう、適正に処分すること。
- 3 その他、本市が指示する必要事項

第7 小型動力ポンプ

本市が購入するポンプの主要諸元は、次のとおりとする。

- 1 購入台数
1台
- 2 ポンプ(本体)
株式会社シバウラ防災製作所 FF500 または、同等品以上のもの。
- 3 ポンプ(取付け品、取付装置及び付属品)
別表に記載するものは同等品以上とし、購入するポンプ等を現有する小型動力ポンプ積載車に載せ替える作業を納入後に実施すること（作業費用は本案件の入札金額に含む）。
- 4 記入文字関係
ポンプの記入文字は次のとおりとし、文字は白色丸ゴシック体とする。なお、文字位置及び大きさについては別途指示する。
 - (1) 第39分団
 - (2) R4
 - (3) 本市が指定するもの

別表

取付け品、取付装置及び付属品

番号	品名	摘要	数量
1	吸管	New LF-RS(75 mm×7 m)手回し式	1本
2	吸管ストレーナー	[ストかごNo.3]呼称75mmプラスチック製10mm×15m	1式
3	吸管ちりよけ籠		
4	吸管ロープ		
5	吸管まくら木	75 mm用・ゴム製・黄色	1個
6	吸管スパナ		1個
7	吸管バンド		2本
8	消火栓金具	75mm ネジメス×65mm 差込メス (蓋付き)	1個
9	管そう	PP-65A EXS. L(643mm)	1本
10	ノズル	ダブコン (呼称65mm、口径23mm 可変型)	4個
11	分岐管	WB-65MC	1個
12	安全中継媒介	「もれないよ」または同等品	1個
13	スタンドパイプ	PS-65S-S(長さ715mm)	1本
14	消火栓開閉金具	106型	1本
15	本ポンプ標準装備品・付属品		1式
16	本ポンプ用サーチライト	純正オプション品	1式
17	とび口	約1,800mm	1本
18	布カバー		1枚
19	ガソリン用燃料携行缶	容量10リットル・ノズル付	1個
20	照明発電機	WTA-04 (LED照明、ON/OFFスイッチ付)	1台
21	ホース	65 mm、5 m	2本