

横須賀市立学校電力供給（長期継続契約）仕様書

1 概要

- (1) 件名 横須賀市立学校電力供給（長期継続契約）
- (2) 需要場所 横須賀市立追浜小学校ほか71箇所（別紙1のとおり）
- (3) 業種及び用途 学校（別紙1のとおり）
- (4) 契約種別 業務用電力

2 仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式 交流3相3線式
- イ 供給電圧（標準電圧） 6,000V
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000V
- エ 標準周波数 50Hz
- オ 受電方式 1回線受電
- カ 蓄熱式負荷設備の有無 無

(2) 予定契約電力及び予定使用電力量等

- ア 予定契約電力 263,616kW
各学校の予定契約電力は別紙1のとおり。
ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
- イ 予定使用電力量 26,542,600kWh
各学校の月別予定使用電力量は別紙2のとおり。
- ウ 使用電力量等実績 各学校の使用電力量、契約電力及び最大需要電力の実績は別紙3のとおり。

(3) 契約期間

契約締結の日から令和7年9月30日までとする。

なお、電力供給期間は次のとおりとする。

令和5年10月1日0:00から令和7年9月30日24:00まで

(4) 電力量等の計量

- ア 自動検針装置 有
- イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針
- ウ 電力量計構成 電力需給用複合計器（通信機能付き）

(5) 需給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点

別紙1のとおり。

(6) 電気料金の算定方法

- ア 電気料金は、各月の契約電力及び使用電力量等により算定するものとする。
- イ 電気料金は、基本料金、電力量料金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。）を合算した額とする。

(ア) 基本料金

基本料金単価、契約電力及び力率から次に従い算出する。

$$\cdot \text{基本料金} = \text{基本料金単価} \times \text{契約電力} \times (185 - \text{力率}) / 100$$

(イ) 電力量料金

電力量料金単価及び使用電力量から次に従い算出する。

$$\cdot \text{電力量料金} = \text{「夏季」又は「その他季」電力量料金単価} \times \text{使用電力量} \pm \text{燃料費調整額}$$

*夏季電力量料金単価

7月1日から9月30日までの1月における使用電力量1kWh当たりの単価(1銭単位)

*その他季電力量料金単価

夏季以外の月の1月における使用電力量1kWh当たりの単価(1銭単位)

*燃料費調整額

関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める燃料費調整単価から次に従い算出する。

$$\cdot \text{燃料費調整額} = \text{使用電力量} \times (\pm \text{燃料費調整単価})$$

(ウ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金

関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価及び使用電力量から次に従い算出する。

$$\cdot \text{再生可能エネルギー発電促進賦課金} = \text{再生可能エネルギー発電促進賦課金単価} \times \text{使用電力量}$$

*再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

令和5年5月から令和6年4月分までは1.40円/kWh

ウ 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

(ア) 契約電力及び最大需要電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

(イ) 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

(ウ) 力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

(エ) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

(オ) 消費税額(地方消費税額を含む。)の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

(7) 電気料金の請求

ア 料金の請求は月毎に、全需要場所を一括して請求する。なお、請求書については紙で発行する。

イ 請求額は学校毎に各種の調整加減算を行った後、税込金額を算出し、学校毎の合計とする。

ウ 請求書は教育委員会事務局教育総務部学校管理課へ郵送する。併せて、学校毎の内訳(契約電力、最大需要電力、使用電力量、単価、料金及び力率等)を1つの電子データにして提出する。

エ データの形式は、エクセルやCSV形式等のファイルとし、学校毎のデータを別紙1の施設名称順に整列したものとす。その他の詳細は別途協議のうえ決めるものとす。なお、このデータについては、毎月の請求単位で提出する。

(8) 使用廃止に伴う料金の精算等

ア 需要場所の一部について、電力使用を廃止する場合は、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件(電気需給約款)により精算する。

イ 契約の終了は精算した需要場所のみとし、他の需要場所については、この契約を変更することなく履行する。

(9) 消費税率が変更となった場合の請求金額

ア 契約期間内に消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の改正による消費税率の変更があった場合における請求金額は、新たな消費税率に基づき次の算定方法により算出する。

料金項目	算定方法
基本料金	基本料金単価×契約電力×（185－力率）／100×1XX／110
電力量料金	「夏季」又は「その他季」電力量料金単価×使用電力量×1XX／110 ±燃料費調整額 *燃料費調整額＝使用電力量×（±燃料費調整単価）
再生可能エネルギー 発電促進賦課金	再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量

* Xは改正後の消費税率（地方消費税率を含む。）

* 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、2－（6）－イ－（イ）・（ウ）による。

* 端数処理は、2－（6）－ウのとおりとする。

(10) その他

ア 力率の実績は、すべての需要場所で100%であり、契約期間中は100%を保持する予定である。

イ フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。

ウ 非常用自家発電設備（予備電力）は有していないが、別紙1のとおり太陽光発電設備を有している。なお、令和5年度以降、自家消費型太陽光発電設備・蓄電池の設置を検討しているが、設置する学校及び設備の容量等の詳細は未定である。

エ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増並びに電力量料金の燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価については、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者の定めによるものとする。

オ 入札金額の算定に当たっては、力率は100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないものとする。

カ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、別添「入札金額積算内訳書」により算出した入札金額（税抜）を入札書に記載すること。なお、契約の締結は単価契約により行う。

キ 当該入札は契約期間中の電力供給単価を競争により決定するものであるため、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が単価を改定した場合も、単価改定は行わない。

ク 使用電力量等の検針後、検針結果（契約電力、最大需要電力、使用電力量、単価、料金及び力率等）を速やかに各学校に通知すること。

ケ この仕様書にない事項は、横須賀市の指定する電力供給契約約款（以下「電力供給契約約款」という。）の定めるところによるものとする。

コ この仕様書及び電力供給契約約款に定めのない供給条件については、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）等により横須賀市と落札者で協議

するものとする。

3 連絡先

教育委員会事務局教育総務部 学校管理課 施設管理係 電話 046-822-8476

【別紙1】需要場所、予定契約電力及び予定使用電力量合計等

番号	施設名称 (学校名)	需要場所(横須賀市)	予定契約 電力(kW) (R5.10~R7.9)	予定契約電力 合計(kW) (R5.10~R7.9)	予定使用電力量 合計(kWh) (R5.10~R7.9)	需給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	太陽光 発電設備 の有無	太陽光 発電設備 容量(kW)
1	追浜小学校	鷹取2丁目16番1号	84	2,016	188,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
2	夏島小学校	浦郷町4丁目35番地	164	3,936	357,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
3	浦郷小学校	追浜東町2丁目14番地	215	5,160	471,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
4	鷹取小学校	湘南鷹取4丁目7番1号	147	3,528	384,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	48
5	船越小学校	船越町5丁目34番地	171	4,104	505,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
6	田浦小学校	田浦町3丁目55番地	89	2,136	211,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
7	長浦小学校	安針台3番1号	105	2,520	276,600	東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と横須賀市の地絡遮断装置(USS)の電源側接続点	無	
8	逸見小学校	西逸見町1丁目14番地	87	2,088	210,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
9	沢山小学校	東逸見町3丁目35番地	71	1,704	179,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
10	桜小学校	坂本町1丁目19番地	156	3,744	388,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
11	汐入小学校	汐入町2丁目53番地	101	2,424	217,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
12	諏訪小学校	小川町18番地	173	4,152	799,600	東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と横須賀市の地絡遮断装置(USS)の電源側接続点	有	4
13	田戸小学校	米が浜通2丁目12番地	195	4,680	439,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
14	山崎小学校	三春町6丁目4番地	147	3,528	296,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
15	豊島小学校	上町3丁目21番地	132	3,168	274,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
16	鶴久保小学校	不入斗町1丁目1番地	156	3,744	381,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
17	公郷小学校	公郷町4丁目5番地	190	4,560	416,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
18	池上小学校	池上3丁目5番1号	194	4,656	455,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
19	城北小学校	平作1丁目6番1号	172	4,128	347,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
20	衣笠小学校	小矢部2丁目16番1号	147	3,528	287,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
21	大矢部小学校	大矢部3丁目26番1号	136	3,264	338,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	2
22	森崎小学校	森崎3丁目13番1号	189	4,536	404,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
23	大津小学校	大津町3丁目24番1号	127	3,048	255,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	84
24	根岸小学校	大津町5丁目5番1号	201	4,824	393,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
25	走水小学校	走水2丁目2番2号	77	1,848	187,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
26	馬堀小学校	馬堀町4丁目10番1号	129	3,096	336,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
27	望洋小学校	桜が丘1丁目50番1号	138	3,312	316,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
28	大塚台小学校	池田町3丁目1番1号	216	5,184	736,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	10
29	浦賀小学校	浦賀3丁目8番1号	174	4,176	359,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
30	小原台小学校	小原台3番1号	151	3,624	361,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
31	鴨居小学校	鴨居3丁目1番6号	148	3,552	378,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
32	高坂小学校	西浦賀3丁目1番1号	156	3,744	328,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
33	岩戸小学校	岩戸5丁目20番1号	146	3,504	337,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
34	久里浜小学校	久里浜6丁目6番1号	204	4,896	432,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
35	明浜小学校	久里浜6丁目7番1号	194	4,656	423,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
36	神明小学校	神明町407番地	180	4,320	377,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
37	栗田小学校	ハイランド2丁目41番1号	154	3,696	362,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	

【別紙1】需要場所、予定契約電力及び予定使用電力量合計等

番号	施設名称 (学校名)	需要場所(横須賀市)	予定契約 電力(kW) (R5.10~R7.9)	予定契約電力 合計(kW) (R5.10~R7.9)	予定使用電力量 合計(kWh) (R5.10~R7.9)	需給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	太陽光 発電設備 の有無	太陽光 発電設備 容量(kW)
38	野比小学校	野比1丁目25番1号	161	3,864	308,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
39	野比東小学校	野比4丁目6番1号	171	4,104	387,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
40	北下浦小学校	長沢1丁目29番1号	126	3,024	259,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
41	津久井小学校	津久井5丁目2番1号	142	3,408	285,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
42	長井小学校	長井5丁目9番1号	142	3,408	330,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
43	富士見小学校	武3丁目19番1号	133	3,192	287,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
44	武山小学校	太田和3丁目1番1号	156	3,744	361,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
45	荻野小学校	荻野8番1号	105	2,520	239,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
46	大楠小学校	芦名1丁目29番18号	177	4,248	417,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	80
47	追浜中学校	夏島町12番地	161	3,864	317,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
48	鷹取中学校	湘南鷹取2丁目30番1号	96	2,304	230,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
49	田浦中学校	船越町7丁目66番地	121	2,904	320,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
50	坂本中学校	坂本町1丁目19番地	133	3,192	423,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
51	不入斗中学校	坂本町1丁目19番地	105	2,520	263,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
52	公郷中学校	公郷町5丁目81番地	135	3,240	257,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	64
53	池上中学校	池上3丁目5番1号	121	2,904	258,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
54	衣笠中学校	平作2丁目31番1号	144	3,456	294,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	84
55	大矢部中学校	森崎5丁目14番2号	148	3,552	344,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
56	大津中学校	大津町5丁目2番1号	243	5,832	619,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
57	馬堀中学校	馬堀町4丁目10番2号	88	2,112	242,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
58	浦賀中学校	浦賀3丁目26番1号	195	4,680	429,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
59	鴨居中学校	鴨居3丁目2番2号	157	3,768	402,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
60	岩戸中学校	岩戸5丁目6番3号	103	2,472	222,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
61	久里浜中学校	久里浜2丁目11番1号	168	4,032	351,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
62	神明中学校	神明町903番地	143	3,432	326,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	70
63	野比中学校	野比4丁目4番1号	121	2,904	328,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	有	70
64	北下浦中学校	長沢1丁目30番17号	82	1,968	189,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
65	長沢中学校	長沢5丁目1番1号	136	3,264	411,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
66	長井中学校	長井5丁目12番1号	97	2,328	210,400	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
67	武山中学校	武3丁目31番1号	148	3,552	343,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
68	大楠中学校	芦名1丁目2番1号	107	2,568	240,600	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
69	総合高校(校舎)	久里浜6丁目1番1号	393	9,432	1,912,200	東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と横須賀市の地絡遮断装置(USS)の電源側接続点	有	8
70	総合高校(実習棟)	久里浜6丁目1番1号	145	3,480	268,200	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
71	ろう学校	森崎5丁目13番1号	88	2,112	211,800	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
72	養護学校	岩戸5丁目6番4号	477	11,448	827,000	横須賀市の施設した第1号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線との接続点。	無	
		合計	10,984	263,616	26,542,600			

【別紙2】月別予定使用電力量（令和5年10月～令和7年9月）

単位：kWh

番号	施設名称 (学校名)	5年10月分	5年11月分	5年12月分	6年1月分	6年2月分	6年3月分	6年4月分	6年5月分	6年6月分	6年7月分	6年8月分	6年9月分	合計 (R5.10~R7.9)	夏季	その他季
		6年10月分	6年11月分	6年12月分	7年1月分	7年2月分	7年3月分	7年4月分	7年5月分	7年6月分	7年7月分	7年8月分	7年9月分			
47	追浜中学校	12,300	9,400	10,000	11,300	11,100	9,400	9,100	9,300	17,900	22,900	15,500	20,500	317,400	117,800	199,600
48	鷹取中学校	8,000	7,700	10,200	11,600	11,600	7,300	7,400	7,700	10,600	12,600	8,500	11,900	230,200	66,000	164,200
49	田浦中学校	10,500	10,200	14,800	17,200	16,200	10,300	9,400	9,400	16,000	18,900	12,100	15,300	320,600	92,600	228,000
50	坂本中学校	15,200	15,000	18,400	21,000	19,600	14,000	13,100	14,000	18,500	23,500	17,000	22,600	423,800	126,200	297,600
51	不入斗中学校	9,500	8,900	10,700	13,200	12,700	8,900	8,800	8,800	12,000	13,900	10,000	14,400	263,600	76,600	187,000
52	公郷中学校	8,800	8,400	10,600	12,400	12,600	8,000	7,700	7,700	12,400	15,500	9,300	15,100	257,000	79,800	177,200
53	池上中学校	8,500	8,500	11,800	14,500	13,600	8,000	7,900	7,400	11,400	15,500	10,200	12,100	258,800	75,600	183,200
54	衣笠中学校	9,600	8,600	11,400	14,100	13,800	7,500	7,500	10,900	16,200	17,700	11,700	18,100	294,200	95,000	199,200
55	大矢部中学校	11,200	10,600	13,700	18,000	17,200	10,100	10,000	10,000	16,600	19,600	14,900	20,100	344,000	109,200	234,800
56	大津中学校	19,300	17,100	25,800	32,900	30,000	18,500	16,600	19,200	30,200	36,900	25,800	37,300	619,200	200,000	419,200
57	馬堀中学校	7,600	8,300	10,900	11,900	11,400	7,200	7,200	7,100	12,300	14,200	11,000	12,300	242,800	75,000	167,800
58	浦賀中学校	14,800	13,000	16,900	20,400	19,300	12,400	12,200	13,600	24,000	26,000	16,800	25,100	429,000	135,800	293,200
59	鴨居中学校	12,900	12,700	18,000	21,500	21,400	12,100	11,400	14,400	18,500	22,300	14,800	21,200	402,400	116,600	285,800
60	岩戸中学校	7,400	7,100	9,200	11,700	11,700	7,300	7,100	7,200	11,800	14,000	6,900	10,000	222,800	61,800	161,000
61	久里浜中学校	13,800	9,400	13,400	17,000	16,200	8,700	9,400	11,200	18,600	21,400	14,100	22,500	351,400	116,000	235,400
62	神明中学校	10,800	10,400	13,500	16,300	15,000	7,700	10,000	10,500	14,500	20,600	13,900	20,100	326,600	109,200	217,400
63	野比中学校	15,100	9,900	12,500	16,600	15,300	8,900	10,400	10,600	14,200	17,800	13,900	18,800	328,000	101,000	227,000
64	北下浦中学校	7,000	7,000	8,300	9,300	9,400	6,300	6,400	6,200	8,700	9,400	6,200	10,400	189,200	52,000	137,200
65	長沢中学校	15,600	12,100	16,900	20,800	19,000	11,200	10,800	11,800	19,000	24,600	19,900	24,200	411,800	137,400	274,400
66	長井中学校	7,100	6,900	8,100	10,000	8,700	6,200	6,400	7,000	9,900	14,500	9,000	11,400	210,400	69,800	140,600
67	武山中学校	13,200	10,600	13,200	15,800	15,800	9,600	10,200	12,800	17,500	19,400	13,800	20,000	343,800	106,400	237,400
68	大楠中学校	9,100	8,800	9,500	10,000	9,300	8,700	9,100	9,000	10,800	13,400	8,700	13,900	240,600	72,000	168,600
69	総合高校(校舎)	76,400	69,400	74,100	82,800	66,100	64,300	63,400	75,000	94,400	103,100	85,600	101,500	1,912,200	580,400	1,331,800
70	総合高校(実習棟)	11,300	11,200	10,800	9,600	7,500	6,600	8,800	12,900	12,600	15,400	14,500	12,900	268,200	85,600	182,600
71	ろう学校	7,200	7,500	10,500	12,300	12,300	7,600	7,000	6,400	8,200	9,500	7,300	10,100	211,800	53,800	158,000
72	養護学校	26,300	46,400	54,900	61,400	60,600	46,900	24,000	15,700	20,400	20,100	14,300	22,500	827,000	113,800	713,200
	契約期間合計	1,866,800	1,776,600	2,257,200	2,598,000	2,533,600	1,664,800	1,599,600	1,730,000	2,574,800	3,006,600	2,002,400	2,932,200	26,542,600	7,941,200	18,601,400

* 夏季とは7月1日から9月30日までの期間、その他季とは4月1日から6月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
1	追浜小	使用電力量 (kWh)	6,092	6,401	8,769	9,802	5,995	10,790	6,609	6,317	8,252	9,635	9,520	6,209	94,391
		契約電力 (kW)	86	86	86	84	84	84	84	84	84	83	83	83	—
		最大需要電力 (kW)	35	42	81	82	83	82	73	31	60	78	69	44	—
2	夏島小	使用電力量 (kWh)	9,678	10,168	19,512	22,284	14,304	21,984	11,440	11,427	14,517	16,503	16,530	10,276	178,623
		契約電力 (kW)	160	160	164	165	165	165	165	165	165	165	165	165	—
		最大需要電力 (kW)	65	64	164	165	141	159	73	72	112	133	130	78	—
3	浦郷小	使用電力量 (kWh)	12,751	14,917	24,083	28,927	17,253	24,858	15,073	13,870	21,398	24,553	24,399	13,336	235,418
		契約電力 (kW)	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	213	213	—
		最大需要電力 (kW)	69	105	213	188	188	197	136	65	167	197	182	108	—
4	鷹取小	使用電力量 (kWh)	11,962	12,333	19,056	20,630	12,785	20,859	13,300	13,163	17,723	18,929	19,369	12,248	192,357
		契約電力 (kW)	142	142	147	147	147	150	150	150	150	150	150	150	—
		最大需要電力 (kW)	64	81	147	144	137	150	108	63	107	128	126	90	—
5	船越小	使用電力量 (kWh)	15,186	16,756	23,551	26,819	17,184	28,161	17,932	17,196	23,743	25,404	24,669	16,242	252,843
		契約電力 (kW)	172	172	172	171	171	171	171	171	171	171	171	171	—
		最大需要電力 (kW)	100	98	171	169	156	171	137	76	144	159	150	108	—
6	田浦小	使用電力量 (kWh)	6,951	7,406	9,673	9,147	6,101	10,496	7,968	7,494	10,158	11,019	11,652	7,520	105,585
		契約電力 (kW)	90	90	90	90	87	89	89	89	89	89	89	89	—
		最大需要電力 (kW)	40	47	82	71	70	89	62	48	71	74	74	51	—
7	長浦小	使用電力量 (kWh)	7,976	8,082	13,746	17,588	13,926	14,118	9,073	8,614	11,164	13,130	12,581	8,253	138,251
		契約電力 (kW)	102	102	104	107	107	107	107	107	107	107	107	107	—
		最大需要電力 (kW)	38	38	104	107	93	96	60	44	69	76	81	39	—
8	逸見小	使用電力量 (kWh)	6,570	6,679	9,157	10,128	7,856	11,039	7,379	6,901	10,285	11,463	11,036	6,529	105,022
		契約電力 (kW)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	95	95	95	—
		最大需要電力 (kW)	36	48	79	78	69	78	70	39	83	95	90	51	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
9	沢山小	使用電力量 (kWh)	6,261	6,215	7,965	8,612	5,580	8,514	6,161	6,440	8,852	9,438	9,300	6,506	89,844
		契約電力 (kW)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	70	70	—
		最大需要電力 (kW)	30	34	64	70	55	64	40	34	60	68	66	41	—
10	桜小	使用電力量 (kWh)	11,667	12,338	18,276	21,965	15,331	22,072	13,555	13,736	16,866	18,011	18,436	11,883	194,136
		契約電力 (kW)	141	141	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	—
		最大需要電力 (kW)	72	65	159	145	132	138	120	70	104	117	123	79	—
11	汐入小	使用電力量 (kWh)	7,084	7,431	9,942	10,797	6,478	11,702	7,984	7,737	10,099	11,136	10,947	7,368	108,705
		契約電力 (kW)	106	106	106	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
		最大需要電力 (kW)	39	37	83	100	81	87	64	43	71	88	80	48	—
12	諏訪小	使用電力量 (kWh)	29,743	32,189	37,411	38,071	28,507	37,058	31,675	31,676	33,569	35,333	35,208	29,313	399,753
		契約電力 (kW)	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	163	163	—
		最大需要電力 (kW)	125	116	157	160	149	155	127	121	144	157	163	122	—
13	田戸小	使用電力量 (kWh)	12,644	14,982	22,481	25,424	16,524	25,088	15,094	13,840	18,860	21,609	20,915	12,094	219,555
		契約電力 (kW)	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	167	167	—
		最大需要電力 (kW)	69	115	161	167	148	162	104	65	122	158	144	92	—
14	山崎小	使用電力量 (kWh)	9,423	10,306	14,508	15,037	7,860	15,687	10,531	10,167	13,269	15,589	16,211	9,594	148,182
		契約電力 (kW)	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	139	139	—
		最大需要電力 (kW)	58	77	139	136	119	129	81	59	103	127	130	73	—
15	豊島小	使用電力量 (kWh)	7,865	7,937	14,324	16,590	9,708	12,473	8,918	8,514	12,292	15,349	14,801	8,406	137,177
		契約電力 (kW)	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	—
		最大需要電力 (kW)	38	43	111	96	85	87	71	41	93	133	113	65	—
16	鶴久保小	使用電力量 (kWh)	10,787	11,598	18,463	21,865	14,697	21,415	12,566	12,255	16,523	19,657	18,980	11,942	190,748
		契約電力 (kW)	148	148	157	157	157	158	158	158	158	158	158	158	—
		最大需要電力 (kW)	58	69	157	147	134	158	120	66	105	137	130	81	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
17	公郷小	使用電力量 (kWh)	10,903	12,572	21,993	23,496	13,789	27,097	15,576	13,124	17,076	19,990	20,707	11,922	208,245
		契約電力 (kW)	173	173	190	195	195	195	195	195	195	195	195	195	—
		最大需要電力 (kW)	65	91	190	195	185	193	164	70	118	143	141	104	—
18	池上小	使用電力量 (kWh)	13,130	14,326	24,173	29,113	18,079	27,158	14,873	14,065	17,822	21,248	21,264	12,499	227,750
		契約電力 (kW)	199	199	199	191	191	193	193	193	193	193	193	193	—
		最大需要電力 (kW)	70	92	191	190	183	193	155	76	136	156	155	96	—
19	城北小	使用電力量 (kWh)	9,236	10,683	16,684	23,255	14,390	22,102	11,203	10,937	13,308	15,792	16,516	9,786	173,892
		契約電力 (kW)	153	153	161	161	171	181	181	181	181	181	181	181	—
		最大需要電力 (kW)	52	78	161	153	171	181	114	54	111	137	138	77	—
20	衣笠小	使用電力量 (kWh)	8,318	8,967	14,295	17,456	7,549	14,981	9,678	8,948	12,716	15,990	16,508	8,329	143,735
		契約電力 (kW)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145	138	138	—
		最大需要電力 (kW)	54	48	138	126	108	128	104	59	107	137	131	63	—
21	大矢部小	使用電力量 (kWh)	10,121	10,811	17,063	20,519	10,718	18,071	11,489	11,489	14,676	16,873	17,123	9,984	168,937
		契約電力 (kW)	140	140	140	136	136	136	136	136	136	136	133	133	—
		最大需要電力 (kW)	54	67	132	133	105	127	109	63	104	127	127	84	—
22	森崎小	使用電力量 (kWh)	11,235	11,897	19,618	23,713	15,058	24,069	12,830	12,614	17,901	20,905	20,394	11,939	202,173
		契約電力 (kW)	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	176	176	—
		最大需要電力 (kW)	67	93	173	167	163	176	116	67	130	171	171	92	—
23	大津小	使用電力量 (kWh)	7,662	8,241	12,163	14,128	8,515	14,974	9,013	8,560	10,777	12,785	13,249	7,578	127,645
		契約電力 (kW)	126	126	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	—
		最大需要電力 (kW)	46	50	128	115	120	126	92	51	89	114	104	55	—
24	根岸小	使用電力量 (kWh)	10,879	11,994	21,432	26,421	14,993	22,758	12,724	11,631	16,050	18,243	18,399	11,196	196,720
		契約電力 (kW)	196	196	198	203	203	203	203	203	203	203	203	203	—
		最大需要電力 (kW)	64	99	198	203	185	186	121	61	115	145	137	73	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
25	走水小	使用電力量 (kWh)	6,609	6,757	8,462	8,658	5,578	8,984	6,796	6,511	8,406	9,801	10,370	6,841	93,773
		契約電力 (kW)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	81	81	—
		最大需要電力 (kW)	53	37	74	68	66	71	44	37	61	76	81	49	—
26	馬堀小	使用電力量 (kWh)	9,949	10,422	15,965	20,209	13,849	18,215	11,381	10,288	15,211	16,513	16,096	10,032	168,130
		契約電力 (kW)	122	122	128	128	128	133	133	133	133	133	133	133	—
		最大需要電力 (kW)	55	64	128	127	112	133	106	59	98	111	116	77	—
27	望洋小	使用電力量 (kWh)	9,578	10,195	14,337	18,159	13,156	16,779	11,080	10,498	13,586	15,481	15,288	9,782	157,919
		契約電力 (kW)	126	126	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	—
		最大需要電力 (kW)	55	53	141	138	127	117	100	57	93	115	109	68	—
28	大塚台小	使用電力量 (kWh)	24,808	26,872	39,415	39,331	28,639	42,811	27,664	26,936	29,245	29,134	28,792	24,923	368,570
		契約電力 (kW)	214	214	214	197	197	223	223	223	223	223	223	223	—
		最大需要電力 (kW)	134	170	197	193	196	223	153	143	154	157	157	145	—
29	浦賀小	使用電力量 (kWh)	10,917	11,261	17,051	19,292	11,033	19,567	12,776	11,100	15,660	20,161	19,628	11,127	179,573
		契約電力 (kW)	178	178	178	178	178	178	178	178	178	174	164	152	—
		最大需要電力 (kW)	54	97	144	143	112	135	120	57	112	152	150	72	—
30	小原台小	使用電力量 (kWh)	9,736	10,851	20,236	21,803	14,533	21,958	12,123	11,218	14,672	16,151	17,283	10,224	180,788
		契約電力 (kW)	152	152	152	146	146	153	153	153	153	153	153	153	—
		最大需要電力 (kW)	61	70	146	142	127	153	106	63	101	113	118	81	—
31	鴨居小	使用電力量 (kWh)	11,393	11,332	18,068	21,743	16,237	21,948	12,501	12,129	16,628	18,268	17,784	11,511	189,542
		契約電力 (kW)	146	146	146	144	144	150	150	150	150	150	150	150	—
		最大需要電力 (kW)	74	60	139	144	137	150	109	67	109	123	119	77	—
32	高坂小	使用電力量 (kWh)	9,495	10,680	15,124	20,815	13,224	20,623	11,824	10,495	13,094	15,131	14,729	9,256	164,490
		契約電力 (kW)	156	156	156	144	158	158	158	158	158	158	158	158	—
		最大需要電力 (kW)	52	55	144	141	158	156	104	55	90	108	102	72	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
33	岩戸小	使用電力量 (kWh)	11,200	10,863	17,131	20,094	9,863	18,076	11,997	11,335	14,394	16,150	16,518	10,892	168,513
		契約電力 (kW)	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	142	142	—
		最大需要電力 (kW)	62	56	138	139	120	142	112	57	90	112	127	70	—
34	久里浜小	使用電力量 (kWh)	12,151	13,515	22,902	25,971	14,572	25,685	14,751	13,453	18,080	20,965	21,264	12,792	216,101
		契約電力 (kW)	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	189	189	—
		最大需要電力 (kW)	70	123	189	189	181	188	147	79	130	165	157	104	—
35	明浜小	使用電力量 (kWh)	13,103	15,080	21,507	21,904	11,784	25,402	14,847	14,759	18,255	21,720	21,120	12,388	211,869
		契約電力 (kW)	199	199	199	199	185	194	194	194	194	194	194	194	—
		最大需要電力 (kW)	76	89	166	176	185	194	146	76	120	169	160	82	—
36	神明小	使用電力量 (kWh)	10,653	11,412	19,338	24,062	15,297	23,227	12,703	11,568	14,982	17,195	17,135	10,959	188,531
		契約電力 (kW)	177	177	177	181	181	181	181	181	181	181	181	181	—
		最大需要電力 (kW)	63	63	171	181	180	180	146	61	110	130	129	75	—
37	粟田小	使用電力量 (kWh)	12,123	12,537	18,896	20,543	14,236	19,336	13,100	11,016	14,718	17,068	17,244	10,783	181,600
		契約電力 (kW)	154	154	154	151	137	158	158	158	158	158	158	158	—
		最大需要電力 (kW)	59	60	137	134	135	158	118	55	91	119	119	72	—
38	野比小	使用電力量 (kWh)	8,662	9,767	15,264	18,006	9,003	19,060	10,504	9,856	13,171	15,869	15,509	9,275	153,946
		契約電力 (kW)	157	157	157	154	154	166	166	166	166	166	166	166	—
		最大需要電力 (kW)	43	46	154	154	147	166	126	48	101	129	118	82	—
39	野比東小	使用電力量 (kWh)	10,627	11,038	20,147	26,756	14,705	21,403	12,447	11,733	16,907	18,206	18,588	11,516	194,073
		契約電力 (kW)	170	170	170	170	169	173	173	173	173	173	173	173	—
		最大需要電力 (kW)	56	87	169	163	136	173	126	59	111	123	125	104	—
40	北下浦小	使用電力量 (kWh)	7,422	8,889	13,266	14,184	7,954	16,650	9,500	8,317	10,554	12,207	12,486	8,044	129,473
		契約電力 (kW)	136	136	136	136	122	122	122	122	122	122	122	122	—
		最大需要電力 (kW)	47	72	115	122	99	122	101	46	78	89	95	59	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
41	津久井小	使用電力量 (kWh)	9,772	11,030	15,136	15,123	8,863	18,446	11,230	9,603	10,023	10,145	14,849	8,575	142,795
		契約電力 (kW)	142	142	142	129	129	146	146	146	146	146	146	146	—
		最大需要電力 (kW)	56	74	120	124	126	146	86	61	63	86	108	61	—
42	長井小	使用電力量 (kWh)	9,061	10,104	14,462	20,142	13,743	17,634	10,846	10,644	14,332	16,442	17,233	10,604	165,247
		契約電力 (kW)	145	145	145	145	139	142	142	142	142	142	142	142	—
		最大需要電力 (kW)	46	63	139	136	138	142	95	57	97	122	126	82	—
43	富士見小	使用電力量 (kWh)	8,479	9,334	13,572	17,811	13,012	15,961	9,998	9,352	10,473	13,737	12,858	8,872	143,459
		契約電力 (kW)	137	137	137	137	120	133	133	133	133	133	133	133	—
		最大需要電力 (kW)	42	70	119	113	111	133	104	43	72	96	90	48	—
44	武山小	使用電力量 (kWh)	10,129	11,987	18,583	21,576	14,636	22,247	12,837	11,533	14,081	16,485	16,146	10,832	181,072
		契約電力 (kW)	160	160	160	155	155	156	156	156	156	156	156	156	—
		最大需要電力 (kW)	54	84	155	140	140	156	91	61	102	117	111	72	—
45	荻野小	使用電力量 (kWh)	6,923	7,329	10,284	16,641	12,121	13,919	8,130	7,510	9,148	10,500	10,545	6,700	119,750
		契約電力 (kW)	104	104	104	101	101	108	108	108	108	108	108	108	—
		最大需要電力 (kW)	44	60	89	101	95	108	77	41	67	74	78	47	—
46	大楠小	使用電力量 (kWh)	11,355	12,712	22,364	26,130	16,251	25,959	13,156	12,836	16,559	19,618	19,458	12,003	208,401
		契約電力 (kW)	176	176	177	177	177	178	178	178	178	178	178	178	—
		最大需要電力 (kW)	64	89	177	171	173	178	123	67	137	150	156	78	—
47	追浜中	使用電力量 (kWh)	9,070	9,328	17,937	22,882	15,529	20,475	12,274	9,411	9,969	11,316	11,060	9,372	158,623
		契約電力 (kW)	163	163	163	163	163	163	163	163	163	158	158	158	—
		最大需要電力 (kW)	50	63	150	151	158	155	134	41	62	68	66	65	—
48	鷹取中	使用電力量 (kWh)	7,363	7,677	10,639	12,601	8,453	11,866	7,994	7,662	10,155	11,631	11,588	7,319	114,948
		契約電力 (kW)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	94	84	84	—
		最大需要電力 (kW)	34	31	77	83	79	82	60	38	65	81	84	46	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
49	田浦中	使用電力量 (kWh)	9,377	9,425	15,996	18,883	12,131	15,331	10,493	10,155	14,792	17,228	16,233	10,345	160,389
		契約電力 (kW)	133	133	133	133	116	116	116	116	116	116	116	116	—
		最大需要電力 (kW)	53	44	113	116	101	109	78	56	95	108	108	72	—
50	坂本中	使用電力量 (kWh)	13,133	14,025	18,540	23,481	16,966	22,649	15,179	15,008	18,440	21,032	19,606	13,975	212,034
		契約電力 (kW)	142	142	142	124	124	132	132	132	132	132	132	132	—
		最大需要電力 (kW)	52	62	119	124	124	132	80	76	104	116	113	90	—
51	不入斗中	使用電力量 (kWh)	8,826	8,826	11,997	13,860	9,990	14,391	9,536	8,859	10,745	13,153	12,739	8,888	131,810
		契約電力 (kW)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	100	100	—
		最大需要電力 (kW)	41	53	95	98	78	98	66	41	74	94	100	55	—
52	公郷中	使用電力量 (kWh)	7,717	7,733	12,385	15,523	9,325	15,061	8,831	8,442	10,631	12,433	12,590	7,958	128,629
		契約電力 (kW)	145	145	145	138	131	131	131	131	131	131	131	131	—
		最大需要電力 (kW)	42	32	131	131	111	121	78	37	88	90	103	52	—
53	池上中	使用電力量 (kWh)	7,924	7,387	11,387	15,517	10,188	12,113	8,542	8,496	11,842	14,539	13,579	7,972	129,486
		契約電力 (kW)	121	121	121	121	121	121	121	121	121	122	122	122	—
		最大需要電力 (kW)	35	35	114	95	90	106	69	45	88	122	108	52	—
54	衣笠中	使用電力量 (kWh)	7,545	10,870	16,223	17,687	11,714	18,095	9,631	8,556	11,368	14,113	13,843	7,459	147,104
		契約電力 (kW)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	115	115	—
		最大需要電力 (kW)	44	60	115	111	112	113	93	44	87	111	102	68	—
55	大矢部中	使用電力量 (kWh)	10,045	9,969	16,580	19,597	14,866	20,120	11,189	10,632	13,669	17,958	17,172	10,110	171,907
		契約電力 (kW)	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	134	134	—
		最大需要電力 (kW)	54	77	109	120	118	111	94	62	106	134	119	71	—
56	大津中	使用電力量 (kWh)	16,577	19,194	30,235	36,859	25,813	37,298	19,312	17,066	25,775	32,932	30,048	18,517	309,626
		契約電力 (kW)	245	245	245	245	233	244	244	244	244	244	244	244	—
		最大需要電力 (kW)	90	117	218	233	230	244	176	96	158	206	190	128	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
57	馬堀中	使用電力量 (kWh)	7,153	7,092	12,330	14,226	10,965	12,298	7,641	8,286	10,915	11,886	11,378	7,188	121,358
		契約電力 (kW)	90	90	90	90	87	87	87	87	87	87	87	87	—
		最大需要電力 (kW)	40	32	87	76	75	78	50	50	83	76	85	52	—
58	浦賀中	使用電力量 (kWh)	12,219	13,587	24,048	25,987	16,759	25,083	14,781	12,960	16,861	20,367	19,344	12,437	214,433
		契約電力 (kW)	171	171	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
		最大需要電力 (kW)	59	105	200	175	149	186	133	67	115	144	143	81	—
59	鴨居中	使用電力量 (kWh)	11,416	14,436	18,459	22,273	14,778	21,167	12,942	12,650	18,003	21,495	21,436	12,133	201,188
		契約電力 (kW)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	162	162	162	—
		最大需要電力 (kW)	79	55	123	130	128	138	101	81	124	162	151	82	—
60	岩戸中	使用電力量 (kWh)	7,146	7,215	11,761	13,953	6,912	10,035	7,440	7,119	9,201	11,682	11,716	7,307	111,487
		契約電力 (kW)	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	86	86	—
		最大需要電力 (kW)	34	38	77	86	79	82	46	37	70	85	74	41	—
61	久里浜中	使用電力量 (kWh)	9,350	11,248	18,577	21,361	14,144	22,488	13,772	9,381	13,385	16,953	16,215	8,661	175,535
		契約電力 (kW)	176	176	176	171	166	166	166	166	166	166	161	161	—
		最大需要電力 (kW)	45	52	145	148	161	150	109	43	106	126	138	51	—
62	神明中	使用電力量 (kWh)	9,989	10,498	14,452	20,579	13,932	20,098	10,760	10,388	13,454	16,271	14,992	7,703	163,116
		契約電力 (kW)	144	144	144	144	136	145	145	145	145	145	145	145	—
		最大需要電力 (kW)	47	45	132	136	136	145	88	53	94	117	109	65	—
63	野比中	使用電力量 (kWh)	10,438	10,609	14,240	17,839	13,926	18,844	15,086	9,944	12,496	16,605	15,265	8,893	164,185
		契約電力 (kW)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	114	114	—
		最大需要電力 (kW)	49	46	90	102	96	108	92	50	89	112	114	48	—
64	北下浦中	使用電力量 (kWh)	6,408	6,159	8,721	9,381	6,151	10,406	7,048	7,046	8,339	9,250	9,380	6,307	94,596
		契約電力 (kW)	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	—
		最大需要電力 (kW)	32	34	82	79	75	82	64	39	46	60	56	35	—

【別紙3】使用電力量、契約電力及び最大需要電力実績

番号	施設名称(学校名)等	令和4年4月から令和5年3月まで													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
65	長沢中	使用電力量 (kWh)	10,797	11,754	19,029	24,592	19,920	24,200	15,620	12,069	16,851	20,805	18,954	11,203	205,794
		契約電力 (kW)	135	135	135	135	135	135	135	135	135	141	141	141	—
		最大需要電力 (kW)	53	61	126	119	131	128	97	60	108	141	123	73	—
66	長井中	使用電力量 (kWh)	6,428	7,007	9,948	14,544	9,008	11,434	7,143	6,872	8,096	9,985	8,699	6,241	105,405
		契約電力 (kW)	118	118	118	98	94	94	94	94	94	94	77	77	—
		最大需要電力 (kW)	30	31	73	72	69	77	56	26	50	61	60	39	—
67	武山中	使用電力量 (kWh)	10,220	12,781	17,486	19,366	13,764	20,035	13,151	10,565	13,160	15,772	15,763	9,591	171,654
		契約電力 (kW)	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	127	127	—
		最大需要電力 (kW)	55	68	114	118	123	125	82	51	96	127	121	72	—
68	大楠中	使用電力量 (kWh)	9,116	9,049	10,777	13,435	8,685	13,894	9,142	8,788	9,520	10,004	9,292	8,704	120,406
		契約電力 (kW)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	92	92	—
		最大需要電力 (kW)	45	47	81	89	80	92	61	36	43	42	42	78	—
69	総合高校 (校舎)	使用電力量 (kWh)	63,379	74,993	94,380	103,116	85,582	101,508	76,433	69,425	74,136	82,817	66,065	64,250	956,084
		契約電力 (kW)	391	391	391	379	379	398	398	398	398	398	398	398	—
		最大需要電力 (kW)	240	302	350	379	358	398	298	274	310	334	307	247	—
70	総合高校 (実習棟)	使用電力量 (kWh)	8,766	12,898	12,560	15,384	14,528	12,886	11,288	11,243	10,799	9,614	7,524	6,566	134,056
		契約電力 (kW)	139	139	139	139	139	150	150	150	150	150	150	150	—
		最大需要電力 (kW)	127	125	109	86	134	150	131	137	146	137	130	109	—
71	ろう学校	使用電力量 (kWh)	7,006	6,432	8,160	9,452	7,301	10,124	7,244	7,516	10,549	12,304	12,254	7,645	105,987
		契約電力 (kW)	87	87	87	87	87	87	87	87	90	90	94	94	—
		最大需要電力 (kW)	40	33	68	66	58	72	57	54	90	87	94	60	—
72	養護学校	使用電力量 (kWh)	23,991	15,683	20,408	20,090	14,345	22,504	26,303	46,370	54,934	61,435	60,597	46,895	413,555
		契約電力 (kW)	636	636	636	636	636	636	319	319	319	319	319	319	—
		最大需要電力 (kW)	275	100	137	127	91	128	319	235	288	307	293	278	—
使用電力量合計		799,668	865,071	1,287,103	1,503,208	1,001,144	1,465,817	933,610	888,314	1,128,160	1,299,111	1,266,969	832,522	13,270,697	