

明示テープ 仕様書

1	物件名称	明示テープ
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙、上下水道局配水管工事材料仕様書(抜粋)「明示テープ」のとおり。 別紙、上下水道局配水管工事材料仕様書(抜粋)「明示テープ」のうち、 3. 材料仕様(2)形状の「〇〇〇〇」は、「2024」とする。
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1,500巻
5	納入期限	令和6年2月29日(木)まで
6	納入場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地 水道管路課 (1,200巻) 横須賀市小川町11番地 給排水課 (300巻)
7	特記事項	納入業者は、物件を納入する場合、事前に納入日時及び納入方法等について担当課職員と打ち合わせ、その指示に従うこと。併せて、納入品については、担当課職員の指示に従い、所定の位置に整然と荷卸しすること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	水道管路課 管路調整係 木瀧(電話046-823-1777)

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

# 上下水道局配水管工事材料仕様書

引用規格においては、その最新版を適用する。

## 明示テープ

### 1. 適用範囲

この仕様書は、横須賀市上下水道局が上水道等の埋設表示に用いる印刷テープ（以下：明示テープ）に適用する。

### 2. 材料検査

材料検査については、「水道工事共通仕様書」に準ずる。

### 3. 材料仕様

材料は、特に指定のない限り、次の仕様に基づき製作されたものであること。

#### (1) 材料及び構造

明示テープは、ポリエチレンを主体としたフィルムに規定の文字を印刷し、反対側のフィルム面に粘着剤を均一に塗布し、粘着剤を内側として巻芯に均一に巻いた物で、規程長さ、巾に切断し製品とする。尚、品質特性については次項（4）に準ずること。

#### (2) 形状

##### ① 色

色	表示内容
青地に白文字	横須賀水道 〇〇〇〇

〇〇〇〇は年数（西暦）

##### ② 寸法

寸 法		
厚さ mm	幅 mm	長さ m
0.2	30	20

#### 参考図



〇〇〇〇は年数（西暦）

文字：8 mm×8 mm

書体：角ゴシック

(3) 外 観

明示テープ、均一に巻かれ著しい変形、折れ目がなく、切断面は平らで著しいわん曲や巻芯の突き出し等、使用上支障のある欠点がないこと。文字は参考図と同等であること。

(4) 性 能

項 目		規 格 値	試 験 方 法
総厚み ( $\mu$ m)		180 $\pm$ 20	JIS Z 0237
引張強度 (kgf/19mm)		11.6 以上	JIS L 1096
引張伸度 (%)		10 以上	JIS L 1096
引裂強度 kgf		0.22 以上	JIS L 1096
ステン板接着力	(gf/19mm)	1500 以上	JIS Z 0237
ステン板保持力(40℃)	(mm)	0.1 以上	JIS Z 0237

4. 試 験

上記試験方法に準拠すること。