

<物 件>

浦賀小放課後子ども教室エアコン 仕様書

1	物件名称	浦賀小放課後子ども教室エアコン
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙特記仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1式
5	納入期限	令和6年3月31日※可能な限り早期の納品を希望する
6	納入場所	横須賀市浦賀3丁目8番1号 横須賀市立浦賀小学校
7	特記事項	別紙特記仕様書のとおり ※入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連絡し、日程調整を行うこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	設置完了後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市こども育成部 子育て支援課 田澤昇 電話046-822-8061 FAX046-827-0652

指示事項	
グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。

## 浦賀小放課後子ども教室エアコン 特記仕様書

### 1 納入場所

横須賀市浦賀3丁目8番1号

横須賀市立浦賀小学校 4階 低学年音楽室(放課後子ども教室)

対象の教室は別紙「エアコン納入対象教室 校舎配置図【浦賀小】」に記載

### 2 納入期限

契約締結の日から令和6年3月31日

納入及び作業は平日日中とし、日程は協議の上決定する。なお、日程協議においては事前に学校との事前調整を行う。

### 3 内容

対象教室への冷暖房空調機器設置

### 4 機器仕様

参考型番と同等以上の天吊型標準仕様エアコン1組

(参考型番：三菱電機製 PCZ-ERMP112 KL3-BS)

下記を満たすこと

冷房能力 10.0kW 程度、暖房能力 11.2kW 程度、4馬力相当

室外機 耐塩害仕様 3φ200V 室外電源

ワイヤレスリモコン

### 5 納入内容（施設内作業を含む）

(1) 4階低学年音楽室(放課後子ども教室)に冷暖房空調機を設置する。室外機は屋上に設置する。

(2) 配管配線設置作業

冷媒用被覆銅管 9.5/15.9 -18m

断熱ホース -5m、ドレン管 VP20 -12m

配管カバー (室内スリムダクト、室外ラッキング) -18m、継手×14

渡り連絡線 -19m

※冷媒用被覆銅管等の長さ及び個数は目安の数値を記載している

(3) 室外機の屋上搬入・据付

スライドブロック L900×2、ゴムシート、SUS ボルトナット、転倒防止措置必要

(4) 壁面コア抜き

(5) 試運転、真空引き、冷媒配管耐圧試験 (耐圧試験は24時間とする) を行うこと。

(6) 電源準備作業

3P30A 漏電ブレーカー増設 (空調電源盤No.7の内部スペースに追加し、内扉の外側に『4階低学年音楽室(放課後子ども教室)空調室外機ブレーカー 中にあり』と記載したシールを貼付すること)

電線管 - 16m、配管ブロック - 15個、電源線 - 18m、プリカー - 1m

※電源管等の長さ及び個数は目安の数値を記載している

(7) 足場必要

屋上に設置した室外機から納入場所まで外壁配管・配線等を施すにあたり、必要となる足場を設置し、安全に作業を行うこと。

(8) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料費・作業運搬費を含むこと。また作業においては児童の安全に配慮すること。

**6 法令遵守**

本件については、関係法令に従い作業を行うこと。

**7 提出書類（任意様式）**

完了報告書

取扱説明書等 1部

※上記のほかに市様式の物件納入書を提出すること

令和5年度  
2023年度

### エアコン納入対象教室 校舎配置図【浦賀小】

