





仕様書

1	件名	業務用冷蔵庫(パススルー型)、パスボックス、遺体冷蔵庫		
2	機種名	ホシザキ湘南(株) 業務用冷蔵庫HR-90CA-4G4G (株)加藤萬製作所 パスボックスKTH-PB5512、KTH-PB4012、遺体冷蔵庫1AS-ST-PT		
3	構成内容	業務用冷蔵庫(パススルー型)、パスボックス、遺体冷蔵庫 (内訳)		
		業務用冷蔵庫(パススルー型)	HR-90CA-4G4G	1
		※図面の排水、電源の位置に合わせて設置が可能であること。		
		調乳用コンテナ格納用冷蔵庫追加部品		1
		パスボックス食器戸棚		1
		外形寸法 W900×D600×H1920mm		
		ふさぎ板 W450×D100×H400mm		2
		パスボックス		
		パスボックス1列2段	KTH-PB5512	1
		パスボックス1列2段	KTH-PB4012	1
遺体冷蔵庫(床埋め込み型1体用遺体貯蔵庫)	1AS-ST-PT	1		
	(以下余白)			
4	納入場所	横須賀市神明町1番8 横須賀市立総合医療センター		
5	納入期限	令和7年2月28日		
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 ・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 ・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 ・引取物品無し。 ・納入予定物件が、契約後納入までにバージョンアップが行われた場合は、市と協議の上、同等以上のものを納入すること。 		
7	契約方法	総価契約		
8	支払方法	一括払い		
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。		
10	連絡先	横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991		



製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-90CA-4G4G
電源	単相 100V 50/60Hz 容量1.07kVA(10.7A)
電流	運転電流 4.4/3.6A 電動機定格電流 3.6/2.8A 始動電流 39/39A
消費電力	電動機定格消費電力 255/270W(力率70/96%) 電熱装置定格消費電力 327W 冷却時消費電力 332/347W 霜取時消費電力 327/327W
放熱量	640/730W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	803L
外形寸法	幅900×奥行850×高さ1910(~1940)mm
内形寸法	幅796×奥行646×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力300W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-6~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	160kg (梱包時 184kg)
梱包	木枠梱包 幅1030×奥行980×高さ1985mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 - 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
 - 設置環境によってはガラス部およびその周辺に結露することがあります。
 - 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
 - 製品コード: R615-M067

縮尺 1/20	検図	物件名称 横須賀市 新市立病院 新築工事	品名 冷蔵庫	形式 HR-90CA-4G4G	寸法 W: 900 D: 850 H: 1920	台数 1	No. 1
年月日 2023/10/31	作図						