

本庁舎等消防用設備保守点検業務委託(一般委託)仕様書

本庁舎等消防用設備保守点検業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	本庁舎等に設置の消防用設備を、消防法第17条の3の3に基づき外観機能点検並びに総合点検を行い、機能を維持することを目的とする。
2	履行期間	契約締結の日から平成31年3月31日
3	施行場所	横須賀市小川町11番地ほか(横須賀市役所本庁舎、共用倉庫)
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	
6	関係法規	消防法第17条3の3及び消防法第36条
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1)消防設備士 (2)消防設備点検資格 (3)防災管理点検資格
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	年2回の分割払いとし、点検終了後、受託者の請求により支払う。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	担当者連絡先	総務部総務課 046-822-9666

＜指示又は希望事項＞

グリーン物品購入 及び ISO関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めていますので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。</p>
-------------------------	--

本庁舎等消防用設備保守点検業務委託仕様書

業務委託契約書第 1 条第 1 項の本庁舎等消防用設備保守点検業務の内容は、本仕様書の定めるところによる。

1 対象

横須賀市小川町 11 番地ほか

横須賀市役所本庁舎等の消防用設備

- ・ 1 号館（地下 3 階・地上 10 階・塔屋 3 階）
- ・ 2 号館（地下 1 階・地上 6 階・塔屋 1 階）
- ・ 3 号館（地下 1 階・地上 5 階）
- ・ 分館（地下 1 階・地上 6 階・塔屋 1 階）
- ・ 共用倉庫（地上 3 階）

2 目的

受託者（以下「乙」という。）は、消防用設備などの機能を維持するため、専門の技術者を派遣して、それらの保守作業及び消防法第 17 条の 3 の 3 に基づき外観機能点検（7 月または 8 月）並びに総合点検（1 月または 2 月）等を行うものとする。

3 契約期間

保守点検業務委託の契約期間は、契約の日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。

4 設備内容

消防設備内容は以下のとおり（数量等詳細は別表「点検箇所・項目一覧」による）。ただし、予期せぬ工事等のために消防設備数の増減や立入不能箇所が発生する可能性があるため、そのような場合は甲乙協議のうえ対応を行うものとする。

- (1) 自動火災報知設備
- (2) 防排煙設備
- (3) 誘導灯設備
- (4) 屋内消火栓設備
- (5) 連結送水管設備 ※耐圧試験は 3 年毎に実施（次回試験は平成 30 年度実施、本業務に含む）
- (6) 連結散水設備
- (7) 避難器具設備
- (8) 消火器
- (9) ガス漏れ火災警報設備
- (10) 非常コンセント設備
- (11) スプリンクラー設備
- (12) ハロゲン化物消火設備

- 5 法令に基づき粉末消火器の機能試験を実施すること。
- 6 2019年6月30日までに有効期限を向かえる消火器については、有効期限前に撤去及び処分し、新規に消火器を設置すること。なお、処分の際に必要なリサイクルシールの手配も行うこと。
- 7 防災管理定期点検を年1回実施し、甲の指定した管理権原者に報告すること。
- 8 乙は、点検等の実施にあたって事前にその予定を委託者（以下「甲」という。）と協議しなければならない。
- 9 乙は、点検等が終了したときは、その都度「保守業務委託実施報告書」1部及び消防庁告示第3号様式の報告書3部（正、副、控）を提出すること。又、3年毎の消防署長への届出も代行すること（次回届出は平成32年度）。
- 10 乙は、定期点検のほか、故障その他急を要すると甲が認めたときは、直ちに技術者を派遣し、保守作業を実施しなければならない。また、保守作業等を実施した都度別紙「保守業務委託実施報告書」を提出すること。
- 11 この仕様書で定めた点検等は、甲が特に指定したもの及び甲の通常業務に支障があるものを除き、平日の午前8時30分から午後5時15分を実施するものとし、左記時間以外（夜間、土日、法定休日および年末年始閉庁日）は対象外とする。ただし、故障等急を要すると甲が認めたときはこの限りではない。
- 12 乙は、点検の結果、故障等を発見したときは、速やかに甲に報告し、甲乙協議のうえ最善の処置をとる。
- 13 甲は常にこの設備が正規の状態にあることに注意し、火災その他によって設備が作動したとき、又は甲が故障等を発見したとき若しくは甲がこの設備に影響を及ぼすおそれのある模様替えなどの工事をおこなうときには、速やかに乙に通知し、甲乙協力して設備の保全に努める。
- 14 軽微な不良箇所の修理・交換は乙の負担とし、次に掲げる費用は甲の負担とする。
 - (1) 甲の都合で工事又は模様替えのための設備の移設若しくは改修を必要するとき
 - (2) 設備の破損若しくは老朽化による機器の取替えの必要を甲が認めたとき
- 15 乙は作業にあたっては、安全対策を十分に講じなければならない。事故等の発生については、甲に重大なる過失があったときを除いて、甲はその責めを負わない。

- 16 乙は、作業中に甲若しくは第三者に損害を与えたときは、速やかに甲に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
- 17 業務に関係ない場所・室への出入及び物品の移動は禁止する。乙は作業員にその旨徹底させることとし、必要が生じた場合は甲の許可を得ること。
- 18 作業が終了し、作業員を庁舎等から退出させる際に、乙は原状復帰や資材の残置がないかを点検したうえで、退出者を甲に報告すること。
- 19 甲は、独自の環境マネジメントシステム（Y E S）により、事務事業の環境負荷低減に努めているので、乙においても環境に配慮した次の取組みを実施されたい。
 - (1) 電気使用量の抑制
 - (2) 水道使用量の抑制
 - (3) 現場内発生ごみの分別管理及び処分
 - (4) 廃棄物の管理及び処分
 - (5) 化学物質の管理及び漏洩防止
 - (6) 作業機械による騒音及び振動の抑制
- 20 乙は本契約業務を履行するうえで知り得た個人情報や行政情報などを外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
- 21 その他本書に記載のない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

● 点検箇所・項目一覧

別表

	1号館	2号館※	3号館	分館	共用倉庫
自動火災報知設備					
GR型受信機2295AD自立型（予備電源含む）	1				
非常電話盤30回線自立型リレー式（予備電源含む）	1				
インターフェース盤（予備電源含む）	1				
中継器盤	12	7	5	7	
メッセージ表示機R-24用壁掛型（予備電源含む）	1		1		
アドレスサブル発信機 埋込型		1			
発信機R型1級 屋外埋込型	47	14	6	16	
表示灯 樹脂枠	49	15	6	21	
表示灯 樹脂枠 防滴型	1	1			
非常電話機子機 縦型組品	18	1			
光電式煙感知器アナログ自動試験付	502	195	100	60	
差動式熱感知器R-AT2種露出型確認灯付	114	37	19	106	
定温式スポット型感知器 アナログ 露出型	18				
定温式スポット型感知器アナログ露出防水型	40	12	6	18	
差動式分布型感知器2種露出型確認灯付			1		
定温式スポット型感知器（防爆型）70度		3		1	
P型受信機 10L					1
差動式スポット型感知器					70
定温式スポット型感知器					3
光電式煙感知器					8
発信機					3
表示灯					3
電鈴					3
防排煙設備					
ブザー	23		4	1	
起動装置（煙感知器）					4
制御補助器（切換器）	144	36	1		
自動開閉器、可動たれ壁	23	21	4	4	
防火扉	122	24	18	14	
シャッター	52	6	9		
ダンパー	231	88	4	46	1
排煙口（吸気口）	45(4)	6	7		
手動開閉器（吸煙口）	45	7	7		
排煙機	8	1	1		
誘導灯設備	177	55	47	57	8
屋内消火栓設備					
ポンプモーター（組）	1			1	
操作盤	1			1	
呼水装置	1			1	
屋内消火栓	56	17	6	16	
連結送水管設備					
消防隊専用栓（放水口）	10	6		4	
消防隊専用栓（ホース組込型）	12				
採水口		3		1	
加圧送水ポンプ		1			
連結散水設備					
散水ヘッド				42	
送水口				5	
避難器具設備					
金属製避難梯子	16		2	5	
緩降機 3階			1		
緩降機 5階		1			
緩降機 6階		1			
救助袋垂直式 3階	1				
消火器（別表あり）					
粉末消火器	119	42	24	38	8
ハロン消火器	1				

● 点検箇所・項目一覧

別表

	1号館	2号館※	3号館	分館	共用倉庫
ガス漏れ火災警報設備					
受信機	(5回線)1			(3回線)1	
中継器	2				
検知器	4		1	3	
検知器 (警報器内蔵)			3		
非常コンセント設備	10				
スプリンクラー設備					
ポンプモーター (組)	1				
操作盤	1				
呼水装置	1				
起動装置 (圧カタンク)	1				
自動警報弁	9	1			
圧カスイッチ	11	1			
スプリンクラーヘッド	968	187	74		
送水口	2				
ハロゲン化物消火設備					
ハロン容器 (50kg)	9				
ハロン容器 (20kg)		1			
容器弁開放器 (PH)	9	1			
分岐弁 (選択弁)	4	2			
CO2 起動容器	4	3			
起動用容器弁開放器 (CVS)	4	3			
手動起動操作函	4	3			
スピーカー	6	3			
継電器盤 (制御盤)	1				
音声盤	1				
放出表示灯	9	4			
専用電源	1				
圧カスイッチ	4	3			
ピストンレリーザー	16	9			
噴射ヘッド	10	8			

本庁舎消火器一覧表

階	管理番号	設置場所	種別	型式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限
B3	B3101	EVホール	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223970		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B3102	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224003		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B3103	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223968		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B3104	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224012		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B3105	発電機室(蓄電池)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02629		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	B3106	発電機室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223998		YA-10X	2024年まで	2026年末
B2	B2101	EVホール	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224007		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B2102	機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V004601		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B2103	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165473		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B2104	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224001		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B2105	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165478		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B2106	空調機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165471		YA-10X	2024年まで	2026年末
B1	B1101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224006		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1102	少量危険物倉庫	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005813		YA-10X	2023年まで	期限なし
	B1103	用務員室	A	4	蓄	1.2Kg	ヤマト	23~357	2012	V002317	2012-01	YA-4X	2022年まで	2022年末
	B1104	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V004603		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1105	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224014		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1106	通路(機械室内)	A	50	蓄	20.0Kg	ヤマト	25-1	2014	003414		YA-50XIII	2024年まで	2034年末
	B1107	ボイラー室内	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	077600	2016-01	SPC-10V	2019年3月まで	2020年末
	B1108	ボイラー室内	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223967		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1109	ボイラー室内	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223997		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1110	中央監視室	A	4	蓄	1.2Kg	ヤマト	23~357	2012	V002314	2007-06	YA-4X	2022年まで	2022年末
	B1111	中央監視室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224013		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1112	1次ごみ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02748		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	B1113	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224000		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1114	ゴミ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223999		YA-10X	2024年まで	2026年末
	B1115	ゴミ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224010		YA-10X	2024年まで	2026年末
1	01101	守衛室(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205033		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで
	01102	湯沸室(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204971		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで
	01103	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204999		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで
	01104	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205023		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで
	01105	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2011	036788		PEP-10	2021年まで	2020年末
	01106	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2015	011342		PEP-10	2025年まで	2028年3月まで
	01107	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205039		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで
	01108	守衛室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204972		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで
2	02101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	077785		SPC-10V	2019年3月まで	2020年末
	02102	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	08158		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	02103	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	069409		SPC-10X II	2018年9月まで	2020年末
	02104	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	071366		SPC-10X II	2018年9月まで	2020年末
	02105	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	069417	2016-01	SPC-10X II	2018年9月まで	2020年末
	02106	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	069407		SPC-10X II	2018年9月まで	2020年末
	02107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02642		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	02108	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	071371		SPC-10X II	2018年9月まで	2020年末
3	03101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	077782		SPC-10V	2019年3月まで	2020年末
	03102	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	077908	2016-01	SPC-10V	2019年3月まで	2020年末
	03103	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	11-22-3	2010	077779		SPC-10V	2019年3月まで	2020年末
	03104	湯沸室(中央)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005816		YA-10X	2023年まで	期限なし
	03105	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V00460		YA-10X	2024年まで	2026年末
	03106	通路(副市長)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224009		YA-10X	2024年まで	2026年末
	03107	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V004602		YA-10X	2024年まで	2026年末
	03108	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	01518		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	03109	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014990		YA-6X	2024年まで	2026年末
4	04101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014993		YA-6X	2024年まで	2026年末
	04102	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02747		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	04103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015008		YA-6X	2024年まで	2026年末
	04104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017272		YA-6X	2024年まで	2026年末
	04105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015054		YA-6X	2024年まで	2026年末
	04106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015065		YA-6X	2024年まで	2026年末
	04107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005811		YA-10X	2023年まで	2026年末
	04108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017273		YA-6X	2024年まで	2026年末
5	05101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015055		YA-6X	2024年まで	2026年末
	05102	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015000		YA-6X	2024年まで	2026年末
	05103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015061		YA-6X	2024年まで	2026年末
	05104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015045		YA-6X	2024年まで	2026年末
	05105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015003		YA-6X	2024年まで	2026年末
	05106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015064		YA-6X	2024年まで	2026年末
	05107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005822		YA-10X	2023年まで	期限なし
	05108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015015		YA-6X	2024年まで	2026年末
6	06101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02633		カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	06102	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015049		YA-6X	2024年まで	2026年末
	06103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015072		YA-6X	2024年まで	2026年末
	06104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014999		YA-6X	2024年まで	2026年末
	06105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015002		YA-6X	2024年まで	2026年末
	06106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015048		YA-6X	2024年まで	2026年末

1
号館

本庁舎消火器一覧表

階	管理番号	設置場所	種別	型式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限	
1号館	06107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005815		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	06108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015070		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	07101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015021		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	07102	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014978		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	07103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014985		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	07104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015065		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	07105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015009		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	07106	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005840		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	07107	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	03067			カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	07108	電算室入口	E	2	蓄	2.0Kg	ハツタ	1-12	1991	1905-07	2012-12		ハロン1301	2026年まで	リサイクルシール無
8	08101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014986		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	08102	通路	A	6	蓄		ヤマト	23-359	2014	014988		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	08103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015013		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	08104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014981		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	08105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014979		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	08106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015022		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	08107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005820		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	08108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014984		YA-6X	2024年まで	2026年末	
9	09101	湯沸室(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005821		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	09102	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015042		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	09103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015069		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	09104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015023		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	09105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014983		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	09106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014989		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	09107	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014980		YA-6X	2024年まで	2026年末	
10	10101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015024		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	10102	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015011		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	10103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015010		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	10104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014992		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	10105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015062		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	10106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014982		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	10107	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	04449			カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	10108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015025			YA-6X	2024年まで	2026年末
	10109	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005819		YA-10X	2023年まで	期限なし	
R1	R1101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015059		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R1102	傍聴席	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015012		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R1103	傍聴席	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015057		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R1104	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015060		YA-6X	2024年まで	2026年末	
R2	R2101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02679			カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	R2102	機械室(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015046		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R2103	機械室(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015001		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R2104	機械室(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015018		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R2105	機械室(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015043		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R2106	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014987		YA-6X	2024年まで	2026年末	
R3	R3101	EV機械室(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014994		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	R3102	EV機械室(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015019		YA-6X	2024年まで	2026年末	
2号館	B1201	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	000566		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	B1202	オイルポンプ前	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016	02742			カルミエCM10ED	2026年まで	2029年3月未まで
	B1203	オイルタンク前	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204993		YA-10NX	2027年まで	2030年3月未まで	
	B1204	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005831		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	B1205	汚水ポンプ室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005832		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	B1206	空調機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005817		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	B1207	空調機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005812		YA-10X	2023年まで	期限なし	
	B1208	会計課中2階書庫	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165507		YA-10X	2024年まで	2026年末	
	B1209	B書庫	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2016	027546		PEP-10C	2026年まで	2029年3月末日	
	1	01201	行政資料コーナー	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	000572		YA-10X	2023年まで	期限なし
01202	市政情報コーナー	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005838		YA-10X	2023年まで	期限なし		
01203	会計課	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005814		YA-10X	2023年まで	期限なし		
01204	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005837		YA-10X	2023年まで	期限なし		
01205	市民相談室	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014995		YA-6X	2024年まで	2026年末		
01206	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015047		YA-6X	2024年まで	2026年末		
01207	会計課	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165503		YA-10X	2024年まで	2026年末		
2	02201	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014997		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	02202	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165479		YA-10X	2024年まで	2026年末	
	02203	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015073		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	02204	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015074		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	02205	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014991		YA-6X	2024年まで	2026年末	
3	03201	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015063		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	03202	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165510		YA-10X	2024年まで	2026年末	
	03203	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015005		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	03204	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015006		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	03205	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015050		YA-6X	2024年まで	2026年末	
4	04201	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014998		YA-6X	2024年まで	2026年末	
	04202	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015044		YA-6X	2024年まで	2026年末	

本庁舎消火器一覧表

	階	管理番号	設置場所	種別	型式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限		
2号館	4	04203	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165494			YA-10X	2024年まで	2026年末		
		04204	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015052			YA-6X	2024年まで	2026年末		
		04205	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015004			YA-6X	2024年まで	2026年末		
	5	05201	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165481			YA-10X	2024年まで	2026年末		
		05202	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165504			YA-10X	2024年まで	2026年末		
		05203	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165500			YA-10X	2024年まで	2026年末		
	6	06201	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205040				YA-10NX	2027年まで	2030年3月末まで	
06202		通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165512				YA-10X	2024年まで	2026年末		
06203		湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165492				YA-10X	2024年まで	2026年末		
06204		通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165469				YA-10X	2024年まで	2026年末		
06205		印刷室前	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165505				YA-10X	2024年まで	2026年末		
06206		印刷室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165459				YA-10X	2024年まで	2026年末		
7	07201	屋上出口	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165466				YA-10X	2024年まで	2026年末		
3号館	B1	B1301	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015058			YA-6X	2024年まで	2026年末		
		B1302	厨房	A	10	蓄 3.0Kg	モリタ	23-404	2013	028640					2023年まで	期限なし	
		B1303	厨房通用口	A	6	蓄 3.0Kg	ハツタ	23-101	2014	072249			PEP-10		2024年まで	2026年末	
		B1304	空調機械室	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015017				YA-6X	2024年まで	2026年末	
		B1305	食堂	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165531				YA-10X	2024年まで	2026年末	
		B1306	食堂	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165530				YA-10X	2024年まで	2026年末	
		B1316	E V 機械室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005818				YA-10X	2023年まで	期限なし	
	B1317	E V 機械室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	000585				YA-10X	2023年まで	期限なし		
	1	01301	当直室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165484				YA-10X	2024年まで	2026年末	
		01302	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015016				YA-6X	2024年まで	2026年末	
		01303	市民ホール	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015007				YA-6X	2024年まで	2026年末	
	2	02301	事務室	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014996				YA-6X	2024年まで	2026年末	
		02302	事務室	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015014				YA-6X	2024年まで	2026年末	
	3	03301	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165533				YA-10X	2024年まで	2026年末	
		03302	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017270				YA-6X	2024年まで	2026年末	
		03303	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015066				YA-6X	2024年まで	2026年末	
	4	04301	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165501				YA-10X	2024年まで	2026年末	
		04302	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017271				YA-6X	2024年まで	2026年末	
		04303	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02878			カルミエCM10ED		2026年まで	2029年3月末まで	
		04304	蓄電池室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165497				YA-10X	2024年まで	2026年末	
	5	05301	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165472				YA-10X	2024年まで	2026年末	
		05302	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015020				YA-6X	2024年まで	2026年末	
		05303	通路	A	6	蓄 2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015071				YA-6X	2024年まで	2026年末	
	分館	B1F	B1401	機械室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165514				YA-10X	2024年まで	2026年末
			B1402	機械室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165487				YA-10X	2024年まで	2026年末
			B1403	発電機室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165515				YA-10X	2024年まで	2026年末
			B1404	少量危険倉庫	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165482				YA-10X	2024年まで	2026年末
B1405			ゴミ処理室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165493				YA-10X	2024年まで	2026年末	
B1406			受変電室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165474				YA-10X	2024年まで	2026年末	
B1407			受変電室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165485				YA-10X	2024年まで	2026年末	
B1408			用務員室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165480				YA-10X	2024年まで	2026年末	
B1409			C 書庫	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165463				YA-10X	2024年まで	2026年末	
B1410			C 書庫中2階	A	10	蓄 3.0Kg	ハツタ	23-101	2016	027540			PEP-10C		2026年まで	2029年3月末日	
1F	01401	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165509				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	01402	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165465				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	01403	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165532				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	01404	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165511				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	01405	計量検査室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165498				YA-10X	2024年まで	2026年末		
2F	02401	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165460				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	02402	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165508				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	02403	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165495				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	02404	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165506				YA-10X	2024年まで	2026年末		
3F	03401	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165490				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	03402	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165468				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	03403	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165489				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	03404	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165496				YA-10X	2024年まで	2026年末		
4F	04401	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	01226			カルミエCM10ED		2026年まで	2029年3月末まで		
	04402	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165476				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	04403	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165461				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	04404	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165488				YA-10X	2024年まで	2026年末		
5F	05401	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165517				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	05402	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165470				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	05403	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165491				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	05404	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165483				YA-10X	2024年まで	2026年末		
6F	06401	湯沸室	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165464				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	06402	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165499				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	06403	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165477				YA-10X	2024年まで	2026年末		
	06404	通路	A	10	蓄 3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165458				YA-10X	2024年まで	2026年末		

本庁舎消火器一覧表

階	管理番号	設置場所	種別	型	式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限	
RF	R1401	空調機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165486			YA-10X	2024年まで	2026年末	
	R1402	E V 機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165462			YA-10X	2024年まで	2026年末	
共用倉庫	1	0100	通路(東側)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185975			YA-10X	2021年まで	2021年末
		0101	通路(西側)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185989			YA-10X	2021年まで	2021年末
		0102	市民安全課分室湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185979			YA-10X	2021年まで	2021年末
	2	0200	通路(北側)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185990			YA-10X	2021年まで	2021年末
		0201	通路(南側)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185983			YA-10X	2021年まで	2021年末
	3	0300	通路(北側)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185980			YA-10X	2021年まで	2021年末
		0301	通路(南側)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	186081			YA-10X	2021年まで	2021年末
	R	ROO	EV機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2011	185984			YA-10X	2021年まで	2021年末

1号館合計	120
2号館合計	42
3号館合計	24
分館合計	38
共用倉庫合計	8
総合計	232

(様式1)

第 回

平成 年 月 日

保守業務委託実施報告書

横須賀市長 様

会 社 名

作業担当者氏名

担当者連絡先

契約番号

業務名			
障害発生状況 又は 定期保守内容			
作業を依頼した日時	平成 年 月 日 時 分		
作業期間	平成 年 月 日 時 分 ~ 平成 年 月 日 時 分		
作業の結果(具体的に 記入し、成果品がある場 合は添付すること。)			
概算費用 今回の作業費に相当する 金額(今回の作業をス ポット保守で行ったと仮定 した場合の参考金額でも 可)	人件費		
	材料費		
	諸経費		
	合 計		
作業人数	人数	人	※別紙作業者名簿を添付すること
事務処理欄			

※ 概算費用についてはあくまで保守作業の規模を把握するためのものですので参考額で結構です。

	氏 名	所属会社名(下請の場合のみ)	資 格	作業従事期間
1				月 日 ~ 月 日
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				