

<一般委託>

教育研究所及び南図書館消防用設備点検業務委託(一般委託)仕様書

教育研究所及び南図書館消防用設備点検業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	教育研究所及び南図書館に設置されている消防用設備について、消防法第17条の3の3の規定に基づく点検並びに保守を委託する。
2	履行期間	契約締結の日から平成31年3月31日
3	施行場所	横須賀市久里浜6-14-3 教育研究所及び南図書館
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	・非常電源(自家発電)設備の点検は、負荷運転についても実施すること(自家発電の点検に伴い、施設を停電させることはできません) ・年度中に火災受信機を入れ替える予定
6	関係法規	消防法
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1)消防設備士 (2)消防設備点検資格
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	横須賀市教育委員会 教育研究所 川本・島内 046-836-2443

<指示又は希望事項>

<p>グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係</p>	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。</p>
---	---

教育研究所及び南図書館消防用設備点検業務委託仕様書

委託名称	教育研究所及び南図書館消防用設備点検業務委託
施行場所	横須賀市久里浜6丁目14番3号 教育研究所及び南図書館
期間	契約締結の日から平成31年3月31日まで
目的	消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検を各点検基準（昭和50年消防庁告示第14号）に基づき定期的に実施し、平易な修理等保守を行い、設備の機能を維持すること。
業務内容	定期点検及び結果の報告は次のとおりとする。 1. 点検の種類及び時期 前期（機器点検）を7月～9月、後期（機器点検・総合点検）を1月～3月に消防用設備等の点検基準（消防庁告示）に基づき実施するものとする。 2. 点検結果の報告 点検の結果は点検終了後10日以内に、所定の点検結果に関する報告書に必要事項記入のうえ2部作成し、教育研究所へ提出する。（提出書類の防火管理者及び立会者の印は、必ず捺印をもらうこと）
設備	自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 非常放送設備 防排煙設備 誘導灯設備 消火器具設備 避難器具設備 非常電源（自家発電）設備 不活性ガス消火設備（自主設置）
その他	点検の結果、故障その他事故を発見したときは速やかに本市に報告し、双方協議の上最善の処理をする。

1 自動火災報知設備点検試験

装置内容		
受信機	P型1級 12 / 20 回線	1台
	P型2級 / 回線	
表示機	12 / 20 回線	2台
中継機	回線	
イオン化式感知器		60個
光電式感知器		16個
差動式分布型感知器		
差動式スポット型感知器		16個
定温式スポット型感知器		6個
発信器	P型1級	6個
	P型2級	
電鈴		9個
表示灯		6個
電源装置		1式
配線点検		
消火栓連動起動装置		

2 屋内消火栓設備点検試験

装置内容		
	乾式	
	湿式及び消火栓	
加圧送水装置	エンジンなし	1式
	エンジン付	
自動起動装置		1式
自動警報装置		1式
ポンプ操作盤		1面
警報盤	回線	
スクリンスラッパヘッド		
消火栓	屋内型	6基
	屋外型	
	消防隊専用	
流水検知器	アラーム弁 ゴング付	
	その他	1台
一斉開放弁	加圧開放型	
	減圧開放弁	
起動スイッチ		
表示灯		
放水テスト	消火栓	1式
	スプリンスラッパ	

3 スプリンスラッパ設備点検試験

装置内容		
基本料金	乾式	
	湿式及び消火栓	
加圧送水装置	エンジンなし	1式
	エンジン付	
自動起動装置		1式
自動警報装置		1式
ポンプ操作盤		1面
警報盤	回線	
スクリンスラッパヘッド		312個
消火栓	屋内型	
	屋外型	
	消防隊専用	
流水検知器	アラーム弁 ゴング付	2台
	その他	
一斉開放弁	加圧開放型	
	減圧開放弁	
起動スイッチ		
表示灯		
放水テスト	消火栓	
	スプリンスラッパ	1式

4 非常放送設備点検試験

装置内容		
増巾器		1台
スピーカー回線(12局)		1式
スピーカー		79個
自火報連動装置		1式
電源装置		1式
配線点検		1式

5 防排煙設備点検試験

装置内容		
連動制御盤		1台
排煙感知器		5個
シャッター		1枚
防火戸		2枚
垂れ壁		3枚
ダンパー		23枚
排煙口		
排煙機		
同上制御盤		
排煙口手動装置		
配線点検		1式

6 誘導灯設備点検試験

装置内容	
非常口誘導灯 大型	9台
非常口誘導灯 中型	9台
非常口誘導灯 小型	
廊下通路誘導灯	8台
室内通路誘導灯	2台
誘導標識版	
電源装置	1式
配線点検	1式

7 消火器具設備点検試験

装置内容	
粉末消火器(小型)	28本

8 避難器具設備点検試験

装置内容	
緩降機	1台

9 非常電源(自家発電)設備点検試験

装置内容	
原動機	1台
発電機	1式
制御装置	1式
始動装置	1式
燃料・水・タンク・配管等	1式
負荷運転	1式
配線点検	1式

※非常用自家発電設備の負荷運転は、総合点検時に定格出力の30%以上の負荷をかけて運転しなければならない(点検のために施設を停電にすることは出来ません)

10 不活性ガス消火設備点検試験

装置内容	
放出試験用窒素ガス	1本
圧力計取り付け	3個
加圧用窒素ガス容器	1本
容器弁開放装置(電気式)	1個
容器弁開放装置(ガス圧式)	3個
手動起動操作箱	1個
スピーカ	1台
制御盤	1面
音声警報装置	1面
電源装置	1面
放出表示灯	1台
圧力スイッチ	1台
ダンパー	2台
ダンパー復旧弁箱	1個
不還弁	1個
避圧ダンパー	1面
噴射ヘッド	1個
定温式スポット型感知器	1個
煙感知器	1個
配線点検	1式
報告書作成	1式