

<一般委託>

本庁舎等消防用設備保守点検業務委託(一般委託)仕様書

本庁舎等消防用設備保守点検業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	本庁舎等に設置の消防用設備を、消防法第17条の3の3に基づき外観機能点検並びに総合点検を行い、機能を維持することを目的とする。
2	履行期間	契約締結の日から令和5年3月31日
3	施行場所	横須賀市小川町11番地ほか(横須賀市役所本庁舎、共用倉庫)
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	
6	関係法規	消防法第17条3の3及び消防法第36条
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1)消防設備士 (2)消防設備点検資格 (3)防災管理点検資格
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	年2回の分割払いとし、外観機能点検および総合点検完了後に受託者の請求により精算する。ただし、消費税として精算額に、税率相当額を加算するものとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	担当者連絡先	総務部総務課 046-822-9666 小穴

<指示又は希望事項>

グリーン物品購入 及び ISO関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めていますので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。</p>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本庁舎等消防用設備保守点検業務委託詳細仕様書

本庁舎等消防用設備保守点検業務の内容は、本仕様書の定めるところによる。

1 対象

横須賀市小川町11番地ほか

横須賀市役所本庁舎等の消防用設備

- ・ 1号館（地下3階・地上10階・塔屋3階）
- ・ 2号館（地下1階・地上6階・塔屋1階）
- ・ 3号館（地下1階・地上5階）
- ・ 分館（地下1階・地上6階・塔屋1階）
- ・ 共用倉庫（地上3階）

2 目的

受託者（以下「乙」という。）は、消防用設備などの機能を維持するため、専門の技術者を派遣して、それらの保守作業及び消防法第17条の3の3に基づき外観機能点検（7月または8月）並びに総合点検（1月または2月）等を行うものとする。

3 契約期間

契約期間は、契約の日から令和5年（2023年）3月31日までとする。

4 設備内容

消防設備内容は以下のとおり（数量等詳細は別表「点検箇所・項目一覧」による）。ただし、予期せぬ工事等のために消防設備数の増減や立入不能箇所が発生する可能性があるため、そのような場合は甲乙協議のうえ対応を行うものとする。

- （1）自動火災報知設備
- （2）防排煙設備
- （3）誘導灯設備
- （4）屋内消火栓設備
- （5）連結送水管設備 ※耐圧試験は3年毎に実施（次回試験は令和6年度実施予定）
- （6）連結散水設備
- （7）避難器具設備
- （8）消火器
- （9）ガス漏れ火災警報設備
- （10）非常コンセント設備
- （11）スプリンクラー設備
- （12）ハロゲン化物消火設備

- 5 法令に基づき粉末消火器の機能試験を実施すること。
- 6 2023年6月30日までに有効期限を迎える消火器については、有効期限前に撤去及び処分し、新規に消火器を設置すること。なお、処分の際に必要なリサイクルシールの手配も行うこと。
- 7 防災管理定期点検を年1回実施し、甲の指定した管理権限者に報告すること。
- 8 乙は、点検等の実施にあたって事前にその予定を委託者（以下「甲」という。）と協議しなければならない。
- 9 乙は、点検等が終了したときは、その都度、消防庁告示第3号様式の報告書3部（正、副、控）を提出すること。又、3年毎の消防署長への届出も代行すること（次回届出は令和5年度）。
- 10 乙は、定期点検のほか、故障その他急を要すると甲が認めたときは、直ちに技術者を派遣し、保守作業を実施しなければならない。また、保守作業等を実施した都度別紙「保守業務委託実施報告書」を提出すること。
- 11 この仕様書で定めた点検等は、甲が特に指定したもの及び甲の通常業務に支障があるものを除き、平日の午前8時30分から午後5時15分を実施するものとし、左記時間以外（夜間、土日、法定休日および年末年始閉庁日）は対象外とする。ただし、故障等急を要すると甲が認めたときはこの限りではない。
- 12 乙は、点検の結果、故障等を発見したときは、速やかに甲に報告し、甲乙協議のうえ最善の処置をとる。
- 13 甲は常にこの設備が正規の状態にあることに注意し、火災その他によって設備が作動したとき、又は甲が故障等を発見したとき若しくは甲がこの設備に影響を及ぼすおそれのある模様替えなどの工事をおこなうときには、速やかに乙に通知し、甲乙協力して設備の保全に努める。
- 14 軽微な不良箇所の修理・交換は乙の負担とし、次に掲げる費用は甲の負担とする。
 - (1) 甲の都合で工事又は模様替えのための設備の移設若しくは改修を必要するとき
 - (2) 設備の破損若しくは老朽化による機器の取替えの必要を甲が認めたとき
- 15 乙は作業にあたっては、安全対策を十分に講じなければならない。事故等の発生については、甲に重大なる過失があったときを除いて、甲はその責めを負わない。

- 16 乙は、作業中に甲若しくは第三者に損害を与えたときは、速やかに甲に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
- 17 業務に関係ない場所・室への出入及び物品の移動は禁止する。乙は作業員にその旨徹底させることとし、必要が生じた場合は甲の許可を得ること。
- 18 作業が終了し、作業員を庁舎等から退出させる際に、乙は原状復帰や資材の残置がないかを点検したうえで、退出者を甲に報告すること。
- 19 甲は、独自の環境マネジメントシステム（Y E S）により、事務事業の環境負荷低減に努めているので、乙においても環境に配慮した次の取組みを実施されたい。
 - (1) 電気使用量の抑制
 - (2) 水道使用量の抑制
 - (3) 現場内発生ごみの分別管理及び処分
 - (4) 廃棄物の管理及び処分
 - (5) 化学物質の管理及び漏洩防止
 - (6) 作業機械による騒音及び振動の抑制
- 20 乙は本契約業務を履行するうえで知り得た個人情報や行政情報などを外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
- 21 その他本書に記載のない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

● 点検箇所・項目一覧

別表

	1号館	2号館※	3号館	分館	共用倉庫
自動火災報知設備					
GR型受信機2295AD自立型（予備電源含む）	1				
非常電話盤30回線自立型リレー式（予備電源含む）	1				
インターフェース盤（予備電源含む）	1				
中継器盤	12	7	5	7	
メッセージ表示機R-24用壁掛型（予備電源含む）	1		1		
アドレスサブル発信機 埋込型		1			
発信機R型1級 屋外埋込型	47	14	6	16	
表示灯 樹脂枠	49	15	6	21	
表示灯 樹脂枠 防滴型	1	1			
非常電話機子機 縦型組品	18	1			
光電式煙感知器アナログ自動試験付	511	195	97	60	
差動式熱感知器R-AT2種露出型確認灯付	117	37	19	106	
定温式スポット型感知器 アナログ 露出型	29			3	
定温式スポット型感知器アナログ露出防水型	30	12	6	18	
差動式分布型感知器2種露出型確認灯付			1		
定温式スポット型感知器（防爆型）70度		3		1	
P型受信機 10L					1
差動式スポット型感知器					70
定温式スポット型感知器					3
光電式煙感知器					8
発信機					3
表示灯					3
電鈴					3
防排煙設備					
ブザー	23		4	1	
起動装置（煙感知器）					4
制御補助器（切換器）	144	36	1		
自動開閉器、可動たれ壁	23	21	4	4	
防火扉	122	24	18	14	
シャッター	52	6	9		
ダンパー	231	88	4	46	1
排煙口（吸気口）	45(4)	6	7		
手動開閉器（吸煙口）	45	7	7		
排煙機	8	1	1		
誘導灯設備	177	55	47	57	8
屋内消火栓設備					
ポンプモーター（組）	1			1	
操作盤	1			1	
呼水装置	1			1	
屋内消火栓	56	17	6	16	
連結送水管設備					
消防隊専用栓（放水口）	10	6		4	
消防隊専用栓（ホース組込型）	12				
採水口		3		1	
加圧送水ポンプ		1			
連結散水設備					
散水ヘッド				42	
送水口				5	
避難器具設備					
金属製避難梯子	16		2	5	
緩降機 3階			1		
緩降機 5階		1			
緩降機 6階		1			
救助袋垂直式 3階	1				
消火器（別表あり）					
粉末消火器	119	42	24	38	8
ハロン消火器	1				

● 点検箇所・項目一覧

別表

	1号館	2号館※	3号館	分館	共用倉庫
ガス漏れ火災警報設備					
受信機	(5回線)1			(3回線)1	
中継器	2				
検知器	4		1	3	
検知器 (警報器内蔵)			3		
非常コンセント設備	10				
スプリンクラー設備					
ポンプモーター (組)	1				
操作盤	1				
呼水装置	1				
起動装置 (圧力タンク)	1				
自動警報弁	9	1			
圧カスイッチ	11	1			
スプリンクラーヘッド	968	187	74		
送水口	2				
ハロゲン化物消火設備					
ハロン容器 (50kg)	9				
ハロン容器 (20kg)		1			
容器弁開放器 (PH)	9	1			
分岐弁 (選択弁)	4	2			
CO2 起動容器	4	3			
起動用容器弁開放器 (CVS)	4	3			
手動起動操作函	4	3			
スピーカー	6	3			
継電器盤 (制御盤)	1				
音声盤	1				
放出表示灯	9	4			
専用電源	1				
圧カスイッチ	4	3			
ピストンレリーザー	16	9			
噴射ヘッド	10	8			

本庁舎消火器一覧表

階	管理番号	設置場所	種別	型	式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限
B3	B3101	E V ホール	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223970			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B3102	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224003			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B3103	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223968			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B3104	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224012			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B3105	発電機室(蓄電池)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02629			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	B3106	発電機室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223998			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
B2	B2101	E V ホール	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224007			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B2102	機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V004601			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B2103	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165473			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B2104	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224001			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B2105	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165478			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B2106	空調機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165471			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
B1	B1101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224006			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1102	少量危険物倉庫	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005813			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1103	用務員室	A	4	蓄	1.2Kg	ヤマト	23~357	2012	V002317	2012-01		YA-4X	2022年12月まで	2022年末
	B1104	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V004603			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1105	通路(機械室内)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224014			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1106	通路(機械室内)	A	50	蓄	20.0Kg	ヤマト	25-1	2014	003414			YA-50XIII	2024年12月まで	2034年末
	B1107	ポイラー室内	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048683			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	B1108	ポイラー室内	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223967			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1109	ポイラー室内	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223997			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1110	中央監視室	A	4	蓄	1.2Kg	ヤマト	23~357	2012	V002314	2007-06		YA-4X	2022年12月まで	2022年末
	B1111	中央監視室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224013			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1112	1次ごみ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02748			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	B1113	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224000			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1114	ゴミ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	223999			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1115	ゴミ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224010			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
1	O1101	守衛室(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205033			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
	O1102	湯沸室(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204971			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
	O1103	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204999			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
	O1104	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205023			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
	O1105	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499687			PEP-10N	2031年12月まで	2034年3月末まで
	O1106	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2015	011342			PEP-10	2025年12月まで	2028年3月末まで
	O1107	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205039			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
	O1108	守衛室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204972			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
2	O2101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048801			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O2102	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	08158			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	O2103	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048684			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O2104	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048679			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O2105	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048682			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O2106	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048688			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O2107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02642			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	O2108	EVホール(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048799			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
3	O3101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048800			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O3102	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048681			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O3103	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	27-59-1	2019	V048680			YA-10NX	2029年12月まで	2032年3月末
	O3104	湯沸室(中央)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005816			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	O3105	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V00460			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	O3106	通路(副市長)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	224009			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	O3107	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	V004602			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	O3108	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	01518			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	O3109	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014990			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
4	O4101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014993			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O4102	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02747			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	O4103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015008			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O4104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017272			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O4105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015054			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O4106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015065			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O4107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005811			YA-10X	2023年12月まで	2026年末
	O4108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017273			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
5	O5101	EVホール(北)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015055			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O5102	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015000			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O5103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015061			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O5104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015045			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O5105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015003			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O5106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015064			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O5107	湯沸室(南)	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005822			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	O5108	EVホール(南)	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015015			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
6	O6101	EVホール(北)	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02633			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	O6102	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015049			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O6103	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015072			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O6104	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014999			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O6105	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015002			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	O6106	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015048			YA-6X	2024年12月まで	2026年末

1号館

本庁舎消火器一覧表

階	管理番号	設置場所	種別	型 式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限
1号館	06107	湯沸室(南)	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005815			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	06108	EVホール(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015070			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	07101	EVホール(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015021			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	07102	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014978			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	07103	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014985			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	07104	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015065			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	07105	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015009			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	07106	湯沸室(南)	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005840			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	07107	EVホール(南)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	03067			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	07108	電算室入口	E	2 蓄	2.0Kg	ハツタ	1-12	1991	1905-07	2012-12		ハロン1301		リサイクルシール無
	08101	EVホール(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014986			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	08102	通路	A	6 蓄		ヤマト	23-359	2014	014988			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	08103	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015013			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	08104	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014981			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	08105	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014979			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	08106	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015022			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	08107	湯沸室(南)	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005820			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	08108	EVホール(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014984			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	09101	湯沸室(北)	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005821			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	09102	EVホール(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015042			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	09103	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015069			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	09104	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015023			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	09105	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014983			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	09106	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014989			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	09107	EVホール(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014980			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10101	EVホール(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015024			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10102	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015011			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10103	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015010			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10104	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014992			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10105	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015062			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10106	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014982			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	10107	通路	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	04449			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	10108	EVホール(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015025			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
10109	湯沸室(南)	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005819			YA-10X	2023年12月まで	期限なし	
R1101	EVホール(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015059			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R1102	傍聴席	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015012			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R1103	傍聴席	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015057			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R1104	EVホール(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015060			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R2101	EVホール(北)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02679			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで	
R2102	機械室(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015046			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R2103	機械室(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015001			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R2104	機械室(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015018			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R2105	機械室(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015043			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R2106	EVホール(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014987			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R3101	EV機械室(北)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014994			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
R3102	EV機械室(南)	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015019			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
2号館	B1201	通路	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	000566			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1202	オイルタンク前	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016	02742			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
	B1203	オイルタンク前	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V204993			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで
	B1204	湯沸室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005831			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1205	汚水ポンプ室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005832			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1206	空調機械室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005817			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1207	空調機械室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005812			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1208	会計課中2階書庫	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165507			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1209	B書庫	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2016	027546			PEP-10C	2026年12月まで	2029年3末日
	01201	行政資料コーナー	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	000572			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	01202	市政情報コーナー	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005838			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	01203	会計課	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005814			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	01204	湯沸室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005837			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	01205	市民相談室	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014995			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	01206	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015047			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	01207	会計課	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165503			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	02201	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014997			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	02202	湯沸室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165479			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	02203	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015073			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	02204	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015074			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	02205	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014991			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	03201	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015063			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
03202	湯沸室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165510			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
03203	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015005			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
03204	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015006			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
03205	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015050			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
04201	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014998			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
04202	通路	A	6 蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015044			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	

本庁舎消火器一覧表

	階	管理番号	設置場所	種別	型	式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限
2号館	4	04203	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165494			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		04204	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015052			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		04205	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015004			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	5	05201	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165481			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		05202	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165504			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		05203	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165500			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
6	06201	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマトプロテック	27-59-1	2017	V205040			YA-10NX	2027年12月まで	2030年3月末まで	
	06202	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165512			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06203	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165492			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06204	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165469			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06205	印刷室前	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165505			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06206	印刷室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165459			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
3号館	7	07201	屋上出口	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165466			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1	B1301	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015058			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		B1302	厨房	A	10	蓄	3.0Kg	モリタ	23-404	2013	028640				2023年12月まで	期限なし
		B1303	厨房通用口	A	6	蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2014	072249			PEP-10	2024年12月まで	2026年末
		B1304	空調機械室	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015017			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		B1305	食堂	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165531			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1306	食堂	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165530			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1316	E V 機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	005818			YA-10X	2023年12月まで	期限なし
	B1317	E V 機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2013	000585			YA-10X	2023年12月まで	期限なし	
	1	01301	当直室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165484			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		01302	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015016			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		01303	市民ホール	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015007			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	2	01304	市民ホール	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015067			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		02301	事務室	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	014996			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	2302	事務室	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015014			YA-6X	2024年12月まで	2026年末	
	3	03301	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165533			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		03302	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017270			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		03303	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015066			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
	4	04301	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165501			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		04302	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	017271			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		04303	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	02878			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで
		04304	蓄電池室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165497			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	5	05301	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165472			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		05302	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015020			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
		05303	通路	A	6	蓄	2.0Kg	ヤマト	23-359	2014	015071			YA-6X	2024年12月まで	2026年末
分館	B1F	B1401	機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165514			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1402	機械室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165487			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1403	発電機室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165515			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1404	少量危険倉庫	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165482			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1405	ゴミ処理室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165493			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1406	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165474			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1407	受変電室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165485			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
		B1408	用務員室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165480			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
	B1409	C書庫	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165463			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	B1410	C書庫中2階	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	23-101	2016	027540			PEP-10C	2026年12月まで	2029年3月末まで	
	1F	01401	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165509			YA-10X	2024年12月まで	2026年末
01402		通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165465			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
01403		通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165532			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
01404		通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165511			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
01405		計量検査室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165498			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
01406		ジョブスポット横須賀	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165467			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
2F	02401	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165460			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	02402	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165508			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	02403	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165495			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	02404	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165506			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
3F	03401	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165490			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	03402	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165468			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	03403	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165489			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	03404	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165496			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
4F	04401	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ハツタ	26~5	2016年	01226			カルミエCM10ED	2026年12月まで	2029年3月末まで	
	04402	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165476			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	04403	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165461			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	04404	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165488			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
5F	05401	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165517			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	05402	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165470			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	05403	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165491			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	05404	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165483			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
6F	06401	湯沸室	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165464			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06402	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165499			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06403	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165477			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	
	06404	通路	A	10	蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165458			YA-10X	2024年12月まで	2026年末	

本庁舎消火器一覧表

階	管理番号	設置場所	種別	型 式	容量	メーカー	型式番号	製造年月	製造番号	機能実施	詰替日	備考	有効期限	リサイクル シール有効期限
RF	R1401	空調機械室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165486			YA-10X	2024年 12月まで	2026年末
	R1402	E V 機械室	A	10 蓄	3.0Kg	ヤマト	23-341	2014	165462			YA-10X	2024年 12月まで	2026年末
共用 倉庫	1	0100	通路(東側)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499568		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
		0101	通路(西側)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499692		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
		0102	市民安全課分室湯沸室	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499560		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
		0200	通路(北側)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499646		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
	2	0201	通路(南側)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499658		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
		0300	通路(北側)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499647		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
	3	0301	通路(南側)	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499650		PEP-10N	2031年 12月まで	2034年3月末まで
		R	R00	EV機械室	A	10 蓄	3.0Kg	ハツタ	29-1	2021	499684		PEP-10N	2031年 12月まで

1号館合計	120
2号館合計	42
3号館合計	24
分館合計	38
共用倉庫合計	8
総合計	232