

<一般委託>

追浜行政センター他2行政センター消防用設備保守点検業務委託 仕様書

追浜行政センター他2行政センター消防用設備保守点検業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	下記施設に設置されている消防用設備を、消防法第17条の3の3に基づき外観機能点検並びに総合点検を行い、機能を維持することを目的とする。
2	履行期間	契約締結の日から令和6年3月31日
3	施行場所	追浜行政センターほか ・田浦行政センター 横須賀市船越町6-77 (田浦コミュニティセンターを含む) ・追浜行政センター 横須賀市夏島町9 (追浜コミュニティセンターを含む) ・逸見行政センター 横須賀市東逸見町2-29 (逸見コミュニティセンターを含む)
4	業務内容	別紙特記仕様書のとおり
5	特記事項	別紙特記仕様書のとおり
6	関係法規	消防法第17条3の3
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1)消防設備士 (2)消防設備点検資格
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	委託料の支払いは、各施設の業務が完了した月末締めをもって、受託者が各施設ごとに請求し精算する。請求書等の提出先は、下記No.11の監督員あてとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	・田浦行政センター 046-861-4181 ・追浜行政センター 046-865-1111 ・逸見行政センター 046-822-2575

<指示又は希望事項>

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。</p>
----------------------------------	--

令和 5 年度

追浜行政センター他 2 行政センター消防用設備保守点検業務委託

(内訳表)

(税抜)

施設名	実施月	単位	数量	金額(円)
追浜行政センター (機器点検)	契約日～9月	式	1	
追浜行政センター (総合点検)	10月～3月	式	1	

(税抜)

施設名	実施月	単位	数量	金額(円)
田浦行政センター (機器点検)	契約日～9月	式	1	
田浦行政センター (総合点検)	10月～3月	式	1	

(税抜)

施設名	実施月	単位	数量	金額(円)
逸見行政センター (機器点検)	契約日～9月	式	1	
逸見行政センター (総合点検)	10月～3月	式	1	

消防用設備保守点検業務委託 特記仕様書

本委託業務は、消防用設備関係の保守管理を行い、設置機器を正常に作動させることを目的とする。受託者（以下「乙」という。）は委託者（以下「甲」という。）の指示及び、この仕様書に基づき業務を実施しなければならないものとする。なお、この仕様書に記載のない事項、または軽微な作業で甲が施設管理上必要と認め乙に指示した場合、乙は速やかにその作業を実施しなければならない。

- 1 施行場所 追浜行政センター 横須賀市夏島町9番地
田浦行政センター 横須賀市船越町6丁目77番地
逸見行政センター 横須賀市東逸見町2丁目29番地
- 2 履行期間 契約締結の日から 令和6年3月31日
機器点検（契約日～9月に実施）
総合点検（10月～3月に実施）
- 3 業務委託内容 別紙2 消防用設備等保守点検業務内容による。
- 4 業務委託仕様 別紙1 保守点検業務共通仕様書による。
- 5 一般注意事項

乙は、業務実施にあたって、次のことに留意するとともに、責任者を1名配置し、指導監督にあたらせなければならない。

- (1) 施行場所の定期点検および調整の点検は、別紙2 消防用設備等保守点検業務内容のとおり。
ただし、故障その他甲が必要と認めるときは、乙は速やかに点検、修理をしなければならない。
- (2) 乙は点検にあたって、事前に作業内容、工程表および作業員名簿を提出し、監督員の承認を得なければならない。
- (3) 点検等の実施にあたっては、甲の業務に支障がない限り、乙の通常の就業時間内に行うものとする。ただし、故障等緊急を要すると甲が認めたときはこの限りでない。
- (4) 作業従事者は、作業中、乙の被使用人であることが確認できる作業衣または、腕章等を常に着用すること。
- (5) 乙は、契約の範囲を超えて修理等の必要を発見したときは、直ちに監督員へ報告し、その指示に従わなければならない。
- (6) 点検等に必要の消耗品、工具、試験器具及び軽微な消耗品の交換等については、乙の負担とし、乙の責めによらない機器の破損若しくは老朽化による機器の取替につ

いては、甲の負担とする。

- (7) 乙は、点検および修理の完了後に報告書をその都度提出しなければならない。
- (8) 乙は、作業実施にあたって安全対策に万全を講じなければならない。事故等の発生については、甲に重大な過失があったときを除いて、甲はその責めを負わない。
- (9) 乙が作業実施にあたって、甲または第三者に損害を与えたときは、速やかに甲に報告するとともに、乙はその損害を賠償しなければならない。
- (10) その他本書に記載のない事項については、監督員の指示による。

6 委託料の支払方法

乙は今回の作業が完了したときは、甲に対して速やかに完了届を提出し、甲は乙が提出した請求書に基づき、今回分委託料を支払うものとする。

ただし、消費税については、各回の業務に応じ、その金額の100分の10に相当する金額を上乗せして支払う。なお、各回の支払額に1円未満の端数が生じたときは、本契約の最終回に精算し支払うものとする。

7 受託者の責務

乙は、本契約業務を履行するうえで知り得た個人情報や行政情報などを外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。

8 その他

この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。

(上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)

本市は、独自の環境マネジメントシステム (YES) により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。

(別紙1)

保守点検業務共通仕様書

(総 則)

保守点検業務共通仕様書については、標準的なものとし、各施設の設備機器設置状況および運営方法が異なるので、各施設にあった保守点検内容および保守点検回数を定めるものとする。

(業務報告)

受託者はその業務完了の都度、業務委託完了報告書を委託者へ提出することとなるが、保守点検業務委託執行にかかり、法令による点検及び各機器に必要な試験成績表等の提出は、その法令による所定の様式によって提出すること。

(施行写真)

受託者は、その業務で取替または修理及び、清掃を施行する場合、下記の要領で施行写真を撮影すること。

- 1 取替部品 (新・旧を並べて撮影し、新規取付状態を撮影する。)
- 2 清 掃 (作業前・作業中・作業完了を撮影する。)
- 3 分解調整 (分解・調整・完了を撮影する。)
- 4 補 修 (現状・作業中・完了を撮影する。)

(機器等の交換および部品交換の報告)

この業務により正常に維持していく為に、次年度に交換が必要と思われる機器および装置について、理由を明記し、その費用の見積書を作成して委託者へ報告すること。

(点検項目と点検内容)

別紙2 消防用設備等保守点検業務内容を参照。ただし年度途中で機械設備等を取替えた場合は、その機器の保守点検を行うものとする。

(報告書の様式)

- 1 業務委託完了届 (横須賀市の様式による)
- 2 施行写真 (様式— 1)
- 3 法令等による点検結果報告書または、試験成績報告書 (消防法による様式)

(別紙 2)

消防用設備等保守点検業務内容

1 消火器具点検

- (1) 設置状況の点検、確認
- (2) 消火器の外観、機能点検
- (3) 消火薬剤量の点検確認

2 自動火災報知設備

- (1) 受信機、中継器の外観、機能及び総合点検
- (2) 感知器の外観、機能及び総合点検
- (3) 音響装置の外観、機能及び総合点検
- (4) 電源回路等配線設備の外観、機能及び総合点検

3 非常警報器具及び設備点検

- (1) 放送設備の外観、機能及び総合点検
- (2) 電源回路等配線設備の外観、機能及び総合点検

4 避難器具点検

- (1) 避難はしごの外観、機能及び総合点検
- (2) 緩降機の外観、機能及び総合点検

5 誘導灯及び誘導標識点検

- (1) 外観、機能及び総合点検
- (2) 電源回路等配線設備、バッテリーの外観、機能及び総合点検

6 防排煙設備点検

- (1) 防火戸、防火シャッター、ダンパーの外観、機能及び総合点検
- (2) 連動制御器の外観、機能及び総合点検

7 非常照明設備点検（逸見行政センターを除く）

- (1) 外観、機能及び総合点検
- (2) 電源回路等配線設備、バッテリーの外観、機能及び総合点検

8 消火栓設備点検（逸見行政センターを除く）

- (1) 外観、機能及び総合点検
- (2) 表示灯、配線等の点検
- (3) ノズル及びホース接続部分点検確認

9 その他

- (1) 外観点検・・・消防用設備等の機器の適正な配置・損傷等の有無・その他主として外観から判断できる事項を定められた点検基準で確認する。
- (2) 機能点検・・・消防用設備等の機器の機能について、外観または簡易な操作により判別できる事項を定められた基準により確認する。
- (3) 作動点検・・・消防用設備等に附置される動力消防ポンプの正常な作動を定められた基準により確認する。
- (4) 総合点検・・・消防用設備等の全部または一部を作動させ、または当該設備等を使用することにより設備の総合的な機能を定められた基準により確認する。

追浜行政センター消防用設備等内訳

(参 考)

業務委託対象機器	種 別	数量	点検回数	備 考
屋内消火栓設備	1号消火栓	6台	年2回	ホース 15m×12本 ノズル径 13mm
消火器具設備	10型	28本	年2回	
粉末消火設備		なし		
自動火災報知設備		一式	年2回	熱感知器78個 煙感知器29個
非常警報器具設備		一式	年2回	
避難器具設備	避難はしご 緩降機	1台 6台	年2回	
誘導灯及び誘導標識	中級 大級	11台 10台	年2回	
防排煙設備	防火戸 防火シャッター ダンパー 垂壁	6台 3台 5台 2台	年2回	定温感知器なし個 煙感知器38個

田浦行政センター消防用設備等内訳

(参 考)

業務委託対象機器	種 別	数 量	点検回数	備 考
屋内消火栓設備	1号消火栓	8台	年2回	ホース 15m×14本 ノズル径 13mm
消火器具設備	6型 10型 15型	5本 26本 1本	年2回	
粉末消火設備	第3種粉末	2本	年2回	駐車場内格納箱×2台 ホース 20m×2本
自動火災報知設備		一式	年2回	熱感知器 72 煙感知器 25
非常警報器具設備		一式	年2回	
避難器具設備	避難はしご	6台	年2回	
誘導灯及び誘導標識	中級 大級 B級	8台 12台 1台	年2回	
防排煙設備	防火戸 防火シャッター ダンパー	9台 7台 7台	年2回	定温感知器 21 煙感知器 26

逸見行政センター消防用設備等内訳

(参 考)

業務委託対象機器	種 別	数量	点検回数	備 考
消火器具設備	10 型	18 本	年 2 回	
自動火災報知設備		一式	年 2 回	熱感知器 36 煙感知器 22
非常警報器具設備		一式	年 2 回	
避難器具設備	避難はしご 緩降機	3 台 1 台	年 2 回	
誘導灯及び誘導標識	小型 B 級 C 級 避難器具灯	1 台 9 台 3 台 2 台	年 2 回	
防排煙設備	防火戸 防火シャッター ダンパー	2 台 1 台 10 台	年 2 回	定温感知器 7 煙 感 知 器14

(様式—1)

令和 年 月 日

横須賀市長 様

受託者 ○ ○ ○ 印

施行写真

(参考例)

施行内容	誘導灯バッテリー取替え
施行場所	1階階段横