

<修繕>

本庁舎自動制御用コンプレッサー交換修繕 仕様書

1	修繕名称	本庁舎自動制御用コンプレッサー交換修繕
2	施行場所	横須賀市小川町11番地
3	修繕物件	本庁舎自動制御用コンプレッサー
4	修繕内容	1号館地下3階に設置されている本庁舎自動制御用コンプレッサー2台を交換する修繕 ※詳細は、仕様書別紙のとおり
5	履行期間	契約の日から平成31年3月25日まで
6	特記事項	入札前に施行場所等の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連絡し、日程調整を行うこと。
7	契約方法	総価による物件修繕請負契約
8	支払方法	1 部分払い:しない ② 修繕完了後、一括払い
9	施行監理	現場及び技術的事項を監理する責任者をおくこと。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員連絡先	横須賀市総務部総務課 総務・庁舎管理係 山岸 046-822-9677

<指示又は希望事項>

グリーン購入	仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。(上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)
--------	---

# 本庁舎自動制御用コンプレッサー交換修繕 仕様書別紙

## <概要>

1号館地下3階に設置されている本庁舎自動制御用コンプレッサー(2台)を交換する修繕  
(既設型式)日立製 5.5OP-8.5C

## 1. 作業時間

午前8時30分から午後5時15分まで

※作業内容により、来庁者及び市の通常業務に支障が及ぶ場合や、特別な事情がある場合は、閉庁時間帯(土、日、休日含む)に作業すること。その場合、監督員と十分な協議をした上で日程調整すること。

## 2. 作業場所

横須賀市役所 本庁舎1号館地下3階

## 3. 主な交換部品(各2台分)

- ①圧縮機本体
- ②Vベルト
- ③ドレンコック
- ④圧力計
- ⑤安全弁クミ
- ⑥圧力開閉器
- ⑦モータBRG(2種類)
- ⑧ソトファン

## 4. 作業内容

上記設備等の搬入、交換、試験運転、調整。また、既設品の撤去、搬出、処分。

- ・作業内容、スケジュール等について、事前に監督員と十分協議すること。
- ・作業の際は、各作業に必要な知識、経験、資格を有する者が行い、関係法令を順守すること。
- ・資材及び廃材の保管場所や搬入出経路等については、監督員と協議すること。

## 5. その他

- ・事故防止策等を十分に施すこと。
- ・撤去品や廃棄物等(付属品等がある場合は、それも含む。)は、請負者が引き取り、関係法令に基づき適正に処分すること。
- ・施工にあたり、本市の施設・設備に損害を与え、その原因が請負者の責によるものは、すべて請負者の負担により、直ちに復旧すること。
- ・本修繕にかかる付帯作業や資材、消耗品、軽微な事項については、請負者の負担で行うこと。
- ・仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。