



No 1 衣笠栄町2-47 ブロック番号：3100

平面図 S=1/500




消火栓設置工事 1基
消火栓撤去 1基

配管図




断面図 S=1/30




No 2 衣笠栄町3-57 ブロック番号：3100

平面図 S=1/500




消火栓設置工事 1基
消火栓撤去 1基

配管図




断面図 S=1/30



特殊フランジ参考図

S=1/5

(補修弁分解施工した場合)



工事概要	
消火栓設置工事	双口 4基
消火栓撤去	双口 4基

平成30年(2018年)11月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局技術部水道施設課				
計画課				私道 無


原図用紙サイズ A1	
ブロック番号 3100 2100	

工事区間別内訳明細表


No	所在地	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	埋め戻し材料	先行路盤	仮復旧		本復旧		試掘	その他
							舗装種類	路盤材料	舗装種類	路盤材料		
1	衣笠栄町2-47	1.0m	BH0.1	昼	改良土	有	再生密粒 5cm	-	密粒 5cm	RC-40 25cm	有	市道歩車道
2	衣笠栄町3-57	1.0m	BH0.1	昼	改良土	有	再生密粒 5cm	-	密粒 5cm	RC-40 25cm	有	市道歩車道
3	馬堀海岸4-1-50	1.3m	BH0.1	昼	RC-10(管保護部) RC-40(埋戻部)	無	再生密粒 4cm	RC-40 20cm	開粒 4cm	RC-40 10cm フィルター層(RC-10) 10cm	有	国道歩道
4	池上7-10-8	1.5m	BH0.1	昼	改良土	有	再生密粒 5cm	-	密粒 5cm	RC-40 10cm	有	市道歩道

No 3 馬堀海岸4-1-50 ブロック番号：2100


平面図 S=1/500



配管図




断面図 S=1/30




No 4 池上7-10-8 ブロック番号：3100


平面図 S=1/500



配管図



断面図 S=1/30



設計図	2/2枚			
工事名	市内配水幹線消火栓更新工事 (H30の2)			
工事場所	横須賀市衣笠栄町2丁目47番地先他3箇所			
図面名称	平面図、配管図、断面図			
図面番号	衣笠2 A-3 不入斗22 C-2 馬堀海岸19 B-3 池上13 B-3			
施工業者				
平成30年(2018年)11月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局技術部水道施設課				
計画課				私道無
原図用紙サイズA1				