

令和元年度

工事設計書

工期：150日間

工事名 逸見総合管理センター自動火災報知設備ほか更新工事

設計金額

()

工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地
起工理由	本工事は、逸見総合管理センターに設置してある自動火災報知設備及び時計設備が経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるため更新するものである。
工事内容	<ul style="list-style-type: none">■自動火災報知設備<ul style="list-style-type: none">・受信機 1面 更新・副受信機 1面 撤去 ■時計設備<ul style="list-style-type: none">・ラック形親時計の各機器 1式 更新

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要	
			本工事内訳書 (総括)						
本工事費							最低制限価格 7,301,800円 (税抜き 6,638,000円)		
	電気設備更新工								
	細目内訳								
		直接工事費							
		1. 電気設備		式	1		4,626,720	第1号内訳書	
		計							
	共通費								
		1. 共通仮設費		式	1		174,000		
		2. 現場管理費		〃	1		1,552,000		
		3. 一般管理費等		〃	1		1,041,000		
		計					2,767,000		
		合計	(工事価格)				7,393,000	(千円止め)	
	消費税相当額			式	1		739,300		
	本工事費計						8,132,300		

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
			第 1 号 内 訳 書					
		1. 電気設備						
		受信機	P型1級 自立型 100回線	面	1	3,704,000	3,704,000	
		プレート類		式	1		760	
		立会検査	P型1級	〃	1		108,000	
		ラック形親時計改修		〃	1		395,000	
		撤去費	運搬費含む	〃	1		417,200	
		処分費		〃	1		1,760	
		計					4,626,720	