

# 設 計 書

工 事 名	逸見総合管理センター無停電電源装置ほか更新工事		
工 事 場 所	横須賀市西逸見町2丁目10番地		
工 事 概 要	<p>本工事は、逸見総合管理センターに設置してある中央監視用200V UPSが、経年劣化により性能が低下しつつあるため、これを更新すると共に、水質試験所にUPS200V系B分電盤を設置し、合わせて水質試験所の既設分電盤内のブレーカを交換するものである。</p>		
	記		
	ミニUPS (200V, 10kVA, 30分保持)	2台	
	分電盤	1面	
	ブレーカ	1式	
備 考	工 期	自 令和 <del>      </del> 年 <del>      </del> 月 <del>      </del> 日	工事日数
	契約の日から <del>      </del> 日間	至 令和 3年 3月 15日	
		日	

設計金額

¥ 21,318,000

最低制限価格 17,983,240円  
(税抜 16,348,400円)

機 器 費	¥	6,440,000
直 接 工 事 費	¥	4,273,957
間 接 工 事 費	¥	5,992,604
設 計 技 術 費	¥	498,954
一 般 管 理 費 等	¥	2,174,633
合 計	¥	19,380,148

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
無停電電源装置設置工	6,440,000	4,273,957	5,992,604	498,954	2,174,633	19,380,148
合 計						19,380,148
改 め 合 計						19,380,000
消費税等相当額						1,938,000
総 合 計 金 額						21,318,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
無停電電源装置設置工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		6,440,000	
計	(機器費)				6,440,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		98,000	
(2)材料費		1	式		1,789,630	
(3)労務費		1	式		2,362,700	
(4)直接経費		1	式		23,627	
計	(直接工事費)				4,273,957	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,827,000	
(2)現場管理費		1	式		2,949,000	
(3)据付間接費		1	式		1,216,604	
計	(間接工事費)				5,992,604	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		498,954	

