

質問回答書

案件番号	5071000022
案件名	市立北下浦小学校トイレ改修工事

番号	質問事項	回答
1	建築工事・電気設備工事・機械設備工事とありますが、経費要素はそれぞれの工種の物になるのでしょうか、それとも建築工事の経費要素となるのでしょうか。	それぞれの工種の経費となります。
2	内装改修 改修 差し筋アンカー D10 SD295A 横打はどちらの単価を参考としておりますか。	建築施工単価、建築コスト情報との2誌平均値となります。（公表価格でないものを採用しています。）
3		
4		
5		

<お願い>

- (1) 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
- (2) 質問が6つを超える場合は、行を増やして、1つのファイルで送信してください。
- (3) ファイル名は、「質問回答書_案件番号.docx」としてください。
- (4) 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※ 添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

質問回答書

案件番号	5071000022
案件名	市立北下浦小学校トイレ改修工事

番号	質問事項	回答
1	【器具取付】 「大便器-1 取付」について、代価を教えてください。	市場単価を採用しております。
2	【既設管切断接続(給水設備)】 「配管切断(鋼管類)」配管切断 40A 保温有 ※保温復旧共。について、算出根拠を教えてください。	公共建築工事単価積算基準により算出しております。代価構成は配管切断40A(保温有)+給水管保温 40A(GW+ALGC 化粧筒) 0.3m です。
3	【配管類撤去】 保温の撤去について「ALGC」はアルミガラスクロスまたはアルミガラスクロス化粧筒のどちらを採用していますか？	アルミガラスクロスを採用しております。

<お願い>

- (1) 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
- (2) 質問が6つを超える場合は、行を増やして、1つのファイルで送信してください。
- (3) ファイル名は、「質問回答書_案件番号.docx」としてください。
- (4) 質問に製品のカatalogや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。(※ 添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。)

質問回答書

案件番号	5071000022
案件名	市立北下浦小学校トイレ改修工事

番号	質問事項	回答
1	機械設備_衛生器具設備_器具取付 鏡-1 は 360*450 程度でよろしいでしょうか。	600*800 程度の取付費を使用しています。
2	機械設備_衛生器具設備_器具取付 手すり取付 1 と 2 の歩掛をご教示ください。	それぞれ特殊作業員 0.45 人と 0.6 人です。 その他率は 26% です。
3	機械設備_給水設備_既設管切断接続 配管切断(鋼管類)にある※保温復旧共は別途追加して積算しているかご教示ください。	代価構成は配管切断 40A(保温有)+給水管保温 40A(GW+ALGC 化粧筒) 0.3m です。
4	機械設備_排水設備 伸縮継手 75・100A の歩掛をご教示ください。 また、どの継手を採用しておりますか。	歩掛りはそれぞれ配管工 0.192 人と 0.216 人です。材料費は建設物価によります。その他率は 24% です。
5	機械設備_換気設備_機器据付 アルミ [°] 衿穴あけの壁厚をご教示ください。	積算資料ポケット版リフォーム編のサイディング Φ150 厚 150 mm を代用しています。
6	機械設備_付帯工事_舗装取壊し復旧 差筋アンカーはトイレ改修内装改修にあるアンカーの摘要と同一と考えてよろしいでしょうか。	同一です。
7	機械設備_撤去工事_配管類撤去 給水管保温撤去 SUS-C の保温材の種類をご教示ください。	GW+ALGC 保温筒(1 サイズダウン)の単価を代用しております。
8	機械設備_撤去工事_配管類撤去 給水管・排水管保温撤去の ALGC は化粧原紙か筒のどちらでみていますでしょうか。また、場所をご教示ください。	アルミガラスクロス化粧原紙です。 施工場所は図番 12、15 をご参照ください。 積算上の摘要は天井内、PS 内及び空隙壁中です。

9	機械設備_発生材処理_発生土処分 確認処分の算出根拠をご教示ください。	横須賀市土木独自単価によります。
10	建築工事_発生材処理_発生材処分 アスベスト含有ビニル床シート・石膏ボードの単価参照 元をご教示ください。	建築施工単価、建築コスト情報との2誌平均 値によります。

<お願い>

- (1) 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
- (2) 質問が6つを超える場合は、行を増やして、1つのファイルで送信してください。
- (3) ファイル名は、「質問回答書_案件番号.docx」としてください。
- (4) 質問に製品のカatalogや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。(※ 添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。)