

質問回答書

案件番号	5071000039
案件名	消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他電気設備工事

番号	質問事項	回答
1	内訳書 別紙 13 内の照明器具 E に関して 内訳では埋込、図面では直付けと有ります。 ご回答お願い致します。	内訳の表記間違いです。 正しくは、直付型です。
2		
3		
4		
5		
6		

<お願い>

- (1) 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
- (2) 質問が6つを超える場合は、行を増やして、1つのファイルで送信してください。
- (3) ファイル名は、「質問回答書_案件番号.docx」としてください。
- (4) 質問に製品のカatalogや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。(※ 添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。)