

「設計図書（仕様書）訂正」のお知らせ

公 告 日	令和 7 年 6 月 16 日									
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0219 号									
工 事 名	消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他電気設備工事									
訂 正 内 容	設計図書の内容について、下記のとおり誤りがありました。本件の入札にあたっては下記訂正の通り積算して下さい。 【 該当箇所 】 ①現場説明書、別紙明細内訳書、照明器具 E の摘要欄 (PDF ページ 45/56) ②図面、E-13、照明器具 F 1 の内容 (PDF ページ 13/22) 【 訂正前（誤）及び 訂正後（正）の内容 】 <table><tr><td></td><td>訂正前（誤）</td><td>訂正後（正）</td></tr><tr><td>①照明器具 E の 摘要欄</td><td>非常用 LED ベースライト、 埋込型 1250×80 程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65</td><td>非常用 LED ベースライト、 直付型 1250×80 程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65</td></tr><tr><td>②照明器具 F 1 の内容</td><td>“F2”は天井直付型、B 級 公共型番：SH1-FSF20-BL</td><td>“F1”は天井直付型、B 級 公共型番：SH1-FSF20-BL</td></tr></table>		訂正前（誤）	訂正後（正）	①照明器具 E の 摘要欄	非常用 LED ベースライト、 埋込型 1250×80 程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65	非常用 LED ベースライト、 直付型 1250×80 程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65	②照明器具 F 1 の内容	“F2” は天井直付型、B 級 公共型番：SH1-FSF20-BL	“F1” は天井直付型、B 級 公共型番：SH1-FSF20-BL
	訂正前（誤）	訂正後（正）								
①照明器具 E の 摘要欄	非常用 LED ベースライト、 埋込型 1250×80 程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65	非常用 LED ベースライト、 直付型 1250×80 程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65								
②照明器具 F 1 の内容	“F2” は天井直付型、B 級 公共型番：SH1-FSF20-BL	“F1” は天井直付型、B 級 公共型番：SH1-FSF20-BL								
そ の 他	- この訂正による設計金額（予定価格）及び最低制限価格に変更はありません。 - 現在ご覧になれる設計書のリンク先は訂正後のものです。									

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

電気設備		電気設備工事		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0013
照明器具B	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 6700lm程度、省エネタイプ	23	個			
照明器具B1	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 5000lm程度、省エネタイプ	5	個			
照明器具B2	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 3900lm程度、省エネタイプ	5	個			
照明器具B3	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×300程度 3900lm程度、省エネタイプ	7	個			
照明器具B4	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 3100lm程度、省エネタイプ	13	個			
照明器具B5	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 3100lm程度、人感センサ付	6	個			
照明器具B6	LEDベースライト、埋込型 昼白色、630×300程度 3100lm程度	2	個			
照明器具D	LEDダウンライト、埋込型 温白色、φ150程度 4000lm程度	7	個			
照明器具D1	LEDダウンライト、埋込型 昼白色、φ150程度 公共型番：LRS1-13	8	個			
照明器具D2	LEDダウンライト、埋込型 昼白色、φ150程度 公共型番：LRS1-08	22	個			
照明器具D3	LEDダウンライト、埋込型 昼白色、φ150程度 公共型番：LRS1-08	10	個			
照明器具E	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×80程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65	13	個			
照明器具E1	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×190程度、電源内蔵型 常用6700lm程度、非常時1100lm程度	7	個			
照明器具E2	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×190程度、電源内蔵型 常用5000lm程度、非常時1100lm程度	5	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備		電気設備工事		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0013
照明器具E3	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×190程度、電源内蔵型 常用3100lm程度、非常時1100lm程度	3	個			
照明器具E4	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×300程度、電源内蔵型 常用3900lm程度、非常時1100lm程度	2	個			
照明器具E5	非常用LEDダウンライト、埋込型 φ100程度 公共型番：K1-LRS11-1	3	個			
照明器具E6	非常用LED階段灯、直付型 1400×160程度、電源内蔵型 常用6000lm程度、人感センサ付	6	個			
照明器具F	LED避難口誘導灯 天井直付型、B級 公共型番：SH1-FSF20-BH	1	個			
照明器具F1	LED避難口誘導灯 天井直付型、B級 公共型番：SH1-FSF20-BL	4	個			
計						

電気設備		電気設備工事		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0013
照明器具B	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 6700lm程度、省エネタイプ	23	個			
照明器具B1	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 5000lm程度、省エネタイプ	5	個			
照明器具B2	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 3900lm程度、省エネタイプ	5	個			
照明器具B3	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×300程度 3900lm程度、省エネタイプ	7	個			
照明器具B4	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 3100lm程度、省エネタイプ	13	個			
照明器具B5	LEDベースライト、埋込型 昼白色、1250×190程度 3100lm程度、人感センサ付	6	個			
照明器具B6	LEDベースライト、埋込型 昼白色、630×300程度 3100lm程度	2	個			
照明器具D	LEDダウンライト、埋込型 温白色、φ150程度 4000lm程度	7	個			
照明器具D1	LEDダウンライト、埋込型 昼白色、φ150程度 公共型番：LRS1-13	8	個			
照明器具D2	LEDダウンライト、埋込型 昼白色、φ150程度 公共型番：LRS1-08	22	個			
照明器具D3	LEDダウンライト、埋込型 昼白色、φ150程度 公共型番：LRS1-08	10	個			
照明器具E	非常用LEDベースライト、直付型 1250×80程度、電源内蔵型 公共型番：K1-LSS1-4-65	13	個			
照明器具E1	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×190程度、電源内蔵型 常用6700lm程度、非常時1100lm程度	7	個			
照明器具E2	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×190程度、電源内蔵型 常用5000lm程度、非常時1100lm程度	5	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備		電気設備工事		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0013
照明器具E3	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×190程度、電源内蔵型 常用3100lm程度、非常時1100lm程度	3	個			
照明器具E4	非常用LEDベースライト、埋込型 1250×300程度、電源内蔵型 常用3900lm程度、非常時1100lm程度	2	個			
照明器具E5	非常用LEDダウンライト、埋込型 φ100程度 公共型番：K1-LRS11-1	3	個			
照明器具E6	非常用LED階段灯、直付型 1400×160程度、電源内蔵型 常用6000lm程度、人感センサ付	6	個			
照明器具F	LED避難口誘導灯 天井直付型、B級 公共型番：SH1-FSF20-BH	1	個			
照明器具F1	LED避難口誘導灯 天井直付型、B級 公共型番：SH1-FSF20-BL	4	個			
計						

凡 例

図中特記無き記号は以下の通り

A		照明器具A LEDベースライト 直付型、昼白色 1250×80程度 6900lm程度、省エネタイプ
A1		“A1”は1250×230程度 6900lm程度、省エネタイプ
A2		“A2”は1250×230程度 5100lm程度、省エネタイプ
A3		“A3”は1250×80程度 4000lm程度、省エネタイプ
A4		“A4”は1250×230程度 3200lm程度、省エネタイプ
A5		“A5”は600×80程度、3200lm程度 公共型番:LSS1-2-30
A6		“A6”は630×230程度、3200lm程度 公共型番:LSS10-2-30
A7		照明器具A7 LEDコーナーライト 直付型、昼白色 1250×120程度、6700lm程度 省エネタイプ

B		照明器具B LEDベースライト 埋込型、昼白色 1250×190程度 6700lm程度、省エネタイプ
B1		“B1”は1250×190程度 5000lm程度、省エネタイプ
B2		“B2”は1250×190程度 3900lm程度、省エネタイプ
B3		“B3”は1250×300程度 3900lm程度、省エネタイプ
B4		“B4”は1250×190程度 3100lm程度、省エネタイプ
B5		“B5”は1250×190程度 3100lm程度、人感センサ付
B6		“B6”は630×300程度 3100lm程度

D		照明器具D LEDダウンライト 埋込型 温白色 φ150程度、4000lm程度
D1		“D1”は昼白色 φ150程度、1700lm程度 公共型番:LRS1-13
D2		“D2”は昼白色 φ150程度、1000lm程度 公共型番:LRS1-08
D3		“D3”は昼白色 φ150程度、1000lm程度 人感センサ付 公共型番:LDS2-LRS1-08

E		照明器具E 非常用LEDベースライト 直付型、電源内蔵型 1250×80程度、常用6900lm程度 公共型番:K1-LSS1-4-65
E1		“E1”は埋込型、電源内蔵型 1250×190程度、常用6700lm程度 非常時1100lm程度
E2		“E2”は埋込型、電源内蔵型 1250×190程度、常用5000lm程度 非常時1100lm程度
E3		“E3”は埋込型、電源内蔵型 1250×190程度、常用3100lm程度 非常時1100lm程度
E4		“E4”は埋込型、電源内蔵型 1250×300程度、常用3900lm程度 非常時1100lm程度
E5		照明器具E5 非常用LEDダウンライト 埋込型、φ100程度 公共型番:K1-LRS11-1
E6		照明器具E6 非常用LED階段灯 直付型、電源内蔵型 1400×160程度、常用6000lm程度 人感センサ付 “MMA”表記は(2階) 天井面よりMMAにて立ち下げ

F		照明器具F LED避難口誘導灯 天井直付型、B級 公共型番:SH1-FSF20-BH
---	--	---

F1		“F2”は天井直付型、B級 公共型番:SH1-FSF20-BL
----	--	------------------------------------

改修

撤去

凡 例

図中特記無き記号は以下の通り

a		照明器具a 埋込型、FL40W×2 “ab”は非常電源内蔵型 “ag”は非常電源別置型
b		照明器具b 埋込型、FL40W×1 “bg”は非常電源別置型
c		照明器具c 埋込型、FL20W×1 “cb”は非常電源内蔵型 “cg”は非常電源別置型
d		照明器具d 直付型、FL40W×2
e		照明器具e 直付型、FL40W×1 “eg”は非常電源別置型 “ew”は防水型
f		照明器具f 直付型、FL20W×2
g		照明器具g 直付型、FL20W×1
h		照明器具h 直付型、FL40W×3 “hg”は非常電源別置型
i		照明器具i 埋込型、IL150W
j		照明器具j ブラケットライト、IL60W 撤去後プレート補修
k		照明器具k ブラケットライト、IL40W
l		照明器具l 直付コーナーライト、FL40W×1
m		照明器具m 誘導灯、A級
n		照明器具n 誘導灯、B級
p		照明器具p 直付階段灯、FL20W×1
ug		照明器具ug 埋込型、IL40W、非常電源別置型
v		照明器具v ブラケットライト、FL20W×1 撤去後プレート補修
w		照明器具w 直付ミラー灯、FL20W×1

注 記

- ・大文字表記(図面左側)は、改修
- ・小文字表記(図面右側)は、撤去を表す
- ・非常用照明器具に関しては(E5は除く)
- ・PSプルボックスやジャンクションボックスより
- ・スイッチ制御とは別に電源を送ること(充電用)

訂正前 (誤)

工 事 名	消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他電気設備工事			設計者資格氏名	級建築士登録第 号			建築計画課長	主 査 等	担 当 者	横 須 賀 市 都市部 建築計画課
図面名称	照明器具・凡例	図 番	E-13	縮 尺	NS (A2)	作 図	令和 7 年 5 月 日				

凡 例

図中特記無き記号は以下の通り

A		照明器具A LEDベースライト 直付型、昼白色 1250×80程度 6900lm程度、省エネタイプ
A1		“A1”は1250×230程度 6900lm程度、省エネタイプ
A2		“A2”は1250×230程度 5100lm程度、省エネタイプ
A3		“A3”は1250×80程度 4000lm程度、省エネタイプ
A4		“A4”は1250×230程度 3200lm程度、省エネタイプ
A5		“A5”は600×80程度、3200lm程度 公共型番:LSS1-2-30
A6		“A6”は630×230程度、3200lm程度 公共型番:LSS10-2-30
A7		照明器具A7 LEDコーナーライト 直付型、昼白色 1250×120程度、6700lm程度 省エネタイプ

B		照明器具B LEDベースライト 埋込型、昼白色 1250×190程度 6700lm程度、省エネタイプ
B1		“B1”は1250×190程度 5000lm程度、省エネタイプ
B2		“B2”は1250×190程度 3900lm程度、省エネタイプ
B3		“B3”は1250×300程度 3900lm程度、省エネタイプ
B4		“B4”は1250×190程度 3100lm程度、省エネタイプ
B5		“B5”は1250×190程度 3100lm程度、人感センサ付
B6		“B6”は630×300程度 3100lm程度

D		照明器具D LEDダウンライト 埋込型 温白色 φ150程度、4000lm程度
D1		“D1”は昼白色 φ150程度、1700lm程度 公共型番:LRS1-13
D2		“D2”は昼白色 φ150程度、1000lm程度 公共型番:LRS1-08
D3		“D3”は昼白色 φ150程度、1000lm程度 人感センサ付 公共型番:LDS2-LRS1-08

E		照明器具E 非常用LEDベースライト 直付型、電源内蔵型 1250×80程度、常用6900lm程度 公共型番:K1-LSS1-4-65
E1		“E1”は埋込型、電源内蔵型 1250×190程度、常用6700lm程度 非常時1100lm程度
E2		“E2”は埋込型、電源内蔵型 1250×190程度、常用5000lm程度 非常時1100lm程度
E3		“E3”は埋込型、電源内蔵型 1250×190程度、常用3100lm程度 非常時1100lm程度
E4		“E4”は埋込型、電源内蔵型 1250×300程度、常用3900lm程度 非常時1100lm程度
E5		照明器具E5 非常用LEDダウンライト 埋込型、φ100程度 公共型番:K1-LRS11-1
E6		照明器具E6 非常用LED階段灯 直付型、電源内蔵型 1400×160程度、常用6000lm程度 人感センサ付 “MMA”表記は(2階) 天井面よりMMAにて立ち下げ

F		照明器具F LED避難口誘導灯 天井直付型、B級 公共型番:SH1-FSF20-BH
---	--	---

F1		“F1”は天井直付型、B級 公共型番:SH1-FSF20-BL
----	--	------------------------------------

改修

撤去

凡 例

図中特記無き記号は以下の通り

a		照明器具a 埋込型、FL40W×2 “ab”は非常電源内蔵型 “ag”は非常電源別置型
b		照明器具b 埋込型、FL40W×1 “bg”は非常電源別置型
c		照明器具c 埋込型、FL20W×1 “cb”は非常電源内蔵型 “cg”は非常電源別置型
d		照明器具d 直付型、FL40W×2
e		照明器具e 直付型、FL40W×1 “eg”は非常電源別置型 “ew”は防水型
f		照明器具f 直付型、FL20W×2
g		照明器具g 直付型、FL20W×1
h		照明器具h 直付型、FL40W×3 “hg”は非常電源別置型
i		照明器具i 埋込型、IL150W
j		照明器具j ブラケットライト、IL60W 撤去後プレート補修
k		照明器具k ブラケットライト、IL40W
l		照明器具l 直付コーナーライト、FL40W×1
m		照明器具m 誘導灯、A級
n		照明器具n 誘導灯、B級
p		照明器具p 直付階段灯、FL20W×1
ug		照明器具ug 埋込型、IL40W、非常電源別置型
v		照明器具v ブラケットライト、FL20W×1 撤去後プレート補修
w		照明器具w 直付ミラー灯、FL20W×1

注 記

- ・大文字表記(図面左側)は、改修
- ・小文字表記(図面右側)は、撤去を表す
- ・非常用照明器具に関しては(E5は除く)
- ・PSプルボックスやジャンクションボックスより
- ・スイッチ制御とは別に電源を送ること(充電用)

訂正後（正）

工 事 名	消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他電気設備工事			設計者資格氏名	級建築士登録第 号			建築計画課長	主 査 等	担 当 者	横 須 賀 市 都市部 建築計画課
図面名称	照明器具・凡例	図 番	E-13	縮 尺	NS (A2)	作 図	令和 7 年 5 月 日				