

令和8年 10月 20日

積算及び設計図書（仕様書）訂正についてのお知らせ

公 告 日	令和8年 10月 9日
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0448 号
工 事 名	消防総合訓練センター訓練塔・補助訓練塔新築工事
内 容	設計図書の内容について、下記のとおり誤りがありました。 本件の入札にあたっては、下記の通り積算して下さい。 「1 積算に関すること（1）、（2）、（3）」は、契約後に変更で対応します。 1 積算に関すること （1）高力ボルト（トルシア型）M20 S8T（訓練塔（A塔）、補助訓練塔（B塔）） ①該当箇所 ・設計図書 > 数量内訳書 > 細目別内訳 > 訓練塔（A塔）新築工事 鉄骨 > 高力ボルト（トルシア型）M20 S8T L=50 21 ページ（PDF ｻｲﾅﾞﾞ 65/98） ・設計図書 > 数量内訳書 > 別紙明細（00-0035）補助訓練塔（B塔）新築工事 > 高力ボルト（トルシア型）M20 S8T 69 ページ（PDF ｻｲﾅﾞﾞ 90/98） ※詳細は別添のとおり ・【訂正前】1／8、 2／8、 3／8 ・【訂正後】4／8、 5／8、 6／8 ②内容 本件入札の予定価格の積算にあたっては、建設物価、積算資料の2誌平均値による複合単価とし「M20 S10T 各長さ」を代用してください。 契約後に変更契約により対応します。 ※正しくは六角（溶融亜鉛めっき）M20 F8T となります。図面には変更後の仕様（六角（溶融亜鉛めっき）M20 F8T）を記載しています。入札時の積算については、図面の記載によらず、上記の取扱いに従ってください。

(2) 水平ブレース（補助訓練塔（B塔））

①該当箇所

設計図書 ＞ 数量内訳書 ＞ 別紙明細（00-0037）補助訓練塔（B塔）新築工事 鉄骨
＞ 水平ブレース 70 ページ（PDF へ - ヅ 90/98）

※詳細は別添のとおり

・【訂正前】 3／8

・【訂正後】 6／8

②内容

本件入札の予定価格の積算にあたっては、補助訓練塔（B塔）の水平ブレースは全て「M20」を代用してください。

契約後に変更契約により対応します。

※正しくは M16 を使用します。図面には変更後の仕様（M16）を記載しています。入札時の積算については、図面の記載によらず、上記の取扱いに従ってください。

(3) 捨てコンクリート（補助訓練塔（B塔））

①該当箇所

設計図書 ＞ 数量内訳書 ＞ 別紙明細（00-0029）補助訓練塔（B塔）新築工事
捨てコンクリート 65 ページ（PDF へ - ヅ 88/98）

②内容

コンクリート打設手間について、計上漏れがありました。

本件入札の予定価格の積算にあたっては、設計図書のとおり積算してください。

契約後に変更契約により対応します。

(4) 消火器 ABC10 型（訓練塔（A塔）、補助訓練塔（B塔））

①該当箇所

・設計図書 ＞ 数量内訳書 ＞ 細目別内訳 ＞ 訓練塔（A塔）新築工事
仕上げ工事、その他 ＞ 消火器（ABC10 型） 31 ページ（PDF へ - ヅ 70/98）

・設計図書 ＞ 数量内訳書 ＞ 細目別内訳 ＞ 補助訓練塔（B塔）新築工事
仕上げ工事、その他 ＞ 消火器（ABC10 型） 46 ページ（PDF へ - ヅ 78/98）

②内容

建設物価の ABC 粉末 加圧式 10 型と積算資料の ABC 粉末 蓄圧式 10 型の単価を平均して計上してください。

	2 設計図書（図面）の訂正に関すること ①該当箇所 図面 > 特記仕様書 > 18 塗装工事 4 塗装 > 着色撥水材 A-08（PDFファイル 9/106） ②内容 着色撥水材について、特記仕様書の記載を以下のとおり訂正します。 <誤> 水性塗料（一液、シリコン樹脂系、防かび、防藻性、撥水性、透湿性） <正> 水性塗料（フッ素仕上、撥水性） ※詳細は別添のとおりに ・【訂正前】7／8 ・【訂正後】8／8 なお、本訂正による着色撥水材の積算への影響はありません。
そ の 他	・ 本件の入札にあたっては、上記の通り積算して下さい。「1 積算に関すること（1）、（2）、（3）」は、契約後に変更で対応します。 ・ この取扱いによる設計金額（予定価格）及び最低制限価格の変更はありません。 ・ 現在ご覧になれる設計書のリンク先は訂正後のものです。

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財政部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

訓練塔（A塔）新築工事		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	ラップ&コンクリート用型枠 小型構造物用型枠準用 擁壁、囲障の基礎等	233	m ²			
型枠	普通合板型枠 基礎部	249	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	327	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,656	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1,656	m ²			
円筒型枠	φ1100	1	か所			
円筒型枠	φ900	1	か所			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度準用	200	m			
型枠目地棒	誘発目地 打継目地 幅20 ×深さ20程度準用	77.3	m			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	2,465	m ²			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	58.7	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	49.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

訓練塔（A塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広 幅 150*150*7*10	1.4	t			
H形鋼 (SS400)	広 幅 200*200*8*12	1.1	t			
溝形鋼 (SS400)	6.5*75*150	0.1	t			
中板鋼板 (SS400)	厚9 SS400規格加算	0.1	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚12 SS400規格加算	0.1	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚19 SS400規格加算	0.1	t			
縞鋼板	6*914*1829	2.4	t			
高力ボルト (トルシア型)	M16 S10T L=40	96	本			
高力ボルト (トルシア型)	M20 S8T L=50	29	本			
アンボルト (SS400)	M16 L=320 (L=300準用)	60	本			
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0017
工場加工費	副資材、溶接費含む	5	t			
鉄骨建て方費		5	t			
溶融亜鉛メッキ		5	t			
鉄骨運搬	11t車	5	t			

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造用角形鋼管 (BCR295)	200*200*9	0.8	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 200*100*5.5*8	0.2	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 250*125*6*9	0.4	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 300*150*6.5*9	1	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 400*200*8*13	2	t			
H形鋼 (SS400)	中 幅 294*200*8*12	0.6	t			
H形鋼 (SS400)	125*125*6.5*9	0.6	t			
H形鋼 (SS400)	広 幅 200*200*8*12	1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	- 6*75*75	1.7	t			
厚板鋼板 (SN490C)	厚19 SN490C規格加算	0.2	t			
中板鋼板 (SS400)	厚6	0.2	t			
中板鋼板 (SS400)	厚9 SS400規格加算	0.4	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚12 SS400規格加算	1.1	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚16	0.2	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚19 SS400規格加算	0.1	t			

建築工事 細目別内訳

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼鋼板	6*914*1829	8.3	t			
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T	1	式			別紙 00-0034
高力ボルト （トルシア型）	M20 S8T	1	式			別紙 00-0035
中ボルト	M12	248	本			
アンカーボルト (SS400)	M16 L=320（L=300準用）	10	本			
アンカーボルト (SS400)	M16 L=400	4	本			
アンカーボルト (SS400)	M16 L=560（L=500準用）	12	本			
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0036
工場加工費	副資材、溶接費含む	18	t			
鉄骨建て方費		17.8	t			
溶融亜鉛メッキ		17.8	t			
鉄骨運搬	11t車	17.8	t			
鉄骨建て方機械損料		1	式			
トルシア形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本未満 施工手間	500	本			

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T	1	式			別紙 00-0034
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T L=40	52	本			
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T L=45	85	本			
計						
高力ボルト （トルシア型）	M20 S8T	1	式			別紙 00-0035
高力ボルト （トルシア型）	M20 S8T L=50	75	本			
高力ボルト （トルシア型）	M20 S8T L=55	42	本			
高力ボルト （トルシア型）	M20 S8T L=60	67	本			
高力ボルト （トルシア型）	M20 S8T L=65	200	本			
計						
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0036
スクラップ 控除	H2程度	▲0.5	t			
計						

建築工事 別紙明細

70

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平アークレス		1	式			別紙 00-0037
水平アークレス	M16 L=1300 TB・羽子板共材工	4	本			
水平アークレス	M16 L=1700 TB・羽子板共材工	8	本			
水平アークレス	M16 L=3300 TB・羽子板共材工	12	本			
水平アークレス	M16 L=3500 TB・羽子板共材工	4	本			
水平アークレス	M16 L=3800 TB・羽子板共材工	4	本			
計						
超音波探傷試験	第3者	1	式			別紙 00-0038
特殊試験費	超音波探傷試験 報告書作成共 CIW認定者公認第3者機関	20	か所			
計						

訓練塔（A塔）新築工事		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	ラップ&コンクリート用型枠 小型構造物用型枠準用 擁壁、囲障の基礎等	233	m ²			
型枠	普通合板型枠 基礎部	249	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	327	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,656	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1,656	m ²			
円筒型枠	φ1100	1	か所			
円筒型枠	φ900	1	か所			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度準用	200	m			
型枠目地棒	誘発目地 打継目地 幅20 ×深さ20程度準用	77.3	m			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	2,465	m ²			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	58.7	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	49.5	m			
計						

建築物 細目別内訳

21

訓練塔（A塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広 幅 150*150*7*10	1.4	t			
H形鋼 (SS400)	広 幅 200*200*8*12	1.1	t			
溝形鋼 (SS400)	6.5*75*150	0.1	t			
中板鋼板 (SS400)	厚9 SS400規格加算	0.1	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚12 SS400規格加算	0.1	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚19 SS400規格加算	0.1	t			
縞鋼板	6*914*1829	2.4	t			
高力ボルト (トルシア型)	M16 S10T L=40	96	本			
高力ボルト (トルシア型)	M20 S10T L=50	29	本			
アンボルト (SS400)	M16 L=320 (L=300準用)	60	本			
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0017
工場加工費	副資材、溶接費含む	5	t			
鉄骨建て方費		5	t			
溶融亜鉛メッキ		5	t			
鉄骨運搬	11t車	5	t			

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造用角形鋼管 (BCR295)	200*200*9	0.8	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 200*100*5.5*8	0.2	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 250*125*6*9	0.4	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 300*150*6.5*9	1	t			
H形鋼 (SS400)	細 幅 400*200*8*13	2	t			
H形鋼 (SS400)	中 幅 294*200*8*12	0.6	t			
H形鋼 (SS400)	125*125*6.5*9	0.6	t			
H形鋼 (SS400)	広 幅 200*200*8*12	1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	－ 6*75*75	1.7	t			
厚板鋼板 (SN490C)	厚19 SN490C規格加算	0.2	t			
中板鋼板 (SS400)	厚6	0.2	t			
中板鋼板 (SS400)	厚9 SS400規格加算	0.4	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚12 SS400規格加算	1.1	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚16	0.2	t			
厚板鋼板 (SS400)	厚19 SS400規格加算	0.1	t			

建築工事 細目別内訳

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
編鋼板	6*914*1829	8.3	t			
高力ボルト (トルシア型)	M16 S10T	1	式			別紙 00-0034
高力ボルト (トルシア型)	M20 S10T	1	式			別紙 00-0035
中ボルト	M12	248	本			
アンカーボルト (SS400)	M16 L=320 (L=300準用)	10	本			
アンカーボルト (SS400)	M16 L=400	4	本			
アンカーボルト (SS400)	M16 L=560 (L=500準用)	12	本			
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0036
工場加工費	副資材、溶接費含む	18	t			
鉄骨建て方費		17.8	t			
溶融亜鉛メッキ		17.8	t			
鉄骨運搬	11t車	17.8	t			
鉄骨建て方機械損料		1	式			
トルシア形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本未満 施工手間	500	本			

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T	1	式			別紙 00-0034
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T L=40	52	本			
高力ボルト （トルシア型）	M16 S10T L=45	85	本			
計						
高力ボルト （トルシア型）	M20 S10T	1	式			別紙 00-0035
高力ボルト （トルシア型）	M20 S10T L=50	75	本			
高力ボルト （トルシア型）	M20 S10T L=55	42	本			
高力ボルト （トルシア型）	M20 S10T L=60	67	本			
高力ボルト （トルシア型）	M20 S10T L=65	200	本			
計						
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0036
スクラップ 控除	H2程度	▲0.5	t			
計						

建築工事 別紙明細

70

補助訓練塔（B塔）新築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平アークレス		1	式			別紙 00-0037
水平アークレス	M20 L=1300 TB・羽子板共 材工	4	本			
水平アークレス	M20 L=1700 TB・羽子板共 材工	8	本			
水平アークレス	M20 L=3300 TB・羽子板共 材工	12	本			
水平アークレス	M20 L=3500 TB・羽子板共 材工	4	本			
水平アークレス	M20 L=3800 TB・羽子板共 材工	4	本			
計						
超音波探傷試験	第3者	1	式			別紙 00-0038
特殊試験費	超音波探傷試験 報告書作成共 CIW認定者公認第3者機関	20	か所			
計						

16 建具工事	15. 重量シャッター	シャッターの種類 ・管理用シャッター ・外壁用防火シャッター ・屋内用防火シャッター ・防煙シャッター 外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度（ ）pa 開閉方式の種類 ※電動式（手動併用） ・手動式 安全装置 電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置（設置箇所・建具表による） 電動式シャッターの障害物感知装置（設置箇所・建具表による） 屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置（設置箇所・建具表による） 管理用シャッターのシャッターケース ※設ける ・設けない スラット及びシャッターケース用銅板 銅板の種類 ※JIS G 3302（溶融亜鉛めっき銅板及び銅帯） ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき銅板銅帯） めっきの付着量 ※Z12又はF12 ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質 ステンレス銅板 ※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1	(16.11.2、3)	・複層ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ ・建具表による 断熱性による区分 ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6 日射取得性及び日射遮蔽性による区分 ・G ・S 乾燥気体の種類 ・空気 ・アルゴン ・熱線反射ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 ・建具表による 日射熱遮へい性による区分 ・1種 ・2種 ・3種 耐久性による区分（日射熱遮蔽性による区分が2種の場合） ・A類 ・B類 ・倍強度ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 ・建具表による	ガラスの留め材及び溝の大きさ (16.14.2)(9.7)	建具の種類	ガラス留め材の種類別	ガラス溝の大きさ(mm)	アルミニウム製	※シーリング材 ・グレイジングチャンネル	※建具製造所の仕様による ・図示による	銅製及び銅製軽量	※シーリング材 ・	※建具製造所の仕様による ・図示による	ステンレス製	・シーリング材 ・	・建具製造所の仕様による ・図示による	樹脂製	・グレイジングガasket ・	・建具製造所の仕様による ・図示による	19. ガラス ブロック積み	(16.14.5)	呼び寸法（mm）	厚さ（mm）	色調	目地幅（mm）	伸縮調整目地位置（mm）	防火性能	・160×160 ・	・95 ・					・200×200 ・	・95 ・							壁用金属枠及び補強材 ※図示による 力骨 材質 ※ステンレス鋼(SUS304) 寸法 ※径5.5mm 形状 ※はしご形状複筋及び単筋 化粧目地モルタルの色（・白 ・グレー） シーリングの種類（・SR-1 ・PS-1） 金属製化粧カバー 材質 ・ステンレス製 ・アルミニウム製 寸法 ※図示による 形状 ※図示による 木下地の場合のアンカー等の取付け間隔 ・図示による 目地部の横力骨の納まり ※ガラスブロック製造所の仕様による ・図示による	17. オーバーヘッドドア	(16.13.2、3)	セクション材料による区分	風圧力による強さの区分	開閉方式による区分	収納形式による区分	ガイドレールの材料	※スチールタイプ ・アルミニウムタイプ ・ファイバー ・グラスタイプ 電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置（設置箇所・建具表による） ・スチール ・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類 ・建具表による ・型板ガラスの厚さによる種類 ・建具表による ○網入板ガラス及び網入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類 ※建具表による ・合わせガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ ・建具表による ・落球衝撃はく離特性及びショットバック衝撃特性による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類 ○強化ガラス 形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 ※建具表による ・破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅲ類 ・熱線吸収板ガラス 板ガラスによる種類、厚さによる種類 ・建具表による ・性能による種類 ・1種 ・2種	17. ガラス	(9.7)(16.14.2～4)(図16.14.1)	・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類 ・建具表による ・型板ガラスの厚さによる種類 ・建具表による ○網入板ガラス及び網入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類 ※建具表による ・合わせガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ ・建具表による ・落球衝撃はく離特性及びショットバック衝撃特性による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類 ○強化ガラス 形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 ※建具表による ・破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅲ類 ・熱線吸収板ガラス 板ガラスによる種類、厚さによる種類 ・建具表による ・性能による種類 ・1種 ・2種	17. カーテンウォール工事	1. 取付け形態、性能等	(17.1.3)	取付け形態による分類 ・層間方式 ・柱・梁方式 ・方立方式 ・スバンドレル方式 ・ 性能 水密性 気密性 遮音性 断熱性 耐火性 耐温度差性(℃) W-5 A=4 4m以下 4mを超える 主要部材の耐風圧性能（ガラスを除く） 支点間距離(h) 4m以下 4mを超える 性能の確認方法及び判定方法 ※性能の確認及び判定方法が確認できる資料を提出し、監督職員の承諾を受ける	2. メタルカーテンウォール	金属系材料の種類 ・アルミニウム材 ・鋼材 ・ステンレス鋼材 シーリング材の種類（目地等） 種類及び寸法等 ※図示による ガラスの取付け材料 ・シーリング 種類（・SR-2 ・SR-1） ・構造ガasket 形状、寸法等 ※図示による 断熱材 種類及び範囲 ※図示による 形状及び仕上げ 製品の寸法許容差 ※標準仕様書表17.2.1による ・ 見え掛かり部の仕上げ（アルミニウム材の場合） 規格等 標準仕様書16.2.3による 種別 ・（標準仕様書表14.2.1） 着色 ・標準色 ・特注色（鋼材及びステンレス鋼材の場合） ガラス溝の寸法、形状等 ※カーテンウォールの製造所の仕様 ・ 取付け 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差 鉛直方向 ※±10mm 水平方向 ※±25mm カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差 目地の幅 ※±3mm 目地の心の通り ※0～2mm 目地面側の段差 ※0～2mm 各階の基準墨から各部位までの距離 ※±3mm 耐火処理 適用部位、材料等 ※図示による ガラスの取付け材料 ガラスの取付け材料がシーリングの場合のガラスの支持方法 ※4辺支持 材料 コンクリート 種類（・普通コンクリート ・軽量コンクリート1種 ・） 品質 設計基準強度(Fc) ※30N/mm2 スランプ ※12cm 気乾単位容積質量 ・普通コンクリートの場合 2.1t/m3を超え2.5t/m3以下 ・軽量コンクリートの場合 1.8t/m3～2.1t/m3 ・ 単位水量の最大値 ※185kg/m3 鉄筋 種類の記号 ※SD295 補強鉄線 径(mm) 3.2 4.0 5.0 6.0 網目寸法 シーリング材の種類（目地等） 種類及び寸法等 ※図示による ガラスの取付け材料 ・構造ガasket 形状、寸法等 ※図示による 耐火処理 適用部位、材料等 ※図示による 断熱材 種類（・） 種類及び範囲 ※図示による 先付けの材料 ・表面仕上材 ・セラミックタイル ・石材 ・建具枠 ・ゴンドラ用ガイドレール 形状及び仕上げ 製品の見え掛り部の寸法許容差 辺長 ※±3mm 対角線長の差 ※0～5mm 版厚 ※±2mm 開口部内法寸法 ※±2mm ねじれ、反り ※0～5mm 曲がり ※0～3mm 面の凸凹 ※0～3mm 先付け金物の位置 ※0～5mm PCカーテンウォールの仕上げ ・ 構造ガasketを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差(mm) ※図示による	17.2.2、3、5、6)	製作 PC版の配筋 ※図示による 取付け 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差 鉛直方向 ※±10mm 水平方向 ※±25mm カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差 目地の幅 ※±5mm 目地の心の通り ※0～3mm 目地面側の段差 ※0～4mm 各階の基準墨から各部位までの距離 ※±5mm ガラスの取付け方法 ・ガラスの取付け材料が構造用ガasketで複層ガラス等を使用する場合は排水機能の設置及びガラスの封着処理の強化を行う	18. 塗装工事	① 材料 ② 素地ごしらえ ③ 錆止め塗料塗り ④ 塗装	(18.1.3) 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ 防火材料 ・屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・以下の箇所を除き防火材料とする。 （箇所：） (18.2.2～7) 下地面等 木部 鉄鋼面（DP以外） 鉄鋼面（DPのみ） 亜鉛めっき鋼面 モルタル面及びせっこうプラスター面 コンクリート面（DP以外）及びALCパネル面 押出成形セメント板 コンクリート面（DPのみ） せっこうボード面及び その他ボード面 (18.3.2、3) 下地面 鉄鋼面 亜鉛めっき鋼面 (18.4.1～18.12.2) 塗装 ・合成樹脂調合ベイント塗り(SOP) ・クリヤラッカー塗り(OL) ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ○耐候性塗料塗り(OP) ・つや有合成樹脂エマルジョンベイント塗り(EP-G) ・合成樹脂エマルジョンベイント塗り(EP) ・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) ・ステイン塗り ・木材保護塗料塗り(WP) クリヤラッカー塗りA種の工程2の適用 ・適用しない ・適用する(着色剤：・溶剤形着色剤 ・油性染料着色剤) ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色の適用 ・適用する ・適用しない 着色撥水材 ○水性塗料（一液、シリコン樹脂系、防かび・防藻性、撥水性、透湿性）	(18.1.3) 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ 防火材料 ・屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・以下の箇所を除き防火材料とする。 （箇所：） (18.2.2～7) 下地面等 木部 鉄鋼面（DP以外） 鉄鋼面（DPのみ） 亜鉛めっき鋼面 モルタル面及びせっこうプラスター面 コンクリート面（DP以外）及びALCパネル面 押出成形セメント板 コンクリート面（DPのみ） せっこうボード面及び その他ボード面 (18.3.2、3) 下地面 鉄鋼面 亜鉛めっき鋼面 (18.4.1～18.12.2) 塗装 ・合成樹脂調合ベイント塗り(SOP) ・クリヤラッカー塗り(OL) ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ○耐候性塗料塗り(OP) ・つや有合成樹脂エマルジョンベイント塗り(EP-G) ・合成樹脂エマルジョンベイント塗り(EP) ・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) ・ステイン塗り ・木材保護塗料塗り(WP) クリヤラッカー塗りA種の工程2の適用 ・適用しない ・適用する(着色剤：・溶剤形着色剤 ・油性染料着色剤) ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色の適用 ・適用する ・適用しない 着色撥水材 ○水性塗料（一液、シリコン樹脂系、防かび・防藻性、撥水性、透湿性）
------------	-------------	--	-------------	--	----------------------------------	-------	------------	--------------	---------	-------------------------	------------------------	----------	--------------	------------------------	--------	--------------	------------------------	-----	--------------------	------------------------	-------------------	-----------	----------	--------	----	---------	--------------	------	---------------	----------	--	--	--	--	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	---	---------------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--	---------	----------------------------	---	----------------	--------------	----------	--	----------------	---	---------------	---	----------	---------------------------------------	--	--

